

#22519#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2022 по 20.02.2022

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 6, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 4976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2022 | 1,062 | 39,928 | 39,695 | 38,934 | 39,27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 48 | 9 | 5,1 | 0,5 |
| 22.01.2022 | 0,903 | 34,934 | 34,711 | 34,079 | 34,336 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 48,2 | 9 | 5,1 | -0,6 |
| 23.01.2022 | 0,833 | 29,89 | 29,689 | 29,163 | 29,402 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 45,8 | 9 | 5,1 | -1,2 |
| 24.01.2022 | 0,951 | 32,286 | 32,089 | 31,508 | 31,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 43,8 | 9 | 5,1 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 0,889 | 31,026 | 30,893 | 30,316 | 30,634 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 42,6 | 9 | 5,1 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 0,923 | 32,207 | 32,061 | 31,473 | 31,796 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 42,4 | 9 | 5,1 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 0,969 | 35,315 | 35,153 | 34,515 | 34,847 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 43,5 | 9 | 5,1 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 1,037 | 41,076 | 40,938 | 40,136 | 40,534 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 46,1 | 9 | 5,1 | 3 |
| 29.01.2022 | 0,936 | 41,593 | 41,471 | 40,628 | 41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49,4 | 9 | 5,1 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 0,925 | 39,75 | 39,615 | 38,822 | 39,176 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 48,9 | 9 | 5,1 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 1,08 | 46,932 | 46,812 | 45,822 | 46,274 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 49,6 | 9 | 5,1 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 1,038 | 40,281 | 40,103 | 39,296 | 39,669 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 48,2 | 9 | 5,1 | - |
| 02.02.2022 | 0,981 | 38,24 | 38,051 | 37,3 | 37,635 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 48,6 | 9 | 5,1 | - |
| 03.02.2022 | 1,017 | 37,467 | 37,254 | 36,523 | 36,855 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 48 | 9 | 5,1 | - |
| 04.02.2022 | 0,97 | 35,376 | 35,182 | 34,526 | 34,84 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 05.02.2022 | 0,907 | 36,308 | 36,136 | 35,474 | 35,774 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 46,5 | 9 | 5,1 | - |
| 06.02.2022 | 0,926 | 38,605 | 38,465 | 37,725 | 38,065 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 47,3 | 9 | 5,1 | - |
| 07.02.2022 | 0,985 | 38,274 | 38,093 | 37,398 | 37,728 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| 08.02.2022 | 1,007 | 39,426 | 39,237 | 38,525 | 38,857 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 45,7 | 9 | 5,1 | - |
| 09.02.2022 | 0,958 | 35,296 | 35,1 | 34,492 | 34,786 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 43,9 | 9 | 5,1 | - |
| 10.02.2022 | 0,926 | 34,471 | 34,289 | 33,691 | 33,982 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 44 | 9 | 5,1 | - |
| 11.02.2022 | 0,969 | 38,447 | 38,348 | 37,585 | 37,984 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 45,3 | 9 | 5,1 | - |
| 12.02.2022 | 0,959 | 41,432 | 41,32 | 40,447 | 40,846 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 13.02.2022 | 0,982 | 42,312 | 42,139 | 41,272 | 41,628 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 51 | 9 | 5,1 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 1,032 | 40,177 | 40,077 | 39,228 | 39,668 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 46,9 | 9 | 5,1 | 4 |
| 15.02.2022 | 1,022 | 41,682 | 41,563 | 40,753 | 41,159 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 45,8 | 9 | 5,1 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 0,97 | 39,051 | 38,909 | 38,206 | 38,556 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 44,3 | 9 | 5,1 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 0,899 | 36,342 | 36,257 | 35,566 | 35,934 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,9 | 9 | 5,1 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 0,953 | 38,91 | 38,834 | 38,063 | 38,471 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 44,9 | 9 | 5,1 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 0,866 | 39,989 | 39,979 | 39,121 | 39,558 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 47,8 | 9 | 5,1 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 0,89 | 40,675 | 40,568 | 39,766 | 40,122 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 48,6 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 29,765 | 1177,698 | 1173,031 | 1150,353 | 1161,191 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,765 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.01.2022 | 363,278 | 14426,884 | 14266,488 | 14101,986 | 14129,301 | 17166,24 | 0,05 |
| 20.02.2022 | 393,042 | 15604,58 | 15439,519 | 15252,341 | 15290,491 | 17910,15 | 0,05 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2022 7:24:16