

#296424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 6, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 10014
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23194577
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	3,433	0	37,226	0	0	36,373	0	0	24	0	71,6	49,1	0,49	0,41	-
22.03.2026	3,298	0	35,132	0	0	34,334	0	0	24	0	71,3	48,4	0,49	0,41	-
23.03.2026	3,441	0	31,531	0	0	30,814	0	0	24	0	71,3	44,7	0,51	0,41	-
24.03.2026	3,278	0	29,209	0	0	28,553	0	0	24	0	70,8	43,4	0,52	0,41	-
25.03.2026	3,177	0	27,688	0	0	27,07	0	0	24	0	70,6	42,6	0,52	0,41	-
26.03.2026	3,605	0	32,931	0	0	32,184	0	0	24	0	71,3	44,5	0,49	0,41	-
27.03.2026	3,696	0	35,696	0	0	34,88	0	0	24	0	71,5	46,2	0,48	0,4	-
28.03.2026	3,235	0	34,137	0	0	33,357	0	0	24	0	71,5	48,3	0,48	0,4	-
29.03.2026	3,087	0	31,383	0	0	30,671	0	0	24	0	71,2	47,2	0,49	0,4	-
30.03.2026	3,388	0	31,937	0	0	31,21	0	0	24	0	71,3	45,4	0,49	0,4	-
31.03.2026	3,408	0	32,122	0	0	31,392	0	0	24	0	71,3	45,3	0,49	0,4	-
01.04.2026	3,566	0	34,015	0	0	33,24	0	0	24	0	71,4	45,8	0,49	0,41	-
02.04.2026	3,699	0	36,513	0	0	35,676	0	0	24	0	71,6	46,8	0,47	0,4	-
03.04.2026	3,809	0	37,401	0	0	36,545	0	0	24	0	71,5	46,6	0,48	0,4	-
04.04.2026	3,428	0	36,988	0	0	36,141	0	0	24	0	71,5	48,9	0,48	0,4	-
05.04.2026	3,007	0	30,136	0	0	29,455	0	0	24	0	71,2	46,8	0,51	0,41	-
06.04.2026	3,677	0	36,024	0	0	35,203	0	0	24	0	71,4	46,5	0,49	0,4	-
07.04.2026	3,907	0	40,208	0	0	39,284	0	0	24	0	71,7	48	0,49	0,41	-
08.04.2026	4,147	0	50,679	0	0	49,562	0	0	24	0	70	50,1	0,45	0,4	-
09.04.2026	4,001	0	41,603	0	0	40,644	0	0	24	0	71,8	48,3	0,46	0,4	-
10.04.2026	3,7	0	36,403	0	0	35,57	0	0	24	0	71,5	46,7	0,47	0,4	-
11.04.2026	2,993	0	29,224	0	0	28,565	0	0	24	0	71	46	0,49	0,4	-
12.04.2026	2,844	0	27,728	0	0	27,102	0	0	24	0	70,9	45,9	0,5	0,4	-
13.04.2026	3,29	0	29,945	0	0	29,269	0	0	24	0	71	44,2	0,5	0,4	-
14.04.2026	3,041	0	27,405	0	0	26,791	0	0	24	0	70,7	43,6	0,5	0,4	-
15.04.2026	2,988	0	25,975	0	0	25,395	0	0	24	0	70,6	42,5	0,5	0,4	-
16.04.2026	3,285	0	29,662	0	0	28,991	0	0	24	0	71,1	44	0,49	0,4	-
17.04.2026	3,491	0	31,97	0	0	31,244	0	0	24	0	71,2	44,5	0,49	0,4	-
18.04.2026	2,674	0	24,825	0	0	24,269	0	0	24	0	70,7	44,4	0,5	0,4	-
19.04.2026	2,542	0	23,184	0	0	22,671	0	0	24	0	70,2	43,5	0,51	0,4	-
20.04.2026	3,229	0	29,695	0	0	29,025	0	0	24	0	71	44,4	0,5	0,4	-
Итого:	104,364	0	1018,575	0	0	995,48	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,927														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1321,943	12455,524	0	0,139	12152,399	0	0,138	11815	4
20.04.2026	1426,306	13474,099	0	0,139	13147,88	0	0,138	12559	4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:28:21