

#129216#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951

Заводской номер счётчика 23194577	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	602,395	544,553	57.842	13.815

Подпись исполнителя



#128922#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3951
 Порядковый номер 10014
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 23194577
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,457	0	7,321	0	0	7,19	0	0	24	0	62,7	47,6	0,44	0,32
22.04.2025	-	0,449	0	7,372	0	0	7,24	0	0	24	0	62,4	47,7	0,45	0,32
23.04.2025	-	0,426	0	6,999	0	0	6,875	0	0	24	0	62,4	47,7	0,45	0,32
24.04.2025	-	0,409	0	6,958	0	0	6,834	0	0	24	0	62,3	48,1	0,44	0,32
25.04.2025	-	0,413	0	6,958	0	0	6,834	0	0	24	0	62,5	48,1	0,45	0,32
26.04.2025	-	0,079	0	5,202	0	0	5,118	0	0	24	0	59,5	55,8	0,45	0,32
27.04.2025	-	0,078	0	5,12	0	0	5,036	0	0	24	0	59,5	55,8	0,45	0,32
28.04.2025	-	0,416	0	6,997	0	0	6,873	0	0	24	0	62,3	47,8	0,43	0,32
29.04.2025	-	1,95	0	16,841	0	0,007	16,494	0	0,007	24	0	67,5	39,3	0,42	0,32
30.04.2025	-	2,803	0,001	23,149	0	0	22,658	0	0	24	0	68,5	39	0,42	0,33
01.05.2025	-	2,302	0	19,676	0	0	19,262	0	0	24	0	68,3	39,7	0,43	0,33
02.05.2025	-	1,129	0	12,061	0	0	11,823	0	0	24	0	65,8	43,1	0,43	0,32
03.05.2025	-	2,215	0	18,906	0	0	18,512	0	0	24	0	67,9	39,4	0,43	0,33
04.05.2025	-	2,477	0	22,628	0	0	22,152	0	0	24	0	68,3	41,6	0,42	0,33
05.05.2025	-	3,038	0	26,899	0	0	26,321	0	0	24	0	69	41,5	0,41	0,33
06.05.2025	-	2,843	0	25,361	0	0	24,823	0	0	24	0	68,5	41,2	0,41	0,33
07.05.2025	-	3,002	0	26,553	0	0	25,985	0	0	24	0	68,9	41,3	0,41	0,33
08.05.2025	-	2,691	0	25,172	0	0	24,637	0	0	24	0	68,7	42,6	0,41	0,33
09.05.2025	-	2,695	0	25,174	0	0	24,636	0	0	24	0	68,8	42,7	0,41	0,32
10.05.2025	-	2,633	0	24,492	0	0	23,972	0	0	24	0	68,6	42,4	0,42	0,33
11.05.2025	-	2,502	0	22,711	0	0	22,23	0	0	24	0	68,5	41,6	0,42	0,33
12.05.2025	-	2,79	0	23,811	0	0	23,306	0	0	24	0	68,6	40	0,43	0,33
13.05.2025	-	2,589	0	21,475	0	0	21,021	0	0	24	0	68,4	39	0,42	0,33
14.05.2025	-	2,662	0	22,647	0	0	22,169	0	0	24	0	68,3	39,6	0,42	0,33
15.05.2025	-	2,94	0	25,599	0	0	25,047	0	0	24	0	69,1	41,1	0,41	0,33
16.05.2025	-	3,038	0	27,413	0	0	26,826	0	0	24	0	68,9	41,8	0,41	0,33
17.05.2025	-	2,506	0	23,222	0	0	22,729	0	0	24	0	68,6	42,2	0,41	0,32
18.05.2025	-	2,315	0	20,851	0	0	20,41	0	0	24	0	68,4	41,3	0,41	0,33
19.05.2025	-	2,487	0	20,656	0	0	20,221	0	0	24	0	68,4	39	0,42	0,33
20.05.2025	-	1,506	0	13,837	0	0	13,554	0	0	24	0	67,1	40,6	0,42	0,33
Итого:	-	57,84	0,001	542,061	0	0,007	530,788	0	0,007	720	0	66,56	43,29	0,42	0,33

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	544,553	4803,811	0	0,02	4688,352	0	0,02	3801	2
20.05.2025	602,395	5345,874	0	0,027	5219,137	0	0,027	4521	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения