

#22524#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 6, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 4976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 0,67 | 26,455 | 26,451 | 25,936 | 26,254 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 40,4 | 9 | 5,1 | - |
| 22.04.2023 | 0,588 | 25,23 | 25,254 | 24,725 | 25,037 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 66,8 | 43,1 | 9 | 5,1 | - |
| 23.04.2023 | 0,338 | 17 | 17,076 | 16,672 | 16,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 45,2 | 9 | 5,1 | - |
| 24.04.2023 | 0,592 | 21,506 | 21,523 | 21,082 | 21,381 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 38,2 | 9 | 5,1 | - |
| 25.04.2023 | 0,759 | 32,123 | 32,107 | 31,48 | 31,84 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 42,7 | 9 | 5,1 | - |
| 26.04.2023 | 0,868 | 39,896 | 39,844 | 39,082 | 39,463 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| 27.04.2023 | 0,868 | 41,039 | 40,992 | 40,205 | 40,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 28.04.2023 | 0,817 | 37,189 | 37,145 | 36,436 | 36,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 44,9 | 9 | 5,1 | - |
| 29.04.2023 | 0,657 | 31,451 | 31,457 | 30,816 | 31,15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 30.04.2023 | 0,714 | 34,664 | 34,666 | 33,965 | 34,326 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 46,1 | 9 | 5,1 | - |
| 01.05.2023 | 0,689 | 35,074 | 35,068 | 34,367 | 34,705 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47,1 | 9 | 5,1 | - |
| 02.05.2023 | 0,766 | 32,969 | 32,963 | 32,307 | 32,682 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 03.05.2023 | 0,803 | 35,289 | 35,246 | 34,564 | 34,92 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 44,5 | 9 | 5,1 | - |
| 04.05.2023 | 0,774 | 32,234 | 32,191 | 31,576 | 31,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 05.05.2023 | 0,829 | 36,527 | 36,467 | 35,785 | 36,139 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 44,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.05.2023 | 0,719 | 36,43 | 36,393 | 35,688 | 36,014 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,3 | 9 | 5,1 | - |
| 07.05.2023 | 0,638 | 29,529 | 29,545 | 28,93 | 29,262 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 45,3 | 9 | 5,1 | - |
| 08.05.2023 | 0,578 | 25,385 | 25,432 | 24,869 | 25,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 44,2 | 9 | 5,1 | - |
| 09.05.2023 | 0,504 | 21,346 | 21,393 | 20,92 | 21,215 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 42,7 | 9 | 5,1 | - |
| 10.05.2023 | 0,455 | 18,262 | 18,285 | 17,898 | 18,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 41,3 | 9 | 5,1 | - |
| 11.05.2023 | 0,123 | 7,467 | 7,553 | 7,338 | 7,48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.05.2023 | 0,112 | 7,119 | 7,176 | 6,998 | 7,105 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 45,4 | 9 | 5,1 | - |
| 13.05.2023 | 0,019 | 5,812 | 5,965 | 5,721 | 5,879 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 55,8 | 9 | 5,1 | - |
| 14.05.2023 | 0,019 | 5,637 | 5,766 | 5,545 | 5,684 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 55,8 | 9 | 5,1 | - |
| 15.05.2023 | 0,119 | 7,676 | 7,752 | 7,547 | 7,674 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 45,4 | 9 | 5,1 | - |
| 16.05.2023 | 0,119 | 7,262 | 7,332 | 7,137 | 7,262 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,9 | 9 | 5,1 | - |
| 17.05.2023 | 0,121 | 7,867 | 7,957 | 7,732 | 7,879 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 45,6 | 9 | 5,1 | - |
| 18.05.2023 | 0,121 | 7,512 | 7,582 | 7,385 | 7,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 45,1 | 9 | 5,1 | - |
| 19.05.2023 | 0,109 | 7,521 | 7,596 | 7,395 | 7,518 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 46,2 | 9 | 5,1 | - |
| 20.05.2023 | 0,019 | 5,607 | 5,746 | 5,518 | 5,664 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 55,8 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 14,507 | 679,078 | 679,923 | 665,619 | 673,604 | 719,99 | 719,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,507 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.04.2023 | 658,131 | 27285,98 | 27086,799 | 26665,982 | 26807,721 | 28081,55 | 0,05 |
| 20.05.2023 | 672,641 | 27965,061 | 27766,721 | 27331,6 | 27481,322 | 28801,46 | 0,05 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:20:04