

#132261#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951

Заводской номер счётчика 23194577	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	627,525	602,395	25.13	6.002

Подпись исполнителя _____



#131929#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3951
Порядковый номер 10014
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23194577
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,2	0	11,414	0	0	11,185	0	0	24	0	66,4	40,8	0,43	0,33
22.05.2025	-	1,513	0	13,523	0	0	13,249	0	0	24	0	66,8	39,5	0,43	0,33
23.05.2025	-	1,83	0	15,342	0	0	15,024	0	0	24	0	67,7	38,6	0,44	0,33
24.05.2025	-	1,093	0	11,233	0	0	11,008	0	0	24	0	66,4	42,8	0,45	0,33
25.05.2025	-	0,862	0	9,489	0	0	9,302	0	0	24	0	65,9	43,8	0,45	0,32
26.05.2025	-	1,352	0	12,648	0	0	12,392	0	0	24	0	66,7	40,7	0,45	0,33
27.05.2025	-	1,185	0	11,66	0	0	11,429	0	0	24	0	66,1	41,3	0,46	0,32
28.05.2025	-	0,462	0	6,95	0	0	6,822	0	0	24	0	63,5	47,4	0,48	0,32
29.05.2025	-	0,724	0	8,519	0	0	8,356	0	0	24	0	64,7	44,1	0,48	0,32
30.05.2025	-	1,126	0	11,184	0	0	10,964	0	0	24	0	65,8	41,3	0,48	0,33
31.05.2025	-	0,071	0	4,274	0	0	4,204	0	0	24	0	59,8	55,8	0,49	0,32
01.06.2025	-	0,731	0	8,717	0	0	8,552	0	0	24	0	64,6	44,2	0,48	0,32
02.06.2025	-	0,355	0	5,959	0	0	5,853	0	0	24	0	62,4	48	0,48	0,32
03.06.2025	-	1,03	0	10,587	0	0	10,381	0	0	24	0	65,4	41,7	0,48	0,33
04.06.2025	-	0,397	0	6,548	0	0	6,43	0	0	24	0	62,7	48	0,48	0,32
05.06.2025	-	0,393	0	6,698	0	0	6,578	0	0	24	0	62,5	48,3	0,48	0,32
06.06.2025	-	0,332	0	5,888	0	0	5,784	0	0	24	0	62,3	48,6	0,5	0,32
07.06.2025	-	0,07	0	4,431	0	0	4,358	0	0	24	0	59,7	55,8	0,51	0,32
08.06.2025	-	0,07	0	4,26	0	0	4,191	0	0	24	0	59,7	55,8	0,5	0,32
09.06.2025	-	2,161	0	18,291	0	0	17,918	0	0	24	0	67,1	38,4	0,48	0,33
10.06.2025	-	1,409	0	13,081	0	0	12,819	0	0	24	0	66,5	40,3	0,48	0,33
11.06.2025	-	1,496	0	13,439	0	0	13,169	0	0	24	0	66,6	39,5	0,49	0,33
12.06.2025	-	1,61	0	14,283	0	0	13,995	0	0	24	0	66,8	39,4	0,48	0,33
13.06.2025	-	0,789	0	8,885	0	0	8,714	0	0	24	0	65,2	43,6	0,49	0,32
14.06.2025	-	0,07	0	4,304	0	0	4,234	0	0	24	0	59,6	55,7	0,5	0,32
15.06.2025	-	0,289	0	5,561	0	0	5,463	0	0	24	0	62,1	49,5	0,51	0,32
16.06.2025	-	0,333	0	5,705	0	0	5,603	0	0	24	0	62,4	48,2	0,51	0,32
17.06.2025	-	0,334	0	5,974	0	0	5,868	0	0	24	0	62,1	48,6	0,49	0,32
18.06.2025	-	0,35	0	6,035	0	0	5,928	0	0	24	0	62,2	48,1	0,47	0,32
19.06.2025	-	0,556	0	7,15	0	0	7,017	0	0	24	0	63,8	44,9	0,46	0,33
20.06.2025	-	0,935	0	9,476	0	0	9,292	0	0	24	0	65,5	41,5	0,46	0,33
Итого:	-	25,128	0	281,508	0	0	276,082	0	0	744	0	64,16	45,3	0,48	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	602,395	5345,874	0	0,027	5219,137	0	0,027	4521	2
20.06.2025	627,525	5627,38	0	0,027	5495,217	0	0,027	5265	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения