

#22529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 6, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 4976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,096	6,987	7,041	6,865	6,963	24	24	0	0	62,6	48,7	9	5,1	-
22.06.2021	0,086	6,565	6,595	6,448	6,52	24	24	0	0	62,5	49,2	9	5,1	-
23.06.2021	0,096	6,947	6,866	6,824	6,79	24	24	0	0	62,6	48,6	9	5,1	-
24.06.2021	0,103	7,178	7,133	7,049	7,055	24	24	0	0	63	48,4	9	5,1	-
25.06.2021	0,092	6,831	6,938	6,709	6,86	24	24	0	0	62,6	49	9	5,1	-
26.06.2021	0,031	4,877	4,992	4,794	4,923	24	24	0	0	61,5	55,1	9	5,1	-
27.06.2021	0,031	4,962	5,101	4,877	5,028	24	24	0	0	61,5	55,1	9	5,1	-
28.06.2021	0,092	7,073	7,221	6,948	7,14	24	24	0	0	62,4	49,2	9	5,1	-
29.06.2021	0,096	7,13	7,155	7,003	7,073	24	24	0	0	62,7	49,1	9	5,1	-
30.06.2021	0,095	6,827	6,795	6,705	6,72	24	24	0	0	63	48,8	9	5,1	-
01.07.2021	0,097	6,74	6,674	6,618	6,6	24	24	0	0	63,2	48,6	9	5,1	-
02.07.2021	0,093	6,998	7,039	6,875	6,96	24	24	0	0	62,5	49,1	9	5,1	-
03.07.2021	0,032	4,917	5,028	4,832	4,958	24	24	0	0	61,6	54,9	9	5,1	-
04.07.2021	0,033	4,93	5,043	4,845	4,973	24	24	0	0	61,5	54,9	9	5,1	-
05.07.2021	0,098	6,785	6,883	6,663	6,807	24	24	0	0	63	48,4	9	5,1	-
06.07.2021	0,09	6,484	6,592	6,368	6,519	24	24	0	0	62,9	48,8	9	5,1	-
07.07.2021	0,075	6,021	6,126	5,915	6,055	24	24	0	0	62,5	49,9	9	5,1	-
08.07.2021	0,086	6,341	6,446	6,228	6,374	24	24	0	0	62,7	49	9	5,1	-
09.07.2021	0,081	6,372	6,506	6,26	6,43	24	24	0	0	62,6	49,8	9	5,1	-
10.07.2021	0,029	4,829	4,969	4,746	4,898	24	24	0	0	61,3	55,2	9	5,1	-
11.07.2021	0,03	4,353	4,479	4,277	4,416	24	24	0	0	61,8	54,9	9	5,1	-
12.07.2021	0,085	6,101	6,202	5,99	6,133	24	24	0	0	63,1	48,9	9	5,1	-
13.07.2021	0,085	6,261	6,357	6,149	6,285	24	24	0	0	63	49,2	9	5,1	-
Итого:	1,732	142,509	144,181	139,988	142,48	552	552	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,732													

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	263,797	10628,019	10482,915	10388,707	10380,478	12030,77	0,05
13.07.2021	265,531	10770,528	10627,096	10528,696	10522,955	12582,72	0,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:42:52