

#22528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 6, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 4976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,086	6,355	6,455	6,241	6,381	24	24	0	0	62,9	49,2	9	5,1	-
22.07.2021	0,091	6,33	6,414	6,215	6,342	24	24	0	0	63,5	49	9	5,1	-
23.07.2021	0,085	6,168	6,248	6,058	6,178	24	24	0	0	63,1	49,1	9	5,1	-
24.07.2021	0,03	4,348	4,466	4,271	4,403	24	24	0	0	62	55	9	5,1	-
25.07.2021	0,03	4,309	4,418	4,233	4,355	24	24	0	0	62	55	9	5,1	-
26.07.2021	0,085	6,09	6,178	5,979	6,108	24	24	0	0	63,2	49,2	9	5,1	-
27.07.2021	0,091	6,171	6,24	6,06	6,171	24	24	0	0	63,4	48,5	9	5,1	-
28.07.2021	0,093	6,637	6,73	6,518	6,656	24	24	0	0	62,8	48,7	9	5,1	-
29.07.2021	0,081	6,013	6,103	5,904	6,033	24	24	0	0	63	49,3	9	5,1	-
30.07.2021	0,09	6,32	6,395	6,206	6,322	24	24	0	0	63,4	49	9	5,1	-
31.07.2021	0,031	4,959	5,057	4,874	4,985	24	24	0	0	61,4	55,2	9	5,1	-
01.08.2021	0,032	4,72	4,833	4,638	4,767	24	24	0	0	61,6	54,9	9	5,1	-
02.08.2021	0,085	6,339	6,428	6,227	6,354	24	24	0	0	62,6	49,1	9	5,1	-
03.08.2021	0,072	5,941	6,038	5,837	5,968	24	24	0	0	62,3	50,1	9	5,1	-
04.08.2021	0,083	5,977	6,059	5,87	5,99	24	24	0	0	62,9	49	9	5,1	-
05.08.2021	0,093	6,501	6,59	6,384	6,518	24	24	0	0	63,2	48,7	9	5,1	-
06.08.2021	0,096	6,615	6,69	6,495	6,617	24	24	0	0	63,1	48,4	9	5,1	-
07.08.2021	0,031	4,581	4,675	4,502	4,609	24	24	0	0	61,8	55	9	5,1	-
08.08.2021	0,031	4,429	4,524	4,351	4,46	24	24	0	0	62	54,9	9	5,1	-
09.08.2021	0,102	6,732	6,812	6,61	6,739	24	24	0	0	63,4	48,1	9	5,1	-
10.08.2021	0,102	6,689	6,779	6,567	6,706	24	24	0	0	63,5	48	9	5,1	-
11.08.2021	0,092	6,364	6,458	6,25	6,387	24	24	0	0	63,2	48,6	9	5,1	-
12.08.2021	0,084	5,996	6,091	5,888	6,022	24	24	0	0	63,2	49	9	5,1	-
13.08.2021	0,086	6,043	6,132	5,934	6,063	24	24	0	0	63,3	48,8	9	5,1	-
14.08.2021	0,031	4,294	4,401	4,219	4,34	24	24	0	0	62,1	54,9	9	5,1	-
15.08.2021	0,031	4,339	4,452	4,264	4,391	24	24	0	0	62,1	54,9	9	5,1	-
16.08.2021	0,096	6,385	6,475	6,269	6,403	24	24	0	0	63,4	48,2	9	5,1	-
17.08.2021	0,099	6,874	6,965	6,75	6,888	24	24	0	0	63,2	48,5	9	5,1	-
18.08.2021	0,096	6,646	6,742	6,525	6,668	24	24	0	0	63,1	48,5	9	5,1	-
19.08.2021	0,102	6,673	6,758	6,551	6,685	24	24	0	0	63,6	48,1	9	5,1	-
20.08.2021	0,098	6,835	6,923	6,712	6,847	24	24	0	0	63,2	48,6	9	5,1	-
Итого:	2,335	182,673	185,529	179,402	183,356	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,335													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	265,994	10809,28	10666,532	10566,759	10561,92	12750,7	0,05
20.08.2021	268,328	10991,952	10852,061	10746,159	10745,276	13494,63	0,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 9:51:33