

#126424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 82-88, Калининград

4113

8114

ТВ7 (АСЦП)

17053519

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,87	0	186,167	0	0	183,708	0	0	24	0	53,5	44,5	0,46	0,41	-
25.03.2025	6,838	0	186,149	0	0	183,654	0	0	24	0	53,7	44,8	0,46	0,41	-
26.03.2025	6,473	0	186,226	0	0	183,875	0	0	24	0	52,2	43,8	0,45	0,41	-
27.03.2025	6,602	0	186,351	0	0	183,948	0	0	24	0	52,7	44,2	0,45	0,41	-
28.03.2025	6,124	0	186,165	0	0	183,885	0	0	24	0	51,4	43,4	0,46	0,41	-
29.03.2025	6,027	0	185,735	0	0	183,467	0	0	24	0	51,4	43,5	0,46	0,41	-
30.03.2025	6,176	0	185,594	0	0	183,324	0	0	24	0	51,4	43,3	0,45	0,41	-
31.03.2025	6,287	0	186,128	0	0	183,808	0	0	24	0	51,9	43,7	0,46	0,41	-
01.04.2025	6,561	0	186,167	0	0	183,767	0	0	24	0	52,7	44,2	0,46	0,41	-
02.04.2025	6,168	0	186,144	0	0	183,825	0	0	24	0	51,8	43,8	0,46	0,41	-
03.04.2025	5,778	0	185,723	0	0	183,505	0	0	24	0	50,7	43,2	0,45	0,41	-
04.04.2025	6,099	0	185,805	0	0	183,537	0	0	24	0	51,2	43,3	0,45	0,41	-
05.04.2025	7,373	0	185,988	0	0	183,313	0	0	24	0	55,8	46,2	0,46	0,41	-
06.04.2025	7,932	0	186,086	0	0	183,228	0	0	24	0	57,7	47,3	0,46	0,41	-
07.04.2025	7,331	0	186,339	0	0	183,683	0	0	24	0	55,4	45,9	0,46	0,41	-
08.04.2025	7,09	0	186,394	0	0	183,815	0	0	24	0	54,6	45,4	0,46	0,41	-
09.04.2025	7,169	0	186,46	0	0	183,889	0	0	24	0	54,7	45,4	0,46	0,41	-
10.04.2025	7,465	0	186,726	0	0	184,038	0	0	24	0	55,8	46,1	0,46	0,41	-
11.04.2025	6,778	0	186,704	0	0	184,231	0	0	24	0	53,4	44,7	0,45	0,41	-
12.04.2025	6,586	0	186,495	0	0	184,054	0	0	24	0	53	44,5	0,45	0,41	-
13.04.2025	5,953	0	185,959	0	0	183,71	0	0	24	0	51,1	43,4	0,46	0,41	-
14.04.2025	3,524	0	118,941	0	0	117,56	0	0	24	0	50	42,9	0,39	0,37	-
Итого:	143,204	0	4028,446	0	0	3975,824	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,204														

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	4880,22	123468,112	0	0	121808,492	0	0	28502	25
14.04.2025	5023,425	127496,557	0	0	125784,316	0	0	29030	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:49:39