

#126423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 82-88, Калининград

4113

8115

ТВ7 (АСЦП)

17053519

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,193	0	57,864	50,628	0	56,863	49,938	0	24	0	61,4	54	0,46	0,18	6,8
25.03.2025	3,102	0	58,181	51,163	0	57,176	50,457	0	24	0	61,4	54,2	0,47	0,18	5,5
26.03.2025	3,219	0	64,19	56,875	0	63,079	56,077	0	24	0	61,4	54,8	0,46	0,18	4,4
27.03.2025	2,975	0	63,092	56,909	0	62,001	56,111	0	24	0	61,4	54,8	0,46	0,18	6,9
28.03.2025	3,057	0	63,522	56,881	0	62,421	56,081	0	24	0	61,4	54,9	0,47	0,18	5,7
29.03.2025	3,237	0	64,378	56,91	0	63,26	56,11	0	24	0	61,5	54,9	0,47	0,18	8,9
30.03.2025	3,216	0	64,396	57,053	0	63,28	56,248	0	24	0	61,5	54,9	0,47	0,17	9,9
31.03.2025	3,154	0	64,018	56,95	0	62,908	56,152	0	24	0	61,5	54,9	0,47	0,17	6,8
01.04.2025	3,251	0	62,175	54,631	0	61,102	53,867	0	24	0	61,4	54,7	0,47	0,17	5,9
02.04.2025	3,062	0	57,486	50,805	0	56,497	50,112	0	24	0	61,4	54	0,47	0,17	-
03.04.2025	2,937	0	54,893	48,415	0	53,947	47,751	0	24	0	61,3	54	0,47	0,16	-
04.04.2025	3,01	0	55,787	49,062	0	54,826	48,391	0	24	0	61,4	54,1	0,47	0,16	-
05.04.2025	3,083	0	54,95	47,942	0	54,003	47,292	0	24	0	61,3	53,8	0,47	0,16	-
06.04.2025	3,184	0	54,996	47,437	0	54,048	46,793	0	24	0	61,3	53,9	0,47	0,16	-
07.04.2025	2,991	0	55,868	49,243	0	54,905	48,572	0	24	0	61,3	54	0,46	0,16	-
08.04.2025	3,021	0	57,48	50,762	0	56,485	50,064	0	24	0	61,4	54,3	0,46	0,16	-
09.04.2025	3,17	0	56,649	49,326	0	55,671	48,653	0	24	0	61,4	54	0,46	0,16	-
10.04.2025	2,972	0	55,941	49,493	0	54,974	48,817	0	24	0	61,3	54	0,46	0,16	-
11.04.2025	3,069	0	56,904	49,926	0	55,918	49,239	0	24	0	61,4	54,2	0,46	0,16	-
12.04.2025	3,058	0	55,128	48,213	0	54,177	47,557	0	24	0	61,3	53,9	0,47	0,16	-
13.04.2025	3,119	0	56,1	48,82	0	55,131	48,152	0	24	0	61,4	54,1	0,47	0,16	-
14.04.2025	2,933	0	55,349	48,734	0	54,395	48,064	0	24	0	61,4	54,3	0,47	0,16	-
15.04.2025	3,049	0	61,664	54,957	0	60,594	54,185	0	24	0	61,4	54,7	0,47	0,16	-
16.04.2025	3,106	0	60,802	53,863	0	59,749	53,111	0	24	0	61,4	54,6	0,47	0,16	-
17.04.2025	3,035	0	56,306	49,361	0	55,334	48,682	0	24	0	61,3	54,2	0,47	0,16	-
18.04.2025	2,902	0	55,72	49,583	0	54,725	48,877	0	24	0	62,5	55,2	0,47	0,16	-
19.04.2025	3,153	0	57,305	50,197	0	56,259	49,461	0	24	0	63,2	56	0,47	0,17	-
20.04.2025	3,244	0	62,251	55,109	0	61,121	54,298	0	24	0	63,1	56,2	0,47	0,17	-
21.04.2025	3,076	0	57,061	50,583	0	56,023	49,849	0	24	0	63,1	55,7	0,47	0,16	-
22.04.2025	2,98	0	54,079	47,807	0	53,097	47,122	0	24	0	63	55,4	0,47	0,16	-
23.04.2025	3,067	0	56,811	50,239	0	55,785	49,517	0	24	0	62,9	55,5	0,47	0,16	-
Итого:	95,625	0	1811,346	1597,877	0	1779,754	1575,6	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,84														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3412,133	69242,251	61909,797	0	68048,893	61058,566	0	28502	25
23.04.2025	3507,758	71053,597	63507,672	0	69828,648	62634,166	0	29246	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:58:45