

#74598#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: Карамзина 41-47,

Адрес: ЖКМР

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 6.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0xФ347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.24 23	61.16	54.53	6.63	1.31	1.36	48.757	40.378	47.913	39.815	8.097	5.00	2.00	0.719	24	0	
24.02.24 23	61.18	54.62	6.56	1.23	1.88	49.425	41.063	48.568	40.490	8.078	5.00	2.00	0.719	24	0	
25.02.24 23	61.24	54.87	6.37	1.18	2.23	52.013	42.400	51.107	41.805	9.303	5.00	2.00	0.788	24	0	
26.02.24 23	61.19	54.81	6.38	1.07	2.22	49.635	41.271	48.773	40.691	8.082	5.00	2.00	0.712	24	0	
27.02.24 23	61.17	54.64	6.53	1.03	1.94	49.063	40.203	48.213	39.645	8.568	5.00	2.00	0.739	24	0	
28.02.24 23	61.19	54.72	6.47	0.99	2.06	49.479	41.529	48.619	40.948	7.671	5.00	2.00	0.695	24	0	
29.02.24 23	61.19	54.69	6.50	0.94	2.10	49.480	41.478	48.621	40.898	7.723	5.00	2.00	0.699	24	0	
01.03.24 23	61.14	54.57	6.57	0.92	1.56	48.079	40.335	47.250	39.773	7.477	5.00	2.00	0.681	24	0	
02.03.24 23	61.23	54.79	6.44	0.92	1.42	51.368	41.876	50.475	41.288	9.187	5.00	2.00	0.782	24	0	
03.03.24 23	61.22	54.77	6.46	0.92	1.15	51.318	41.274	50.427	40.694	9.733	5.00	2.00	0.810	24	0	
04.03.24 23	61.18	54.60	6.58	0.90	1.05	49.403	40.497	48.545	39.932	8.613	5.00	2.00	0.746	24	0	
05.03.24 23	61.17	54.58	6.59	0.85	0.98	49.450	40.736	48.591	40.165	8.426	5.00	2.00	0.738	24	0	
06.03.24 23	61.22	54.82	6.40	0.84	0.95	51.363	42.475	50.471	41.876	8.595	5.00	2.00	0.751	24	0	
07.03.24 23	61.22	54.79	6.43	0.83	0.95	50.679	42.074	49.800	41.482	8.318	5.00	2.00	0.734	24	0	
08.03.24 23	61.16	54.47	6.70	0.83	1.01	48.603	39.792	47.760	39.239	8.521	5.00	2.00	0.741	24	0	
09.03.24 23	61.17	54.49	6.68	0.82	1.06	49.033	40.061	48.180	39.504	8.675	5.00	2.00	0.751	24	0	
10.03.24 23	61.27	54.98	6.29	0.85	1.10	53.087	43.601	52.161	42.983	9.178	5.00	2.00	0.786	24	0	
11.03.24 23	61.28	55.14	6.14	0.84	1.12	53.624	44.742	52.691	44.106	8.585	5.00	2.00	0.754	24	0	
12.03.24 23	61.23	54.87	6.35	0.84	1.12	51.264	42.584	50.374	41.984	8.390	5.00	2.00	0.738	24	0	
13.03.24 23	61.17	54.63	6.54	0.85	1.10	48.884	40.333	48.035	39.768	8.266	5.00	2.00	0.724	24	0	
14.03.24 23	61.23	54.93	6.30	0.88	1.11	50.902	42.321	50.017	41.724	8.293	5.00	2.00	0.729	24	0	
15.03.24 23	61.22	54.92	6.30	0.79	1.12	50.024	41.814	49.155	41.223	7.933	5.00	2.00	0.705	24	0	

16.03.24 23	61.17	54.69	6.48	0.78	1.13	48.230	39.883	47.395	39.323	8.071	5.00	2.00	0.708	24	0
17.03.24 23	61.19	54.53	6.66	0.78	1.15	49.811	39.518	48.947	38.967	9.980	5.00	2.00	0.820	24	0
18.03.24 23	61.17	54.67	6.51	0.79	1.16	48.583	40.402	47.741	39.835	7.905	5.00	2.00	0.703	24	0
19.03.24 23	61.28	55.14	6.15	0.88	1.17	53.106	44.486	52.181	43.852	8.329	5.00	2.00	0.738	24	0
20.03.24 23	61.27	55.06	6.20	1.02	1.15	52.199	43.587	51.291	42.967	8.324	5.00	2.00	0.735	24	0
21.03.24 23	61.16	54.64	6.52	1.14	1.13	48.378	40.395	47.541	39.828	7.713	5.00	2.00	0.693	24	0
22.03.24 23	61.15	54.55	6.60	1.28	1.13	47.661	39.669	46.835	39.116	7.719	5.00	2.00	0.692	24	0
23.03.24 23	61.19	54.67	6.52	1.46	1.16	49.173	40.447	48.319	39.881	8.438	5.00	2.00	0.735	24	0
Итого/Средн	61.20	54.74	6.46	0.96	1.33	1502.070	1241.222	1475.994	1223.804	252.190	5.00	2.00	22.061	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.02.24 23	21322.321	17552.225	20956.384	17310.766	3645.618	317.871	11243	1340
23.03.24 23	22824.392	18793.447	22432.378	18534.570	3897.809	339.933	11963	1340
Итого	1502.071	1241.222	1475.994	1223.804	252.190	22.061	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

