

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент:Каразмина 41-47

Договор N:000000000

Адрес: ЖМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xP347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.05.24 23	61.22	54.67	6.55	0.41	0.17	45.626	37.813	44.841	37.285	7.556	5.00	0.20	2.809	24	0
24.05.24 23	61.30	55.15	6.15	0.41	0.18	48.778	41.372	47.934	40.783	7.151	5.00	0.20	2.744	24	0
25.05.24 23	61.32	55.18	6.14	0.41	0.18	49.229	41.861	48.377	41.265	7.112	5.00	0.20	2.747	24	0
26.05.24 23	61.27	54.89	6.38	0.41	0.18	46.804	38.875	45.995	38.328	7.668	5.00	0.20	2.839	24	0
27.05.24 23	61.27	54.96	6.31	0.41	0.18	46.402	39.126	45.599	38.573	7.026	5.00	0.20	2.683	24	0
28.05.24 23	61.26	54.94	6.32	0.41	0.18	45.500	38.609	44.717	38.065	6.652	5.00	0.20	2.583	24	0
29.05.24 23	61.19	54.59	6.60	0.41	0.18	43.389	36.179	42.645	35.675	6.969	5.00	0.20	2.633	24	0
30.05.24 23	61.29	55.02	6.27	0.41	0.19	46.681	39.283	45.876	38.725	7.151	5.00	0.20	2.710	24	0
31.05.24 23	61.29	55.01	6.28	0.40	0.19	46.760	39.611	45.952	39.052	6.900	5.00	0.20	2.661	24	0
01.06.24 23	61.24	54.81	6.44	0.41	0.19	44.461	37.738	43.697	37.207	6.490	5.00	0.20	2.539	24	0
02.06.24 23	61.24	54.69	6.55	0.41	0.19	45.039	36.815	44.261	36.301	7.960	5.00	0.20	2.878	24	0
03.06.24 23	61.22	54.59	6.63	0.40	0.19	43.659	36.832	42.907	36.319	6.587	5.00	0.20	2.566	24	0
04.06.24 23	61.21	54.51	6.70	0.40	0.19	43.868	36.201	43.112	35.698	7.415	5.00	0.20	2.754	24	0
05.06.24 23	46.73	45.68	1.05	0.12	0.11	20.556	15.742	20.321	15.578	4.743	5.00	0.20	0.971	24	0
06.06.24 23	21.43	22.75	-1.32	0.03	0.07	9.599	7.170	9.584	7.158	2.427	5.00	0.20	0.180	24	0
07.06.24 23	21.21	22.24	-1.03	0.04	0.08	9.752	7.194	9.738	7.183	2.555	5.00	0.20	0.185	24	0
08.06.24 23	20.99	21.92	-0.93	0.04	0.08	9.286	7.281	9.272	7.270	2.002	5.00	0.20	0.144	24	0
09.06.24 23	20.74	21.63	-0.89	0.05	0.08	9.514	7.269	9.502	7.259	2.243	5.00	0.20	0.157	24	0
10.06.24 23	20.39	21.34	-0.95	0.06	0.08	9.263	7.243	9.251	7.232	2.019	5.00	0.20	0.138	24	0
11.06.24 23	20.43	21.20	-0.77	0.07	0.09	9.153	7.277	9.141	7.267	1.874	5.00	0.20	0.128	24	0
12.06.24 23	20.15	20.99	-0.84	0.09	0.09	9.158	7.294	9.148	7.284	1.864	5.00	0.20	0.125	24	0
13.06.24 23	19.93	20.80	-0.88	0.13	0.08	9.177	7.251	9.166	7.241	1.925	5.00	0.20	0.127	24	0
14.06.24 23	19.67	20.61	-0.94	0.15	0.08	9.398	7.228	9.388	7.219	2.169	5.00	0.20	0.142	24	0
15.06.24 23	19.66	20.69	-1.03	0.15	0.08	9.035	7.308	9.025	7.298	1.727	5.00	0.20	0.114	24	0
16.06.24 23	19.85	20.87	-1.02	0.18	0.09	9.168	7.310	9.158	7.300	1.858	5.00	0.20	0.123	24	0
17.06.24 23	23.02	23.15	-0.13	0.28	0.09	25.726	23.057	25.682	23.014	2.668	5.00	0.20	0.220	24	0
18.06.24 23	32.92	29.52	3.40	0.40	0.13	46.023	39.317	45.772	39.157	6.615	5.00	0.20	1.341	24	0
19.06.24 23	61.29	54.91	6.38	0.42	0.20	49.848	42.066	48.988	41.473	7.515	5.00	0.20	2.888	24	0
20.06.24 23	61.26	54.79	6.47	0.41	0.20	48.160	41.384	47.330	40.803	6.527	5.00	0.20	2.651	24	0
21.06.24 23	61.27	54.89	6.38	0.40	0.20	47.877	41.291	47.054	40.712	6.342	5.00	0.20	2.590	24	0
22.06.24 23	61.27	54.79	6.48	0.40	0.20	47.722	40.040	46.900	39.477	7.423	5.00	0.20	2.827	24	0
23.06.24 23	61.25	54.65	6.61	0.40	0.21	47.392	39.662	46.574	39.111	7.463	5.00	0.20	2.847	24	0
Итого/Средн	54.62	49.52	5.09	0.28	0.14	1032.003	862.699	1016.909	852.312	164.596	5.00	0.20	53.044	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	25754.997	21226.299	25312.307	20933.173	4379.134	1600.735	13403	1340
23.06.24 23	26787.000	22088.998	26329.215	21785.485	4543.730	1653.778	14171	1340
Итого	1032.003	862.699	1016.909	852.312	164.596	53.044	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

