

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Карамзина 41-47 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКМР Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч
txv: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.05.25 23	59.09	52.70	6.40	0.26	0.38	47.308	39.018	46.542	38.513	8.029	5.00	0.20	2.845	24	0
24.05.25 23	58.89	52.49	6.40	0.28	0.38	46.679	38.035	45.928	37.547	8.381	5.00	0.20	2.894	24	0
25.05.25 23	58.50	52.39	6.11	0.27	0.38	45.673	37.204	44.947	36.728	8.219	5.00	0.20	2.777	24	0
26.05.25 23	58.46	52.29	6.18	0.26	0.38	47.710	39.503	46.956	39.000	7.956	5.00	0.20	2.785	24	0
27.05.25 23	58.75	52.47	6.28	0.27	0.38	45.977	38.132	45.240	37.644	7.596	5.00	0.20	2.695	24	0
28.05.25 23	59.21	53.05	6.16	0.29	0.39	48.259	40.319	47.474	39.791	7.683	5.00	0.20	2.767	24	0
29.05.25 23	58.90	52.66	6.24	0.30	0.37	47.166	39.707	46.407	39.195	7.212	5.00	0.20	2.648	24	0
30.05.25 23	59.26	52.92	6.34	0.29	0.37	46.193	38.003	45.441	37.509	7.931	5.00	0.20	2.795	24	0
31.05.25 23	59.00	52.81	6.19	0.26	0.37	47.526	39.773	46.760	39.256	7.504	5.00	0.20	2.710	24	0
01.06.25 23	58.76	52.68	6.08	0.26	0.37	46.074	37.867	45.335	37.377	7.958	5.00	0.20	2.739	24	0
02.06.25 23	59.86	53.64	6.22	0.23	0.37	43.605 !	37.424 !	42.883 !	36.925 !	5.958	5.00	0.20	2.327	22	2
03.06.25 23	58.75	52.65	6.10	0.19	0.35	46.368	38.061	45.621	37.569	8.052	5.00	0.20	2.765	24	0
04.06.25 23	38.44	37.04	1.39 <	0.08	0.11	35.078	29.705	34.800	29.496	5.304	5.00	0.20	0.991 <	24	0
05.06.25 23	22.55	22.59	-0.04 <	0.01	0.05	16.079	12.698	16.048	12.675	3.373	5.00	0.20	0.312 <	24	0
06.06.25 23	29.13	27.34	1.80 <	0.04	0.09	15.595	12.781	15.539	12.743	2.796	5.00	0.20	0.378	24	0
07.06.25 23	27.34	26.10	1.24 <	0.09	0.10	16.505	12.767	16.456	12.733	3.723	5.00	0.20	0.415 <	24	0
08.06.25 23	25.44	24.73	0.72 <	0.16	0.12	16.753	12.734	16.712	12.705	4.007	5.00	0.20	0.390 <	24	0
09.06.25 23	23.92	23.51	0.41 <	0.21	0.13	15.808	12.822	15.776	12.798	2.978	5.00	0.20	0.266 <	24	0
10.06.25 23	22.12	22.11	0.02 <	0.23	0.14	15.953	12.696	15.928	12.677	3.252	5.00	0.20	0.258 <	24	0
11.06.25 23	19.94	20.51	-0.57 <	0.26	0.14	15.979	12.705	15.962	12.689	3.273	5.00	0.20	0.218 <	24	0
12.06.25 23	19.34	19.96	-0.62 <	0.26	0.15	15.927	12.709	15.911	12.695	3.216	5.00	0.20	0.206 <	24	0
13.06.25 23	19.24	19.97	-0.73 <	0.23	0.16	15.468	12.773	15.453	12.759	2.694	5.00	0.20	0.169 <	24	0
14.06.25 23	19.10	19.94	-0.83 <	0.22	0.17	16.023	12.684	16.008	12.670	3.338	5.00	0.20	0.207 <	24	0
15.06.25 23	19.06	20.03	-0.97 <	0.21	0.18	15.840	12.724	15.825	12.709	3.115	5.00	0.20	0.195 <	24	0
16.06.25 23	20.14	20.53	-0.39 <	0.23	0.19	35.529	32.083	35.489	32.046	3.443	5.00	0.20	0.223 <	24	0
17.06.25 23	39.36	34.86	4.50 <	0.36	0.35	46.333	37.975	45.963	37.745	8.218	5.00	0.20	1.899 <	24	0
18.06.25 23	58.95	52.62	6.33	0.24	0.45	47.202	38.679	46.439	38.184	8.255	5.00	0.20	2.869	24	0
19.06.25 23	59.55	53.02	6.53	0.20	0.40	44.874	37.388	44.134	36.899	7.234	5.00	0.20	2.654	24	0
20.06.25 23	59.87	53.48	6.39	0.17	0.37	46.977	39.426	46.195	38.902	7.294	5.00	0.20	2.709	24	0
21.06.25 23	59.65	53.30	6.34	0.22	0.35	45.331	37.200	44.580	36.709	7.872	5.00	0.20	2.771	24	0
22.06.25 23	59.43	53.24	6.19	0.22	0.33	45.539	36.670	44.792	36.186	8.606	5.00	0.20	2.894	24	0
23.06.25 23	59.80	53.42	6.38	0.22	0.33	43.815	36.627	43.089	36.140	6.949	5.00	0.20	2.555	24	0
Итого/Средн	50.63	45.87	4.76	0.22	0.28	1125.144	928.889	1110.632	919.214	191.418	5.00	0.20	55.327	766	2

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.25 23	42598.424	35394.210	41866.607	34905.829	6960.778	2577.984	22156	1347
23.06.25 23	43723.568	36323.099	42977.239	35825.043	7152.196	2633.311	22922	1349
Итого	1125.144	928.889	1110.632	919.214	191.418	55.327	766	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

