

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/24г.-23/07/24г.

Абонент:Карамзина 41-47

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xF347

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | tx °C | Px МПа | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч | КС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|----|
| 23.06.24 23 | 61.25 | 54.65 | 6.61 | 0.40 | 0.21 | 47.392 | 39.662 | 46.574 | 39.111 | 7.463 | 5.00 | 0.20 | 2.847 | 24 | 0 | |
| 24.06.24 23 | 61.24 | 54.64 | 6.60 | 0.40 | 0.21 | 46.361 | 38.995 | 45.562 | 38.452 | 7.110 | 5.00 | 0.20 | 2.743 | 24 | 0 | |
| 25.06.24 23 | 61.23 | 54.66 | 6.58 | 0.40 | 0.21 | 45.759 | 38.934 | 44.971 | 38.390 | 6.580 | 5.00 | 0.20 | 2.614 | 24 | 0 | |
| 26.06.24 23 | 61.36 | 55.38 | 5.98 | 0.40 | 0.22 | 50.403 | 43.768 | 49.532 | 43.141 | 6.391 | 5.00 | 0.20 | 2.596 | 24 | 0 | |
| 27.06.24 23 | 61.30 | 55.16 | 6.14 | 0.39 | 0.22 | 46.995 | 40.464 | 46.184 | 39.889 | 6.295 | 5.00 | 0.20 | 2.516 | 24 | 0 | |
| 28.06.24 23 | 61.31 | 55.31 | 5.99 | 0.31 | 0.23 | 47.085 | 40.607 | 46.272 | 40.028 | 6.244 | 5.00 | 0.20 | 2.480 | 24 | 0 | |
| 29.06.24 23 | 61.28 | 55.11 | 6.17 | 0.15 | 0.23 | 45.802 | 39.912 | 45.007 | 39.348 | 5.659 | 5.00 | 0.20 | 2.348 | 24 | 0 | |
| 30.06.24 23 | 61.27 | 55.00 | 6.26 | 0.11 | 0.23 | 44.982 | 38.591 | 44.200 | 38.047 | 6.153 | 5.00 | 0.20 | 2.443 | 24 | 0 | |
| 01.07.24 23 | 61.26 | 54.85 | 6.41 | 0.14 | 0.24 | 44.497 | 38.225 | 43.724 | 37.690 | 6.033 | 5.00 | 0.20 | 2.429 | 24 | 0 | |
| 02.07.24 23 | 61.25 | 54.72 | 6.52 | 0.14 | 0.24 | 44.629 | 38.154 | 43.856 | 37.623 | 6.234 | 5.00 | 0.20 | 2.492 | 24 | 0 | |
| 03.07.24 23 | 61.23 | 54.60 | 6.63 | 0.10 | 0.24 | 44.294 | 38.079 | 43.525 | 37.551 | 5.974 | 5.00 | 0.20 | 2.444 | 24 | 0 | |
| 04.07.24 23 | 61.23 | 54.47 | 6.76 | 0.08 | 0.24 | 44.807 | 37.278 | 44.030 | 36.763 | 7.266 | 5.00 | 0.20 | 2.746 | 24 | 0 | |
| 05.07.24 23 | 61.22 | 54.45 | 6.77 | 0.08 | 0.24 | 44.320 | 37.278 | 43.550 | 36.763 | 6.787 | 5.00 | 0.20 | 2.634 | 24 | 0 | |
| 06.07.24 23 | 61.30 | 54.92 | 6.38 | 0.08 | 0.25 | 46.727 | 40.508 | 45.913 | 39.938 | 5.974 | 5.00 | 0.20 | 2.469 | 24 | 0 | |
| 07.07.24 23 | 61.35 | 55.15 | 6.20 | 0.07 | 0.25 | 48.542 | 41.994 | 47.696 | 41.395 | 6.301 | 5.00 | 0.20 | 2.554 | 24 | 0 | |
| 08.07.24 23 | 61.28 | 54.67 | 6.60 | 0.07 | 0.25 | 45.563 | 38.196 | 44.770 | 37.664 | 7.106 | 5.00 | 0.20 | 2.709 | 24 | 0 | |
| 09.07.24 23 | 61.34 | 55.16 | 6.18 | 0.07 | 0.26 | 47.784 | 40.497 | 46.949 | 39.921 | 7.027 | 5.00 | 0.20 | 2.683 | 24 | 0 | |
| 10.07.24 23 | 61.37 | 55.53 | 5.84 | 0.07 | 0.28 | 48.426 | 42.473 | 47.580 | 41.861 | 5.720 | 5.00 | 0.20 | 2.365 | 24 | 0 | |
| 11.07.24 23 | 61.35 | 55.36 | 5.98 | 0.07 | 0.28 | 47.616 | 40.322 | 46.786 | 39.748 | 7.038 | 5.00 | 0.20 | 2.648 | 24 | 0 | |
| 12.07.24 23 | 61.28 | 55.07 | 6.21 | 0.07 | 0.27 | 44.464 | 38.312 | 43.688 | 37.769 | 5.919 | 5.00 | 0.20 | 2.370 | 24 | 0 | |
| 13.07.24 23 | 61.33 | 55.25 | 6.08 | 0.08 | 0.28 | 46.263 | 40.000 | 45.457 | 39.431 | 6.026 | 5.00 | 0.20 | 2.417 | 24 | 0 | |
| 14.07.24 23 | 61.30 | 55.08 | 6.22 | 0.07 | 0.27 | 45.185 | 38.457 | 44.400 | 37.913 | 6.487 | 5.00 | 0.20 | 2.509 | 24 | 0 | |
| 15.07.24 23 | 61.26 | 54.89 | 6.37 | 0.07 | 0.27 | 43.139 | 36.858 | 42.388 | 36.339 | 6.049 | 5.00 | 0.20 | 2.387 | 24 | 0 | |
| 16.07.24 23 | 61.34 | 55.43 | 5.91 | 0.07 | 0.28 | 45.859 | 39.798 | 45.058 | 39.228 | 5.830 | 5.00 | 0.20 | 2.338 | 24 | 0 | |
| 17.07.24 23 | 61.38 | 55.52 | 5.86 | 0.07 | 0.28 | 47.784 | 41.072 | 46.948 | 40.483 | 6.465 | 5.00 | 0.20 | 2.512 | 24 | 0 | |
| 18.07.24 23 | 61.30 | 55.11 | 6.19 | 0.07 | 0.27 | 44.542 | 38.056 | 43.765 | 37.517 | 6.248 | 5.00 | 0.20 | 2.438 | 24 | 0 | |
| 19.07.24 23 | 61.27 | 54.83 | 6.43 | 0.07 | 0.27 | 43.152 | 36.538 | 42.399 | 36.028 | 6.371 | 5.00 | 0.20 | 2.465 | 24 | 0 | |
| 20.07.24 23 | 61.28 | 54.88 | 6.40 | 0.07 | 0.27 | 43.325 | 37.208 | 42.570 | 36.685 | 5.885 | 5.00 | 0.20 | 2.363 | 24 | 0 | |
| 21.07.24 23 | 61.33 | 55.08 | 6.25 | 0.07 | 0.27 | 45.093 | 38.526 | 44.307 | 37.982 | 6.325 | 5.00 | 0.20 | 2.478 | 24 | 0 | |
| 22.07.24 23 | 61.29 | 55.03 | 6.26 | 0.07 | 0.27 | 43.155 | 36.765 | 42.402 | 36.246 | 6.157 | 5.00 | 0.20 | 2.394 | 24 | 0 | |
| 23.07.24 23 | 61.29 | 55.01 | 6.28 | 0.07 | 0.27 | 43.407 | 37.227 | 42.650 | 36.703 | 5.947 | 5.00 | 0.20 | 2.360 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 61.29 | 55.01 | 6.29 | 0.14 | 0.25 | 1417.354 | 1212.753 | 1392.714 | 1195.650 | 197.064 | 5.00 | 0.20 | 77.791 | 744 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|
| 22.06.24 23 | 26739.608 | 22049.336 | 26282.641 | 21746.375 | 4536.267 | 1650.931 | 14147 | 1340 |
| 23.07.24 23 | 28156.962 | 23262.088 | 27675.355 | 22942.024 | 4733.331 | 1728.723 | 14891 | 1340 |
| Итого | 1417.354 | 1212.753 | 1392.714 | 1195.650 | 197.064 | 77.791 | 744 | 0 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

