

#94785#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: Карамзина 41-47

Адрес: ЖКМР

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 6.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 18064128, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x F347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	61.29	54.82	6.47	1.40	2.65	44.075	37.072	43.307	36.552	6.755	5.00	2.00	0.616	24	0	
24.08.24 23	61.29	54.86	6.43	1.42	2.66	44.091	36.974	43.322	36.455	6.866	5.00	2.00	0.620	24	0	
25.08.24 23	61.39	55.22	6.17	1.42	2.76	47.444	40.494	46.615	39.917	6.698	5.00	2.00	0.623	24	0	
26.08.24 23	61.29	54.85	6.44	1.40	2.73	43.405	37.061	42.650	36.542	6.108	5.00	2.00	0.578	24	0	
27.08.24 23	61.30	54.77	6.52	1.41	2.76	43.886	37.521	43.123	36.996	6.127	5.00	2.00	0.585	24	0	
28.08.24 23	61.29	54.79	6.51	1.42	2.77	43.944	36.964	43.180	36.448	6.732	5.00	2.00	0.615	24	0	
29.08.24 23	61.29	54.90	6.39	1.53	2.85	43.638	36.995	42.880	36.477	6.402	5.00	2.00	0.593	24	0	
30.08.24 23	61.29	55.06	6.23	1.90	2.87	42.875	36.354	42.131	35.843	6.288	5.00	2.00	0.577	24	0	
31.08.24 23	61.32	55.02	6.29	1.98	2.87	43.977	37.283	43.212	36.758	6.454	5.00	2.00	0.594	24	0	
01.09.24 23	61.41	55.22	6.19	1.98	2.91	48.493	40.395	47.649	39.821	7.828	5.00	2.00	0.687	24	0	
02.09.24 23	61.39	55.10	6.29	1.96	2.89	47.043	40.504	46.222	39.932	6.290	5.00	2.00	0.605	24	0	
03.09.24 23	61.32	54.98	6.34	1.93	2.87	44.371	37.439	43.601	36.913	6.688	5.00	2.00	0.610	24	0	
04.09.24 23	61.30	54.97	6.33	1.91	2.93	43.524	36.194	42.770	35.685	7.085	5.00	2.00	0.624	24	0	
05.09.24 23	61.29	54.94	6.35	1.87	2.96	42.907	36.515	42.162	35.999	6.163	5.00	2.00	0.575	24	0	
06.09.24 23	61.26	54.85	6.42	1.87	3.01	41.908	35.128	41.179	34.636	6.543	5.00	2.00	0.590	24	0	
07.09.24 23	61.32	55.05	6.27	1.87	3.07	43.817	36.851	43.056	36.332	6.723	5.00	2.00	0.606	24	0	
08.09.24 23	61.31	55.00	6.31	1.86	3.08	43.505	36.361	42.749	35.850	6.899	5.00	2.00	0.614	24	0	
09.09.24 23	61.27	54.71	6.56	1.69	3.07	41.752	35.114	41.027	34.625	6.403	5.00	2.00	0.586	24	0	
10.09.24 23	61.25	54.61	6.64	1.52	3.05	41.557	34.802	40.837	34.318	6.519	5.00	2.00	0.594	24	0	
11.09.24 23	61.30	54.75	6.55	1.40	3.10	43.431	37.119	42.676	36.601	6.075	5.00	2.00	0.580	24	0	
12.09.24 23	61.36	54.84	6.52	1.28	3.08	45.906	39.148	45.104	38.601	6.503	5.00	2.00	0.617	24	0	
13.09.24 23	61.28	54.60	6.68	1.25	3.08	43.109	36.657	42.359	36.147	6.212	5.00	2.00	0.590	24	0	

14.09.24 23	61.23	54.42	6.81	1.27	3.09	41.332	34.659	40.615	34.182	6.433	5.00	2.00	0.593	24	0	
15.09.24 23	61.26	54.53	6.74	1.30	3.15	43.024	35.088	42.276	34.603	7.674	5.00	2.00	0.664	24	0	
16.09.24 23	61.25	54.45	6.80	1.31	3.15	40.615 !	33.734 !	39.907 !	33.269 !	6.638	5.00	2.00	0.599	23	1	*
17.09.24 23	60.34	53.34	7.00	2.82	2.30	26.246 !	21.155 !	25.804 !	20.874 !	4.929	5.00	2.00	0.419	22	2	*
18.09.24 23	61.29	54.87	6.42	2.49	2.80	41.435 !	35.312 !	40.716 !	34.814 !	5.901	5.00	2.00	0.556	22	2	*
19.09.24 23	61.35	54.93	6.41	2.05	2.80	45.930	38.962	45.131	38.414	6.716	5.00	2.00	0.624	24	0	
20.09.24 23	61.32	54.82	6.50	2.00	2.89	44.565	38.371	43.791	37.834	5.957	5.00	2.00	0.581	24	0	
21.09.24 23	61.28	54.68	6.59	1.96	3.01	43.050	36.677	42.303	36.166	6.137	5.00	2.00	0.583	24	0	
22.09.24 23	61.25	54.55	6.70	1.96	3.10	42.282	34.926	41.550	34.442	7.108	5.00	2.00	0.630	24	0	
23.09.24 23	61.24	54.59	6.64	1.96	3.21	41.529	35.098	40.809	34.612	6.197	5.00	2.00	0.578	24	0	
Итого/Средн	61.28	54.81	6.47	1.73	2.92	1378.665	1162.927	1354.711	1146.659	208.052	5.00	2.00	19.102	763	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	29505.450	24418.704	29000.365	24082.346	4918.019	430.487	15611	1340
23.09.24 23	30884.115	25581.631	30355.076	25229.005	5126.071	449.589	16374	1345
Итого	1378.665	1162.927	1354.711	1146.659	208.052	19.102	763	5

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации

