

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/24г.-22/10/24г.

Абонент:Карамзина 41-47

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.24 23	22.66	22.65	0.02	0.25	0.25	0.007 <	0.007 <	0.000 <	24	0	*
23.09.24 23	22.19	22.25	-0.06	0.26	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.09.24 23	22.19	22.27	-0.08	0.26	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.09.24 23	22.45	22.18	0.27	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.09.24 23	22.55	22.08	0.46	0.27	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.09.24 23	22.52	22.10	0.42	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.09.24 23	22.10	22.41	-0.32 <	0.25	0.25	0.210 <	0.210 <	0.000 <	24	0	*
29.09.24 23	21.89	21.86	0.03 <	0.26	0.25	0.204 <	0.203 <	0.000 <	24	0	*
30.09.24 23	21.55	20.33	1.22 <	0.26	0.26	0.217 <	0.217 <	0.001	24	0	*
01.10.24 23	20.87	20.33	0.55 <	0.26	0.25	0.403 <	0.403 <	0.001 <	24	0	*
02.10.24 23	20.77	20.21	0.56 <	0.26	0.26	0.254 <	0.254 <	0.001 <	24	0	*
03.10.24 23	20.31	20.83	-0.53	0.26	0.25	0.022 <	0.022 <	0.000 <	24	0	*
04.10.24 23	19.86	19.37	0.49	0.26	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.10.24 23	19.69	18.96	0.73	0.26	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.10.24 23	19.58	18.19	1.39	0.26	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.10.24 23	19.59	18.23	1.36	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.10.24 23	50.09	40.77	9.32 <	0.37	0.35	113.747	112.421	4.385	24	0	*
09.10.24 23	50.32	42.09	8.23	0.41	0.38	170.739	168.737	5.811	24	0	
10.10.24 23	50.33	42.37	7.96	0.41	0.39	168.459	166.481	5.549	24	0	
11.10.24 23	50.42	42.42	8.01	0.41	0.39	161.827 !	159.915 !	5.359	23	1	*
12.10.24 23	51.96	43.36	8.59	0.41	0.39	169.210	167.086	6.012	24	0	
13.10.24 23	53.14	44.13	9.01	0.40	0.39	169.691	167.468	6.315	24	0	
14.10.24 23	50.89	42.84	8.05	0.41	0.39	169.476	167.441	5.642	24	0	
15.10.24 23	51.04	42.82	8.22	0.41	0.39	169.796	167.737	5.770	24	0	
16.10.24 23	53.98	44.67	9.31	0.40	0.39	170.119	167.817	6.539	24	0	
17.10.24 23	54.07	44.77	9.30	0.40	0.39	170.062	167.746	6.535	24	0	
18.10.24 23	53.11	44.25	8.87	0.40	0.39	170.185	167.956	6.234	24	0	
19.10.24 23	52.98	44.12	8.86	0.40	0.39	170.201	167.984	6.229	24	0	
20.10.24 23	52.82	44.06	8.76	0.41	0.39	170.154	167.940	6.161	24	0	
21.10.24 23	50.99	42.98	8.01	0.41	0.39	170.047	167.995	5.634	24	0	
22.10.24 23	50.35	42.71	7.65	0.41	0.39	162.492 !	160.583 !	5.140	23	1	*
Итого/Средн	51.80	43.27	8.52	0.33	0.32	2477.521	2446.621	87.316	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.09.24 23	58296.085	57481.693	2442.661	16326	1345
22.10.24 23	60773.606	59928.314	2529.977	17068	1347
Итого	2477.521	2446.621	87.316	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

