

#11729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Карамзина 41-47, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8503
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18064128
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 7,196 | 0 | 162,303 | 0 | 0 | 159,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 55,8 | 45,1 | 0,4 | 0,39 | 3,9 |
| 25.12.2022 | 7,633 | 0 | 162,673 | 0 | 0 | 160,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 57,4 | 46 | 0,4 | 0,38 | 0,5 |
| 26.12.2022 | 6,389 | 0 | 161,337 | 0 | 0 | 159,217 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 53 | 43,5 | 0,4 | 0,38 | -0,6 |
| 27.12.2022 | 6,134 | 0 | 161,26 | 0 | 0 | 159,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 51,5 | 42,3 | 0,4 | 0,38 | 2,3 |
| 28.12.2022 | 6,755 | 0 | 161,963 | 0 | 0 | 159,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 54,2 | 44,1 | 0,4 | 0,38 | 4,2 |
| 29.12.2022 | 5,361 | 0 | 160,469 | 0 | 0 | 158,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 48,9 | 40,8 | 0,4 | 0,38 | 2,1 |
| 30.12.2022 | 5,448 | 0 | 160,831 | 0 | 0 | 159,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 48,8 | 40,6 | 0,4 | 0,38 | 5,6 |
| 31.12.2022 | 5,165 | 0 | 160,189 | 0 | 0 | 158,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 48,1 | 40,3 | 0,4 | 0,38 | 6,3 |
| 01.01.2023 | 4,457 | 0 | 159,342 | 0 | 0 | 157,837 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 45,4 | 38,6 | 0,4 | 0,38 | 6,1 |
| 02.01.2023 | 4,578 | 0 | 160,152 | 0 | 0 | 158,602 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 45,8 | 38,9 | 0,4 | 0,38 | - |
| 03.01.2023 | 5,511 | 0 | 160,432 | 0 | 0 | 158,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 49,1 | 40,8 | 0,4 | 0,38 | - |
| 04.01.2023 | 6,034 | 0 | 161,014 | 0 | 0 | 159,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 51,3 | 42,2 | 0,4 | 0,38 | - |
| 05.01.2023 | 6,221 | 0 | 160,913 | 0 | 0 | 158,923 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 51,5 | 42,1 | 0,41 | 0,39 | - |
| 06.01.2023 | 9,536 | 0 | 163,202 | 0 | 0 | 160,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 64,1 | 49,9 | 0,4 | 0,39 | - |
| 07.01.2023 | 8,02 | 0 | 162,525 | 0 | 0 | 159,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 59,2 | 47,2 | 0,4 | 0,39 | - |
| 08.01.2023 | 6,971 | 0 | 161,764 | 0 | 0 | 159,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 54,7 | 44,3 | 0,4 | 0,39 | - |
| 09.01.2023 | 6,842 | 0 | 161,839 | 0 | 0 | 159,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 54,2 | 43,9 | 0,4 | 0,38 | - |
| 10.01.2023 | 5,818 | 0 | 161,262 | 0 | 0 | 159,365 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 50,3 | 41,6 | 0,4 | 0,38 | - |
| 11.01.2023 | 5,981 | 0 | 161,404 | 0 | 0 | 159,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 50,8 | 41,8 | 0,4 | 0,38 | - |
| 12.01.2023 | 5,479 | 0 | 160,842 | 0 | 0 | 159,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 49 | 40,7 | 0,4 | 0,38 | - |
| 13.01.2023 | 5,021 | 0 | 159,501 | 0 | 0 | 157,853 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 47,2 | 39,6 | 0,4 | 0,38 | - |
| 14.01.2023 | 5,339 | 0 | 160,533 | 0 | 0 | 158,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 48,3 | 40,3 | 0,4 | 0,38 | - |
| 15.01.2023 | 5,6 | 0 | 160,956 | 0 | 0 | 159,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 49,2 | 40,8 | 0,4 | 0,38 | - |
| 16.01.2023 | 6,5 | 0 | 161,598 | 0 | 0 | 159,505 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 52,8 | 43,1 | 0,4 | 0,38 | - |
| 17.01.2023 | 6,317 | 0 | 161,572 | 0 | 0 | 159,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 52,5 | 43 | 0,4 | 0,39 | - |
| 18.01.2023 | 7,472 | 0 | 162,577 | 0 | 0 | 160,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 56,8 | 45,7 | 0,4 | 0,39 | - |
| 19.01.2023 | 7,457 | 0 | 162,451 | 0 | 0 | 160,036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 56,6 | 45,5 | 0,4 | 0,39 | - |
| 20.01.2023 | 7,729 | 0 | 162,371 | 0 | 0 | 159,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 57,6 | 46,1 | 0,4 | 0,39 | - |
| 21.01.2023 | 8,064 | 0 | 163,031 | 0 | 0 | 160,426 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58,8 | 46,8 | 0,4 | 0,39 | - |
| 22.01.2023 | 8,04 | 0 | 162,843 | 0 | 0 | 160,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58,7 | 46,7 | 0,4 | 0,39 | - |
| 23.01.2023 | 7,866 | 0 | 162,773 | 0 | 0 | 160,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58,1 | 46,4 | 0,4 | 0,39 | - |
| Итого: | 200,934 | 0 | 5005,922 | 0 | 0 | 4940,527 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,992 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2022 | 333,32 | 7044,069 | 0 | 0 | 6935,316 | 0 | 0 | 1043 | 1316 |
| 23.01.2023 | 534,252 | 12049,991 | 0 | 0 | 11875,841 | 0 | 0 | 1787 | 1316 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 8:51:05