

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/24г.-23/01/25г.

Абонент:Карамзина 41-47

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18064128, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.24 23	49.90	41.69	8.21	0.41	0.39	171.152	169.168	5.816	24	0	
24.12.24 23	52.54	43.20	9.34	0.41	0.39	170.938	168.741	6.601	24	0	
25.12.24 23	52.02	43.04	8.97	0.41	0.39	171.399	169.249	6.358	24	0	
26.12.24 23	50.58	42.08	8.50	0.41	0.39	171.348	169.311	6.024	24	0	
27.12.24 23	49.13	41.15	7.99	0.41	0.39	171.455	169.531	5.667	24	0	
28.12.24 23	49.77	41.55	8.23	0.41	0.39	171.274	169.306	5.831	24	0	
29.12.24 23	50.49	41.99	8.50	0.41	0.39	171.328	169.295	6.022	24	0	
30.12.24 23	49.78	41.58	8.21	0.41	0.39	171.570	169.601	5.826	24	0	
31.12.24 23	49.81	41.53	8.28	0.41	0.39	171.547	169.566	5.876	24	0	
01.01.25 23	50.56	42.11	8.46	0.41	0.39	171.662	169.624	6.004	24	0	
02.01.25 23	52.83	43.38	9.44	0.41	0.39	171.410	169.185	6.688	24	0	
03.01.25 23	57.32	46.27	11.06	0.40	0.39	171.018	168.417	7.797	24	0	
04.01.25 23	58.87	47.18	11.69	0.41	0.39	170.971	168.227	8.236	24	0	
05.01.25 23	58.76	47.22	11.54	0.40	0.39	171.018	168.285	8.133	24	0	
06.01.25 23	57.37	46.47	10.91	0.40	0.39	171.441	168.820	7.709	24	0	
07.01.25 23	50.50	42.09	8.41	0.41	0.39	172.154	170.117	5.989	24	0	
08.01.25 23	53.20	43.69	9.51	0.41	0.39	171.777	169.523	6.746	24	0	
09.01.25 23	55.16	44.94	10.22	0.41	0.39	171.600	169.167	7.238	24	0	
10.01.25 23	53.79	44.04	9.75	0.41	0.39	171.574	169.273	6.908	24	0	
11.01.25 23	56.83	45.94	10.89	0.41	0.39	171.282	168.716	7.692	24	0	
12.01.25 23	56.41	45.65	10.76	0.41	0.39	171.489	168.958	7.613	24	0	
13.01.25 23	57.68	46.45	11.24	0.40	0.39	171.375	168.745	7.939	24	0	
14.01.25 23	56.61	45.85	10.76	0.41	0.39	171.622	169.084	7.617	24	0	
15.01.25 23	51.16	42.47	8.69	0.41	0.39	171.872	169.782	6.174	24	0	
16.01.25 23	51.44	42.49	8.94	0.41	0.39	171.855	169.742	6.355	24	0	
17.01.25 23	50.98	42.16	8.82	0.41	0.39	171.900	169.831	6.272	24	0	
18.01.25 23	50.67	42.06	8.61	0.41	0.39	172.064	170.011	6.126	24	0	
19.01.25 23	52.70	43.22	9.48	0.41	0.39	171.936	169.711	6.734	24	0	
20.01.25 23	55.63	45.10	10.52	0.41	0.39	171.872	169.406	7.463	24	0	
21.01.25 23	55.76	45.27	10.49	0.41	0.39	171.760	169.285	7.433	24	0	
22.01.25 23	55.43	45.01	10.41	0.41	0.39	171.813	169.367	7.384	24	0	
23.01.25 23	55.80	45.30	10.50	0.41	0.39	171.882	169.400	7.448	24	0	
Итого/Средн	53.42	43.81	9.60	0.41	0.39	5489.361	5416.443	217.718	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.12.24 23	71219.364	70239.517	2919.082	18532	1347
23.01.25 23	76708.725	75655.960	3136.801	19300	1347
Итого	5489.361	5416.443	217.718	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

