

#22494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель: ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя: Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента: 4113
Порядковый номер: 5054
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00159639
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,798	0,444	70,66	62,28	0	69,41	61,34	8,07	24	0	0	62,6	56,9	5,76	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,808	0,45	70,63	62,15	0	69,4	61,19	8,21	24	0	0	62,6	56,8	5,81	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,813	0,461	70,54	61,92	0	69,31	60,96	8,35	24	0	0	62,6	56,8	5,8	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,796	0,448	70,06	61,61	0	68,85	60,66	8,19	24	0	0	62,4	56,6	5,72	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,813	0,47	70,38	61,23	0	69,17	60,33	8,84	24	0	0	61,5	56	5,56	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,817	0,467	70,21	61,37	0	68,98	60,44	8,54	24	0	0	62,3	56,5	5,78	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,784	0,432	69,67	61,55	0	68,47	60,61	7,86	24	0	0	62,5	56,6	5,88	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,849	0,491	70,2	61,11	0	68,94	60,15	8,79	24	0	0	63	57	5,97	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,799	0,443	69,6	61,25	0	68,38	60,32	8,06	24	0	0	62,6	56,7	5,91	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,865	0,5	69,94	60,62	0	68,68	59,66	9,02	24	0	0	63,1	57	6,05	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,833	0,47	69,23	60,51	0	68,01	59,55	8,46	24	0	0	63	56,9	6,08	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,825	0,467	69,03	60,4	0	67,81	59,44	8,37	24	0	0	62,9	56,8	6,09	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,879	0,519	69,73	60,03	0	68,48	59,09	9,39	24	0	0	62,9	56,8	6,06	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,611	0,316	46,31	40,47	0	45,47	39,89	5,58	24	0	0	62,7	55,2	7,56	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,86	0,532	57,42	47,55	0	56,41	46,83	9,58	24	0	0	63	56	7	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,827	0,498	56,13	46,91	0	55,14	46,19	8,95	24	0	0	62,9	55,8	7,13	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,872	0,557	56,88	46,52	0	55,88	45,8	10,08	24	0	0	62,7	55,7	6,93	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,85	0,53	56,29	46,36	0	55,28	45,65	9,63	24	0	0	62,6	55,6	6,99	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,863	0,546	56,68	46,31	0	55,7	45,6	10,1	24	0	0	61,9	55,1	6,85	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,802	0,482	55,73	46,74	0	54,76	46,02	8,74	24	0	0	62,6	55,6	6,96	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,802	0,482	55,73	46,74	0	54,76	46,02	8,74	24	0	0	62,6	55,6	6,96	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,791	0,469	55,53	46,73	0	54,55	46,01	8,54	24	0	0	62,7	55,7	6,95	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,845	0,528	56,22	46,34	0	55,22	45,63	9,59	24	0	0	62,6	55,7	6,95	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,767	0,439	54,9	46,77	0	53,92	46,05	7,87	24	0	0	62,9	55,8	7,13	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,879	0,56	56,25	45,84	0	55,23	45,12	10,11	24	0	0	62,9	55,8	7,09	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,841	0,517	55,63	46,04	0	54,63	45,33	9,3	24	0	0	62,9	55,7	7,2	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,863	0,543	56,11	45,96	0	55,1	45,24	9,86	24	0	0	62,8	55,7	7,04	0,7	0,7	-
Итого:	22,152	0	1685,69	1441,31	0	1655,94	1419,12	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,152																

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	283,189	13159,96	9039,38	0	12930,39	8916,34
22.03.2021	305,341	14845,65	10480,69	0	14586,33	10335,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 19:42:43