

#22493#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5053
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,52	0	181,25	180,74	0	179	179,09	0	0	24	0	0	51,8	43,3	8,51	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,467	0	181,31	180,84	0	179,12	179,16	0	0	24	0	0	51,5	43,3	8,21	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,531	0	181,65	181,13	0	179,34	179,45	0	0	24	0	0	52,2	43,6	8,55	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,556	0	181,58	181,02	0	179,26	179,35	0	0	24	0	0	52,4	43,7	8,71	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,617	0	181,68	181,08	0	179,28	179,4	0	0	24	0	0	53,1	44	9,03	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,697	0	181,75	181,08	0	179,33	179,4	0	0	24	0	0	53,9	44,4	9,47	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,679	0	181,59	180,93	0	179,15	179,25	0	0	24	0	0	53,6	44,2	9,39	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,703	0	181,78	181,11	0	179,32	179,43	0	0	24	0	0	53,8	44,3	9,53	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,755	0	181,75	181,04	0	179,22	179,35	0	0	24	0	0	54,5	44,7	9,81	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,869	0	182,18	181,37	0	179,5	179,55	0	0	24	0	0	56,3	45,8	10,44	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,826	0	182,07	181,28	0	179,4	179,5	0	0	24	0	0	56	45,9	10,18	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,83	0	181,85	181,08	0	179,24	179,35	0	0	24	0	0	55,7	45,5	10,22	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,916	0	182,23	181,37	0	179,47	179,53	0	0	24	0	0	57	46,3	10,7	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,94	0	182,38	181,5	0	179,61	179,64	0	0	24	0	0	57,3	46,5	10,82	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,877	0	182,35	181,5	0	179,6	179,7	0	0	24	0	0	56,7	46,2	10,49	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,073	0	182,57	181,58	0	179,63	179,67	0	0	24	0	0	59,3	47,7	11,56	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,691	0	181,03	180,36	0	178,57	178,65	0	0	24	0	0	53,8	44,4	9,48	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,665	0	181	180,35	0	178,63	178,68	0	0	24	0	0	53,4	44	9,34	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,658	0	181,27	180,65	0	178,87	178,97	0	0	24	0	0	53,4	44,1	9,3	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,632	0	181,33	180,71	0	178,96	179,09	0	0	24	0	0	53	43,9	9,14	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,632	0	181,33	180,71	0	178,96	179,09	0	0	24	0	0	53	43,9	9,14	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,615	0	181,47	180,86	0	179,15	179,23	0	0	24	0	0	52,7	43,7	9,03	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,714	0	181,85	181,17	0	179,37	179,49	0	0	24	0	0	54,1	44,5	9,58	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,899	0	182,22	181,39	0	179,51	179,57	0	0	24	0	0	56,8	46,2	10,59	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,949	0	182,55	181,65	0	179,72	179,77	0	0	24	0	0	57,8	46,9	10,88	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,831	0	181,97	181,18	0	179,3	179,38	0	0	24	0	0	56	45,7	10,23	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	1,683	0	181,78	181,11	0	179,35	179,4	0	0	24	0	0	53,9	44,5	9,41	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,592	0	181,56	180,97	0	179,19	179,29	0	0	24	0	0	52,5	43,6	8,9	0,7	0,7	-
Итого:	48,417	0	5089,33	5069,76	0	5019,05	5021,43	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,417																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	239,705	24812,66	24726,54	0	24465,48	24495,48	0
23.03.2021	288,122	29901,99	29796,3	0	29484,53	29516,91	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:46:54