

#22502#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5054  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00159639  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,759	0,481	45,89	36,72	0	45,08	36,24	8,84	24	0	0	61,8	54,1	7,75	0,7	0,7	3,1
25.02.2023	0,77	0,487	46,03	36,74	0	45,24	36,26	8,98	24	0	0	61,8	54	7,79	0,7	0,7	1,3
26.02.2023	0,812	0,529	46,86	36,82	0	46,03	36,34	9,69	24	0	0	61,8	54	7,83	0,7	0,7	0,3
27.02.2023	0,749	0,464	45,82	36,98	0	45,04	36,5	8,54	24	0	0	61,8	54	7,82	0,7	0,7	-1,2
28.02.2023	0,799	0,522	46,67	36,77	0	45,88	36,29	9,59	24	0	0	61,8	54,1	7,69	0,7	0,7	-1,2
01.03.2023	0,719	0,436	45,9	37,49	0	45,11	37,01	8,1	24	0	0	61,6	54	7,61	0,7	0,7	3,1
02.03.2023	0,748	0,469	46,1	37,08	0	45,32	36,6	8,72	24	0	0	61,5	53,9	7,56	0,7	0,7	1,9
03.03.2023	0,812	0,535	46,97	36,79	0	46,14	36,31	9,83	24	0	0	61,8	54,2	7,64	0,7	0,7	3,6
04.03.2023	0,805	0,526	46,91	36,89	0	46,09	36,41	9,68	24	0	0	61,8	54,1	7,69	0,7	0,7	1,8
05.03.2023	0,782	0,505	46,75	37,18	0	45,93	36,7	9,23	24	0	0	61,8	54,2	7,68	0,7	0,7	-0,5
06.03.2023	0,755	0,476	46,21	37,2	0	45,42	36,72	8,7	24	0	0	61,8	54,2	7,69	0,7	0,7	-0,9
07.03.2023	0,773	0,494	46,67	37,3	0	45,87	36,82	9,05	24	0	0	61,9	54,2	7,68	0,7	0,7	-1,6
08.03.2023	0,825	0,538	47,44	37,11	0	46,58	36,63	9,95	24	0	0	61,8	54	7,73	0,7	0,7	-0,2
09.03.2023	0,727	0,439	46,03	37,48	0	45,25	37	8,25	24	0	0	61,1	53,5	7,65	0,7	0,7	-3,2
10.03.2023	0,769	0,482	46,54	37,32	0	45,71	36,84	8,87	24	0	0	61,8	54,1	7,7	0,7	0,7	-2,6
11.03.2023	0,81	0,522	47,18	37,21	0	46,33	36,73	9,6	24	0	0	61,9	54,1	7,76	0,7	0,7	-1
12.03.2023	0,787	0,501	47,18	37,54	0	46,33	37,06	9,27	24	0	0	61,6	53,9	7,74	0,7	0,7	-0,3
13.03.2023	0,776	0,49	46,74	37,35	0	45,92	36,87	9,05	24	0	0	61,8	54	7,73	0,7	0,7	0
14.03.2023	0,807	0,532	47,39	37,25	0	46,56	36,77	9,79	24	0	0	61,8	54,3	7,5	0,7	0,7	8,8
15.03.2023	0,803	0,525	47,37	37,29	0	46,54	36,81	9,73	24	0	0	61,6	54	7,55	0,7	0,7	4,4
16.03.2023	0,851	0,572	47,95	36,98	0	47,11	36,5	10,61	24	0	0	61,5	53,9	7,55	0,7	0,7	1,8
17.03.2023	0,802	0,518	47,21	37,3	0	46,37	36,82	9,55	24	0	0	61,8	54,2	7,64	0,7	0,7	2,2
18.03.2023	0,8	0,519	47,24	37,34	0	46,39	36,86	9,53	24	0	0	61,9	54,3	7,63	0,7	0,7	6,6
19.03.2023	0,796	0,522	47,47	37,51	0	46,61	37,03	9,58	24	0	0	61,8	54,4	7,46	0,7	0,7	8,8
20.03.2023	0,801	0,525	47,38	37,35	0	46,52	36,87	9,65	24	0	0	61,9	54,5	7,43	0,7	0,7	-
21.03.2023	0,761	0,485	46,73	37,49	0	45,92	37,01	8,91	24	0	0	61,8	54,3	7,51	0,7	0,7	-
22.03.2023	0,812	0,541	47,61	37,32	0	46,77	36,84	9,93	24	0	0	61,9	54,5	7,33	0,7	0,7	-
23.03.2023	0,782	0,508	47,19	37,49	0	46,36	37,01	9,35	24	0	0	61,9	54,5	7,39	0,7	0,7	-
Итого:	21,992	0	1311,43	1041,29	0	1288,42	1027,85	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,992																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	788,637	50435,06	40757,53	0	49545,45	40164,85
23.03.2023	810,629	51746,49	41798,82	0	50833,87	41192,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.03.2023 14:22:34