

#76061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 10-16, Калининград

4113

5054

ВКТ-7

00159639

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,731	0,462	42,42	33,65	0	41,68	33,17	8,51	24	0	0	61,7	53,5	8,15	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,781	0,515	43,55	33,63	0	42,79	33,16	9,63	24	0	0	61,4	53,4	7,93	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,678	0,408	42,09	34,32	0	41,37	33,84	7,53	24	0	0	61,7	53,7	8,03	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,709	0,444	41,64	33,21	0	40,92	32,73	8,19	24	0	0	61,7	53,7	8,07	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,682	0,423	40,2	32,13	0	39,5	31,65	7,85	24	0	0	61,5	53,4	8,18	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,737	0,479	40,9	31,79	0	40,2	31,31	8,89	24	0	0	61,5	53,3	8,16	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,704	0,448	40,46	32,04	0	39,77	31,56	8,21	24	0	0	61,8	53,5	8,24	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,765	0,505	41,28	31,7	0	40,55	31,22	9,33	24	0	0	61,7	53,4	8,28	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,824	0,574	42,08	31,16	0	41,36	30,69	10,67	24	0	0	61,4	53,3	8,06	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,703	0,445	40,24	31,8	0	39,55	31,32	8,23	24	0	0	61,6	53,3	8,33	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,684	0,416	40	32,05	0	39,31	31,57	7,74	24	0	0	61,6	53,2	8,42	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,741	0,489	40,79	31,49	0	40,09	31,01	9,08	24	0	0	61,3	53,2	8,06	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,761	0,504	40,84	31,29	0	40,14	30,81	9,33	24	0	0	61,5	53,1	8,39	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,734	0,469	40,3	31,43	0	39,62	30,95	8,67	24	0	0	61,5	53	8,56	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,808	0,551	41,36	30,94	0	40,65	30,48	10,17	24	0	0	61,6	53,1	8,44	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,747	0,486	40,79	31,52	0	40,1	31,04	9,06	24	0	0	61,2	52,9	8,39	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,699	0,436	40,2	31,88	0	39,49	31,4	8,09	24	0	0	61,3	52,8	8,48	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,687	0,417	39,76	31,8	0	39,07	31,32	7,75	24	0	0	61,5	53	8,52	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,682	0,424	39,75	31,71	0	39,07	31,23	7,84	24	0	0	61,6	53,3	8,31	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,707	0,448	40,18	31,61	0	39,48	31,14	8,34	24	0	0	61,5	53,3	8,22	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,674	0,417	39,75	31,86	0	39,05	31,38	7,67	24	0	0	61,7	53,4	8,21	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,694	0,439	39,93	31,62	0	39,25	31,14	8,11	24	0	0	61,6	53,4	8,24	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,685	0,429	39,84	31,6	0	39,16	31,12	8,04	24	0	0	60,9	52,7	8,17	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,657	0,395	39,1	31,55	0	38,42	31,07	7,35	24	0	0	61,5	53,2	8,33	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,688	0,43	39,47	31,28	0	38,8	30,81	7,99	24	0	0	61,4	53	8,32	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,666	0,408	39,18	31,36	0	38,51	30,89	7,62	24	0	0	61,3	52,9	8,39	0,7	0,7	-
21.03.2024	0,656	0,399	38,97	31,39	0	38,29	30,91	7,38	24	0	0	61,6	53,3	8,28	0,7	0,7	-
22.03.2024	0,646	0,387	38,87	31,54	0	38,18	31,06	7,12	24	0	0	61,7	53,3	8,39	0,7	0,7	-
23.03.2024	0,717	0,462	39,86	31,1	0	39,18	30,62	8,56	24	0	0	61,6	53,3	8,26	0,7	0,7	-
Итого:	20,647	0	1173,8	924,45	0	1153,55	910,6	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,647																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	42,331	2331,54	1807,12	0	2291,42	1781,41
23.03.2024	62,978	3505,34	2731,57	0	3444,97	2692,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 10:29:24