

#121621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 10-16, Калининград

4113

5054

ВКТ-7

00159639

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 0,718    | 0,428     | 44,83   | 36,43   | 0       | 44,12   | 35,97   | 8,15   | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 52,8   | 7,97 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.02.2025 | 0,804    | 0,5       | 46,49   | 37      | 0       | 45,66   | 36,52   | 9,14   | 24       | 0       | 0      | 62,6   | 54,4   | 8,21 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.02.2025 | 0,748    | 0,444     | 45,5    | 37,12   | 0       | 44,71   | 36,64   | 8,07   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 54,6   | 8,22 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.02.2025 | 0,75     | 0,452     | 45,69   | 37      | 0       | 44,88   | 36,52   | 8,36   | 24       | 0       | 0      | 62,2   | 54,1   | 8,09 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.02.2025 | 0,72     | 0,427     | 45,44   | 37,1    | 0       | 44,71   | 36,62   | 8,09   | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 52,9   | 7,87 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.03.2025 | 0,774    | 0,487     | 46,3    | 36,63   | 0       | 45,57   | 36,15   | 9,42   | 24       | 0       | 0      | 60     | 52,3   | 7,73 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.03.2025 | 0,75     | 0,464     | 46,12   | 36,88   | 0       | 45,39   | 36,4    | 8,99   | 24       | 0       | 0      | 60     | 52,4   | 7,56 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.03.2025 | 0,8      | 0,506     | 46,77   | 36,94   | 0       | 46,01   | 36,46   | 9,55   | 24       | 0       | 0      | 61     | 53,1   | 7,87 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.03.2025 | 0,716    | 0,419     | 45,71   | 37,43   | 0       | 44,99   | 36,95   | 8,04   | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 52,8   | 7,85 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.03.2025 | 0,755    | 0,464     | 45,93   | 36,98   | 0       | 45,17   | 36,5    | 8,67   | 24       | 0       | 0      | 61,4   | 53,6   | 7,89 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.03.2025 | 0,745    | 0,447     | 45,68   | 36,93   | 0       | 44,92   | 36,45   | 8,47   | 24       | 0       | 0      | 61,5   | 53,7   | 7,8  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.03.2025 | 0,71     | 0,42      | 44,72   | 36,74   | 0       | 44      | 36,26   | 7,74   | 24       | 0       | 0      | 62     | 54,1   | 7,97 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.03.2025 | 0,714    | 0,427     | 44,34   | 36,13   | 0       | 43,61   | 35,65   | 7,96   | 24       | 0       | 0      | 61,7   | 53,8   | 7,91 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.03.2025 | 0,71     | 0,426     | 44,37   | 36,07   | 0       | 43,64   | 35,59   | 8,05   | 24       | 0       | 0      | 61,3   | 53,5   | 7,79 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.03.2025 | 0,702    | 0,414     | 43,98   | 36,09   | 0       | 43,25   | 35,61   | 7,64   | 24       | 0       | 0      | 62     | 54     | 8,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.03.2025 | 0,677    | 0,393     | 43,78   | 36,18   | 0       | 43,06   | 35,7    | 7,36   | 24       | 0       | 0      | 61,4   | 53,6   | 7,85 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.03.2025 | 0,697    | 0,409     | 44,17   | 36,24   | 0       | 43,44   | 35,76   | 7,68   | 24       | 0       | 0      | 61,4   | 53,6   | 7,86 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.03.2025 | 0,766    | 0,481     | 45,41   | 35,99   | 0       | 44,69   | 35,51   | 9,18   | 24       | 0       | 0      | 61     | 53,2   | 7,79 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.03.2025 | 0,699    | 0,406     | 44,42   | 36,53   | 0       | 43,7    | 36,05   | 7,65   | 24       | 0       | 0      | 61,2   | 53,2   | 8,01 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.03.2025 | 0,718    | 0,432     | 44,87   | 36,41   | 0       | 44,15   | 35,93   | 8,22   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 52,8   | 7,89 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.03.2025 | 0,676    | 0,39      | 44,37   | 36,62   | 0       | 43,65   | 36,14   | 7,51   | 24       | 0       | 0      | 60,1   | 52,3   | 7,75 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.03.2025 | 0,803    | 0,521     | 46      | 35,71   | 0       | 45,25   | 35,23   | 10,02  | 24       | 0       | 0      | 60,4   | 52,7   | 7,74 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.03.2025 | 0,702    | 0,412     | 44,55   | 36,38   | 0       | 43,83   | 35,9    | 7,93   | 24       | 0       | 0      | 60,2   | 52,4   | 7,82 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.03.2025 | 0,7      | 0,408     | 44,4    | 36,33   | 0       | 43,68   | 35,85   | 7,83   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 52,8   | 7,88 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.03.2025 | 0,682    | 0,388     | 43,95   | 36,42   | 0       | 43,23   | 35,94   | 7,29   | 24       | 0       | 0      | 61,2   | 53,2   | 8,08 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.03.2025 | 0,72     | 0,427     | 45,4    | 37,11   | 0       | 44,67   | 36,63   | 8,04   | 24       | 0       | 0      | 61,3   | 53,4   | 7,89 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.03.2025 | 0,73     | 0,432     | 46,78   | 38,41   | 0       | 46,03   | 37,93   | 8,1    | 24       | 0       | 0      | 61,2   | 53,4   | 7,8  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.03.2025 | 0,703    | 0,421     | 46,8    | 38,27   | 0       | 46,06   | 37,79   | 8,27   | 24       | 0       | 0      | 59,2   | 51,9   | 7,27 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 20,389   | 0         | 1266,77 | 1028,07 | 0       | 1246,07 | 1014,65 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 20,389   |           |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т  |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 23.02.2025 | 168,804  | 9830,68  | 7792,96 | 0       | 9659,18  | 7686,83 |
| 23.03.2025 | 189,193  | 11097,45 | 8821,03 | 0       | 10905,25 | 8701,48 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:41:32