

#121620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 10-16, Калининград

4113

5053

ВКТ-7

00159639

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,87	0	185,99	188,83	0	183,21	186,91	0	0	24	0	0	57,1	46,9	10,21	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,885	0	186,46	189,28	0	183,65	187,35	0	0	24	0	0	57,4	47,1	10,29	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,772	0	186,19	188,9	0	183,54	186,98	0	0	24	0	0	55,6	46	9,67	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,746	0	185,91	188,58	0	183,27	186,66	0	0	24	0	0	55,2	45,7	9,54	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,774	0	185,72	188,39	0	183,08	186,47	0	0	24	0	0	55,6	45,9	9,71	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,834	0	185,65	188,35	0	182,95	186,43	0	0	24	0	0	56,2	46,2	10,03	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,839	0	185,76	188,47	0	183,05	186,55	0	0	24	0	0	56,3	46,2	10,05	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,786	0	185,84	188,5	0	183,22	186,62	0	0	24	0	0	55,5	45,7	9,76	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,751	0	185,85	188,5	0	183,24	186,62	0	0	24	0	0	55,1	45,6	9,57	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,654	0	185,85	188,45	0	183,35	186,67	0	0	24	0	0	54	44,9	9,04	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,585	0	185,88	188,42	0	183,47	186,74	0	0	24	0	0	53,5	44,8	8,65	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,582	0	185,74	188,3	0	183,25	186,52	0	0	24	0	0	53,8	45,2	8,64	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,586	0	185,81	188,36	0	183,32	186,58	0	0	24	0	0	53,9	45,2	8,66	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,577	0	185,86	188,41	0	183,38	186,64	0	0	24	0	0	53,8	45,2	8,62	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,53	0	185,82	188,33	0	183,4	186,6	0	0	24	0	0	53,4	45,1	8,34	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,65	0	185,96	188,54	0	183,36	186,66	0	0	24	0	0	54,6	45,6	9,02	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,672	0	185,77	188,37	0	183,19	186,51	0	0	24	0	0	54,7	45,5	9,14	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,721	0	185,79	188,39	0	183,17	186,51	0	0	24	0	0	55,1	45,7	9,4	0,7	0,7	-
14.03.2025	1,808	0	185,84	188,5	0	183,1	186,58	0	0	24	0	0	56,3	46,4	9,9	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,847	0	186,34	189,03	0	183,58	187,11	0	0	24	0	0	56,8	46,7	10,09	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,891	0	186,34	189,06	0	183,54	187,09	0	0	24	0	0	57,4	47,1	10,33	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,903	0	186,5	189,22	0	183,62	187,2	0	0	24	0	0	57,6	47,3	10,37	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,876	0	186,44	189,14	0	183,62	187,14	0	0	24	0	0	57,3	47	10,23	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,794	0	186,44	189,08	0	183,77	187,23	0	0	24	0	0	55,8	46	9,77	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,73	0	186,45	189,05	0	183,85	187,26	0	0	24	0	0	55,2	45,8	9,42	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,636	0	186,36	188,91	0	183,84	187,13	0	0	24	0	0	54	45	8,92	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,662	0	186,37	188,94	0	183,85	187,15	0	0	24	0	0	54,5	45,4	9,05	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,641	0	186,13	188,69	0	183,62	186,9	0	0	24	0	0	54,2	45,3	8,95	0,7	0,7	-
Итого:	48,602	0	5209,06	5282,99	0	5135,49	5230,81	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,602																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	223,223	25699,55	26095,17	0,02	25344,76	25842,41	0,02
23.03.2025	271,825	30908,61	31378,16	0,02	30480,25	31073,22	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:23:54