

#126724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 10-16, Калининград

4113

5053

ВКТ-7

00159639

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,637	0	186,26	188,81	0	183,73	187	0	0	24	0	0	54,1	45,2	8,93	0,7	0,7	-
25.03.2025	1,614	0	186,28	188,83	0	183,8	187,05	0	0	24	0	0	53,6	44,8	8,81	0,7	0,7	-
26.03.2025	1,509	0	186,4	188,87	0	184	187,19	0	0	24	0	0	51,8	43,6	8,22	0,7	0,7	-
27.03.2025	1,542	0	186,28	188,77	0	183,89	187,09	0	0	24	0	0	52,1	43,7	8,4	0,7	0,7	-
28.03.2025	1,49	0	186,17	188,61	0	183,85	186,93	0	0	24	0	0	51,6	43,5	8,12	0,7	0,7	-
29.03.2025	1,449	0	186,4	188,85	0	184,08	187,17	0	0	24	0	0	51,5	43,6	7,89	0,7	0,7	-
30.03.2025	1,471	0	186,68	189,12	0	184,35	187,44	0	0	24	0	0	51,5	43,5	7,99	0,7	0,7	-
31.03.2025	1,491	0	186,38	188,84	0	184,05	187,16	0	0	24	0	0	51,5	43,4	8,12	0,7	0,7	-
01.04.2025	1,519	0	186,44	188,89	0	184,08	187,21	0	0	24	0	0	51,8	43,5	8,26	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,499	0	186,58	189,02	0	184,19	187,34	0	0	24	0	0	51,7	43,5	8,15	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,438	0	186,51	188,93	0	184,18	187,25	0	0	24	0	0	51,3	43,5	7,82	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,445	0	186,71	189,12	0	184,35	187,44	0	0	24	0	0	51,4	43,6	7,85	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,568	0	186,57	189,06	0	184,15	187,38	0	0	24	0	0	52,8	44,2	8,55	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,677	0	186,42	188,97	0	183,89	187,2	0	0	24	0	0	54,1	45	9,13	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,635	0	186,5	189,04	0	184,02	187,28	0	0	24	0	0	53,3	44,4	8,9	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,589	0	186,62	189,13	0	184,2	187,45	0	0	24	0	0	52,6	44	8,65	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,596	0	186,7	189,21	0	184,29	187,53	0	0	24	0	0	52,8	44,1	8,67	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,652	0	186,6	189,14	0	184,11	187,38	0	0	24	0	0	53,6	44,6	8,99	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,573	0	186,74	189,24	0	184,3	187,53	0	0	24	0	0	52,6	44	8,56	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,547	0	186,7	189,21	0	184,29	187,53	0	0	24	0	0	52,2	43,8	8,4	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,448	0	186,57	189,02	0	184,22	187,34	0	0	24	0	0	51,5	43,6	7,88	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,835	0	117,58	119,06	0	116,15	118,03	0	0	24	0	0	50,7	43,6	7,15	0,7	0,7	-
Итого:	33,224	0	4034,09	4087,74	0	3982,17	4050,92	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,224																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	271,825	30908,61	31378,16	0,02	30480,25	31073,22	0,02
14.04.2025	305,049	34942,7	35465,9	0,02	34462,42	35124,14	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:08:08