

#80294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5053
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.04.2024	0	0	0,8	0,53	0	0,8	0,53	0	0	24	0	0	20,8	28,4	-7,6	0,7	0,7	-
12.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	21,3	-1,52	0,7	0,7	-
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,7	-0,25	0,7	0,7	-
14.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	19,7	-0,85	0,7	0,7	-
15.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	19,2	-1,15	0,7	0,7	-
16.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,5	19,4	-1,92	0,7	0,7	-
17.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,9	18,6	-1,67	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,937	0	117,23	117,39	0	116,08	116,55	0	0	24	0	0	46	37,9	8,08	0,7	0,7	-
19.04.2024	1,632	0	186,86	186,81	0	184,51	185,23	0	0	24	0	0	51,4	42,6	8,86	0,7	0,7	-
20.04.2024	1,735	0	187,76	187,54	0	185,12	185,86	0	0	24	0	0	54,3	44,9	9,42	0,7	0,7	-
21.04.2024	1,723	0	187,52	187,28	0	184,88	185,6	0	0	24	0	0	54,2	44,9	9,35	0,7	0,7	-
22.04.2024	1,75	0	187,47	187,24	0	184,83	185,52	0	0	24	0	0	54,5	45	9,48	0,7	0,7	-
23.04.2024	1,746	0	187,57	187,32	0	184,93	185,56	0	0	24	0	0	54,6	45,1	9,45	0,7	0,7	-
24.04.2024	1,708	0	187,29	187,09	0	184,65	185,41	0	0	24	0	0	54,3	45	9,28	0,7	0,7	-
25.04.2024	1,672	0	187,46	187,27	0	184,82	185,59	0	0	24	0	0	54,2	45,2	9,08	0,7	0,7	-
26.04.2024	1,658	0	187,62	187,44	0	184,98	185,66	0	0	24	0	0	54,2	45,3	8,97	0,7	0,7	-
27.04.2024	1,608	0	187,61	187,47	0	184,97	185,55	0	0	24	0	0	54,2	45,5	8,71	0,7	0,7	-
28.04.2024	1,565	0	187,72	187,61	0	185,08	185,69	0	0	24	0	0	54,3	45,8	8,47	0,7	0,7	-
29.04.2024	1,501	0	187,92	187,87	0	185,28	185,95	0	0	24	0	0	54,2	46,1	8,12	0,7	0,7	-
30.04.2024	1,479	0	188,18	188,15	0	185,54	186,23	0	0	24	0	0	54,3	46,3	7,99	0,7	0,7	-
01.05.2024	1,428	0	188,85	188,85	0	186,21	186,93	0	0	24	0	0	54,3	46,6	7,69	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,577	0	74,35	74,33	0	73,32	73,58	0	0	24	0	0	54,1	46,3	7,83	0,7	0,7	-
Итого:	22,719	0	2632,21	2630,19	0	2596	2605,44	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,719																	

Общее время работы системы, ч 528
Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
10.04.2024	191,376	20238,18	20200,75	0	19940,96	19993,53	0
02.05.2024	214,095	22870,39	22830,94	0	22536,96	22598,97	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.05.2024 8:29:58