

#22486#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,742	0,468	46,72	37,76	0	45,93	37,28	8,65	24	0	0	61,8	54,6	7,3	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,748	0,474	46,55	37,52	0	45,75	37,04	8,71	24	0	0	61,9	54,4	7,43	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,729	0,45	46,33	37,8	0	45,53	37,32	8,21	24	0	0	61,8	54,3	7,52	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,495	0,17	45,05	41,71	0	44,26	41,17	3,09	24	0	0	61,8	53,9	7,95	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,747	0,461	46,94	38,13	0	46,12	37,65	8,47	24	0	0	61,8	54,2	7,62	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,753	0,461	47,01	38,2	0	46,19	37,72	8,47	24	0	0	61,9	54,1	7,79	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,714	0,42	46,51	38,48	0	45,69	38	7,69	24	0	0	61,8	54	7,84	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,775	0,485	47,38	38,12	0	46,56	37,64	8,92	24	0	0	61,8	54,1	7,71	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,774	0,485	47,22	37,96	0	46,39	37,48	8,91	24	0	0	61,9	54,2	7,69	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,783	0,495	47,65	38,23	0	46,81	37,75	9,06	24	0	0	61,8	54,1	7,71	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,768	0,478	46,95	37,87	0	46,13	37,39	8,74	24	0	0	61,9	54,1	7,79	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,788	0,497	47,16	37,72	0	46,32	37,24	9,08	24	0	0	61,9	54	7,92	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,781	0,487	47,18	37,84	0	46,32	37,36	8,96	24	0	0	61,9	54	7,88	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,762	0,467	46,76	37,87	0	45,96	37,39	8,57	24	0	0	61,9	54	7,89	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,749	0,458	46,54	37,86	0	45,74	37,38	8,36	24	0	0	61,9	54	7,85	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,759	0,472	46,85	37,81	0	46	37,33	8,67	24	0	0	61,9	54,2	7,72	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,742	0,457	46,55	37,85	0	45,74	37,37	8,37	24	0	0	61,9	54,3	7,65	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,72	0,433	46,31	38,05	0	45,49	37,57	7,92	24	0	0	61,9	54,2	7,7	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,739	0,461	46,68	37,9	0	45,87	37,42	8,45	24	0	0	61,9	54,4	7,46	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,736	0,46	46,76	37,97	0	45,93	37,49	8,44	24	0	0	61,9	54,5	7,39	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,746	0,471	47,06	38,07	0	46,23	37,59	8,64	24	0	0	61,9	54,6	7,29	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,685	0,415	46,05	38,14	0	45,27	37,66	7,61	24	0	0	61,9	54,6	7,27	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,66	0,394	44,22	36,66	0	43,45	36,2	7,25	23	1	1	61,9	54,5	7,34	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,716	0,44	46,5	38,1	0	45,69	37,62	8,07	24	0	0	61,9	54,5	7,38	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,749	0,471	47,09	38,12	0	46,28	37,64	8,64	24	0	0	61,9	54,4	7,49	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,715	0,429	46,61	38,38	0	45,78	37,9	7,88	24	0	0	61,9	54,4	7,52	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,744	0,471	47,11	38,16	0	46,27	37,68	8,59	24	0	0	61,9	54,6	7,29	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,696	0,416	46,48	38,48	0	45,66	38	7,66	24	0	0	61,9	54,5	7,36	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,701	0,422	46,63	38,53	0	45,81	38,05	7,76	24	0	0	61,9	54,7	7,27	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,672	0,4	45,85	38,18	0	45,04	37,7	7,34	24	0	0	62	54,7	7,25	0,7	0,7	-
Итого:	21,888	0	1398,7	1143,47	0	1374,21	1129,03	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,888																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	834,712	53191,55	42946,21	0	52253,52	42325,24
23.05.2023	856,6	54590,25	44089,68	0	53627,73	43454,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 16:38:00