

#81592#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 07.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00159639	Показания прибора, Гкал 07.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	214,095	200,899	13.196
Количество тепловой энергии, система 2	92,732	83,833	8.899

Подпись исполнителя



с 23.05.24 не поверил



#81591#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 07.05.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2
Отчёт сформирован 23.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	0,659	0,412	35,93	28,07	0	35,3	27,66	7,64	24	0	0	61,5	52,6	8,91	0,7	0,7
25.04.2024	6,4	0,657	0,415	36	28,11	0	35,36	27,71	7,65	24	0	0	61,5	52,7	8,76	0,7	0,7
26.04.2024	7,8	0,683	0,437	36,33	28	0	35,69	27,62	8,07	24	0	0	61,6	52,8	8,81	0,7	0,7
27.04.2024	12,1	0,655	0,412	35,87	28,06	0	35,22	27,63	7,59	24	0	0	61,7	52,9	8,79	0,7	0,7
28.04.2024	14,6	0,654	0,42	35,96	27,99	0	35,33	27,56	7,77	24	0	0	61,6	53,1	8,49	0,7	0,7
29.04.2024	16,9	0,593	0,36	35,09	28,23	0	34,46	27,78	6,68	24	0	0	61,6	53,2	8,38	0,7	0,7
30.04.2024	16,1	0,623	0,395	35,43	27,98	0	34,81	27,52	7,29	24	0	0	61,7	53,4	8,25	0,7	0,7
01.05.2024	-	0,617	0,399	35,56	27,96	0	34,91	27,52	7,39	24	0	0	61,3	53,4	7,93	0,7	0,7
02.05.2024	-	0,639	0,417	35,62	27,77	0	35	27,31	7,69	24	0	0	61,7	53,6	8,09	0,7	0,7
03.05.2024	-	0,604	0,386	35,09	27,84	0	34,45	27,41	7,04	24	0	0	61,8	53,6	8,18	0,7	0,7
04.05.2024	-	0,647	0,428	35,37	27,27	0	34,74	26,89	7,85	24	0	0	61,7	53,4	8,33	0,7	0,7
05.05.2024	-	0,586	0,356	34,46	27,67	0	33,85	27,27	6,58	24	0	0	61,7	53,3	8,46	0,7	0,7
06.05.2024	-	0,634	0,406	35	27,3	0	34,39	26,93	7,46	24	0	0	61,7	53,2	8,54	0,7	0,7
07.05.2024	-	0,648	0,41	35,23	27,34	0	34,6	26,99	7,61	24	0	0	61,7	52,9	8,82	0,7	0,7
Итого:	9,4	8,899	5,653	496,94	389,59	0	488,11	383,8	104,31	336	0	-	61,63	53,15	8,48	0,7	0,7

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	83,833	4686,59	3662,21	0	4605,69	3608,66
07.05.2024	92,732	5183,53	4051,8	0	5093,8	3992,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
