

#131081#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113
5054
ВКТ-7
00159639
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,639	0,374	43,18	35,65	0	42,46	35,17	7,29	24	0	0	59	51,5	7,47	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,625	0,349	43,63	36,58	0	42,91	36,1	6,81	24	0	0	59	51,3	7,69	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,629	0,348	43,65	36,6	0	42,93	36,12	6,81	24	0	0	58,7	51	7,72	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,712	0,439	44,92	35,78	0	44,2	35,32	8,88	24	0	0	57,9	50,4	7,47	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,622	0,329	44,8	38	0	44,08	37,52	6,56	24	0	0	58,6	50,9	7,64	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,669	0,382	45,6	37,9	0	44,87	37,43	7,44	24	0	0	59,1	51,5	7,63	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,682	0,413	42,51	34,03	0	41,79	33,58	8,21	24	0	0	58,5	50,7	7,79	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,657	0,392	42,24	34,16	0	41,52	33,7	7,82	24	0	0	58,3	50,6	7,69	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,689	0,43	42,64	33,84	0	41,92	33,37	8,55	24	0	0	58,3	50,7	7,65	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,616	0,348	41,69	34,48	0	40,97	34,01	6,96	24	0	0	58,5	50,8	7,7	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,698	0,445	43,05	33,68	0	42,34	33,26	9,08	24	0	0	57,4	50	7,38	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,689	0,429	42,56	33,61	0	41,85	33,18	8,67	24	0	0	57,6	49,9	7,7	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,615	0,354	40,68	33,05	0	40,02	32,64	7,38	24	0	0	56,8	49,2	7,65	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,699	0,411	42,24	34,37	0	41,52	33,89	7,63	24	0	0	61,4	52,9	8,48	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,767	0,481	43,1	33,78	0	42,38	33,3	9,08	24	0	0	61	52,7	8,38	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,675	0,392	41,94	34,34	0	41,22	33,86	7,36	24	0	0	61,1	52,7	8,37	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,72	0,439	42,52	33,96	0	41,8	33,48	8,32	24	0	0	60,6	52,3	8,31	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,666	0,389	42,04	34,29	0	41,32	33,81	7,51	24	0	0	60	52	8,05	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,715	0,434	42,41	33,91	0	41,69	33,44	8,25	24	0	0	60,4	52	8,38	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,691	0,41	42	33,87	0	41,28	33,4	7,88	24	0	0	60,4	52,1	8,24	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,7	0,425	42,14	33,72	0	41,42	33,26	8,16	24	0	0	60,2	52,1	8,09	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,734	0,459	42,71	33,69	0	41,98	33,22	8,76	24	0	0	60,2	52,1	8,14	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,733	0,448	42,15	33,35	0	41,43	32,87	8,56	24	0	0	60,4	51,9	8,54	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,668	0,388	41,45	33,73	0	40,73	33,25	7,48	24	0	0	60	51,7	8,28	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,727	0,459	42,3	33,01	0	41,58	32,58	9	24	0	0	59,1	51,1	7,98	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,689	0,423	41,58	33,14	0	40,87	32,68	8,19	24	0	0	59,3	51,2	8,13	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,634	0,364	40,88	33,53	0	40,16	33,06	7,1	24	0	0	59,4	51,3	8,12	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,681	0,413	41,72	33,45	0	41	32,99	8,01	24	0	0	59,5	51,6	7,96	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,674	0,408	41,3	33,1	0	40,58	32,64	7,94	24	0	0	59,6	51,7	7,93	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,681	0,42	41,26	32,86	0	40,54	32,4	8,14	24	0	0	59,7	51,7	7,92	0,7	0,7	-
Итого:	20,396	0	1274,89	1029,46	0	1253,36	1015,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,396																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	210,046	12464,58	9945,49	0	12249,95	9811,18
23.05.2025	230,442	13739,47	10974,95	0	13503,31	10826,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 8:08:31