

#22485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,696	0,428	46,25	38,02	0	45,45	37,54	7,91	24	0	0	61,8	54,7	7,11	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,678	0,408	45,55	37,74	0	44,77	37,26	7,51	24	0	0	62	54,7	7,23	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,72	0,455	45,82	37,18	0	45,02	36,7	8,32	24	0	0	61,9	54,6	7,34	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,694	0,42	45,41	37,4	0	44,63	36,92	7,71	24	0	0	61,9	54,4	7,49	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,689	0,409	45,3	37,44	0	44,52	36,96	7,56	24	0	0	61,9	54,4	7,51	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,708	0,438	45,49	37,13	0	44,7	36,65	8,05	24	0	0	61,9	54,6	7,34	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,673	0,394	44,79	37,26	0	44,03	36,78	7,25	24	0	0	61,9	54,4	7,55	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,727	0,454	45,58	36,95	0	44,8	36,47	8,33	24	0	0	61,9	54,4	7,5	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,648	0,373	44,54	37,46	0	43,79	36,98	6,81	24	0	0	62	54,4	7,51	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,713	0,439	45,39	37,03	0	44,6	36,55	8,05	24	0	0	62	54,4	7,58	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,736	0,463	45,78	37,01	0	44,99	36,53	8,46	24	0	0	61,9	54,4	7,55	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,686	0,408	45,08	37,3	0	44,29	36,82	7,47	24	0	0	61,9	54,3	7,6	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,714	0,441	45,51	37,13	0	44,73	36,65	8,08	24	0	0	61,9	54,4	7,49	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,651	0,378	44,66	37,46	0	43,91	36,98	6,93	24	0	0	62	54,5	7,42	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,691	0,424	45,25	37,22	0	44,5	36,74	7,76	24	0	0	62	54,7	7,28	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,672	0,408	44,99	37,23	0	44,23	36,75	7,48	24	0	0	62	54,8	7,17	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,639	0,377	44,6	37,42	0	43,85	36,94	6,91	24	0	0	62	54,8	7,14	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,671	0,408	44,97	37,22	0	44,2	36,74	7,46	24	0	0	62	54,8	7,2	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,663	0,401	44,85	37,17	0	44,05	36,69	7,36	24	0	0	62	54,8	7,17	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,654	0,389	44,68	37,29	0	43,91	36,81	7,1	24	0	0	62	54,8	7,24	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,624	0,357	44,14	37,35	0	43,39	36,87	6,52	24	0	0	62	54,8	7,23	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,629	0,361	44,14	37,29	0	43,41	36,81	6,6	24	0	0	62	54,8	7,23	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,629	0,363	44,15	37,23	0	43,41	36,75	6,66	24	0	0	62	54,7	7,25	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,646	0,384	44,34	37,05	0	43,58	36,57	7,01	24	0	0	62	54,8	7,21	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,641	0,381	44,47	37,23	0	43,7	36,75	6,95	24	0	0	62	54,8	7,16	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,62	0,358	44,16	37,35	0	43,42	36,87	6,55	24	0	0	62	54,8	7,19	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,629	0,364	44,14	37,2	0	43,41	36,72	6,69	24	0	0	62	54,8	7,19	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,596	0,333	43,66	37,31	0	42,93	36,83	6,1	24	0	0	62	54,8	7,18	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,582	0,327	43,54	37,32	0	42,8	36,84	5,96	24	0	0	62	55	7,04	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,598	0,341	43,82	37,32	0	43,1	36,84	6,26	24	0	0	62	55	6,96	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,579	0,323	43,48	37,33	0	42,76	36,85	5,91	24	0	0	62	55	7,03	0,7	0,7	-
Итого:	20,496	0	1388,53	1156,04	0	1364,88	1141,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,496																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	856,6	54590,25	44089,68	0	53627,73	43454,27
23.06.2023	877,096	55978,78	45245,72	0	54992,61	44595,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:25:48