

#22469#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,657	0,38	45,76	38,57	0	44,95	38,09	6,86	24	0	0	62,9	55,6	7,3	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,614	0,354	45,41	38,58	0	44,62	38,11	6,51	24	0	0	61,4	54,4	6,91	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,59	0,32	44,88	38,79	0	44,08	38,31	5,77	24	0	0	63	55,9	7,08	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,61	0,348	45,17	38,6	0	44,37	38,12	6,25	24	0	0	63	56,1	6,86	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,559	0,296	44,4	38,8	0	43,65	38,32	5,33	24	0	0	63	56,1	6,92	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,597	0,334	44,91	38,57	0	44,11	38,09	6,02	24	0	0	63	56	6,96	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,6	0,329	46,44	40,27	0	45,6	39,7	5,9	24	0	0	63	56,2	6,82	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,576	0,309	46,96	41,23	0	46,13	40,63	5,5	24	0	0	63	56,2	6,74	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,585	0,315	44,92	38,91	0	44,1	38,43	5,67	24	0	0	63	55,8	7,13	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,596	0,324	44,92	38,8	0	44,13	38,32	5,81	24	0	0	63	55,8	7,2	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,613	0,35	45,36	38,68	0	44,56	38,2	6,36	24	0	0	62,3	55,3	6,97	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,542	0,299	41,43	35,72	0	40,74	35,28	5,46	22	2	1	62	55	6,93	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,6	0,328	45,26	38,98	0	44,51	38,5	6,01	24	0	0	62	54,9	7,1	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,617	0,345	45,47	38,85	0	44,69	38,37	6,32	24	0	0	62	54,9	7,11	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,649	0,375	45,86	38,67	0	45,09	38,19	6,9	24	0	0	62	54,8	7,15	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,652	0,375	45,91	38,69	0	45,12	38,21	6,91	24	0	0	62	54,8	7,2	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,651	0,38	45,97	38,65	0	45,17	38,17	7	24	0	0	62	55	6,99	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,644	0,367	45,66	38,64	0	44,9	38,16	6,74	24	0	0	62	54,7	7,27	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,634	0,348	45,38	38,72	0	44,62	38,24	6,38	24	0	0	62	54,5	7,46	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,663	0,389	46	38,62	0	45,22	38,14	7,08	24	0	0	62	54,7	7,26	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,624	0,347	45,12	38,45	0	44,36	37,97	6,39	24	0	0	62	54,7	7,27	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,655	0,383	45,6	38,28	0	44,81	37,8	7,01	24	0	0	62	54,7	7,25	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,632	0,355	45,22	38,44	0	44,45	37,96	6,49	24	0	0	61,9	54,6	7,34	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,646	0,374	45,45	38,28	0	44,66	37,8	6,86	24	0	0	62	54,7	7,24	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,648	0,375	45,45	38,27	0	44,67	37,79	6,88	24	0	0	61,9	54,7	7,23	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,61	0,333	44,76	38,41	0	44,01	37,93	6,08	24	0	0	62	54,6	7,32	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,647	0,377	45,43	38,21	0	44,64	37,73	6,91	24	0	0	62	54,8	7,18	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,575	0,307	44,41	38,57	0	43,67	38,09	5,58	24	0	0	62	54,9	7,09	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,518	0,281	40,75	35,36	0	40,07	34,92	5,15	24	0	0	62	55,2	6,73	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,595	0,368	41,08	34,02	0	40,36	33,6	6,76	24	0	0	61,9	55,1	6,81	0,7	0,7	-
Итого:	18,399	0	1349,34	1151,63	0	1326,06	1137,17	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,399																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	623,314	39392,76	31598	0	38692,71	31121,25
23.07.2022	641,713	40742,1	32749,63	0	40018,77	32258,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:16:38