

#90010#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00159639	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	24,735	6,451	18.284

Подпись исполнителя _____



#90009#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5054
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159639
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,672	0,419	40,27	32,31	0	39,55	31,83	7,72	24	0	0	61,8	53,8	8	0,7	0,7
25.06.2024	-	0,664	0,413	40,18	32,35	0	39,46	31,87	7,59	24	0	0	61,8	53,9	7,89	0,7	0,7
26.06.2024	-	0,617	0,365	39,57	32,62	0	38,85	32,14	6,71	24	0	0	61,9	54	7,87	0,7	0,7
27.06.2024	-	0,619	0,376	39,67	32,52	0	38,95	32,04	6,91	24	0	0	61,9	54,3	7,6	0,7	0,7
28.06.2024	-	0,56	0,322	38,96	32,82	0	38,24	32,34	5,9	24	0	0	61,9	54,5	7,41	0,7	0,7
29.06.2024	-	0,591	0,345	39,18	32,6	0	38,46	32,12	6,34	24	0	0	61,9	54,2	7,66	0,7	0,7
30.06.2024	-	0,581	0,339	39,01	32,54	0	38,29	32,06	6,23	24	0	0	61,9	54,3	7,56	0,7	0,7
01.07.2024	-	0,607	0,366	39,22	32,26	0	38,5	31,78	6,72	24	0	0	61,9	54,4	7,52	0,7	0,7
02.07.2024	-	0,629	0,385	39,31	31,98	0	38,59	31,5	7,09	24	0	0	61,8	54,2	7,69	0,7	0,7
03.07.2024	-	0,642	0,392	39,64	32,19	0	38,92	31,71	7,21	24	0	0	61,8	54	7,88	0,7	0,7
04.07.2024	-	0,673	0,416	40,49	32,64	0	39,77	32,16	7,61	24	0	0	61,8	53,8	8,03	0,7	0,7
05.07.2024	-	0,659	0,407	39,92	32,25	0	39,2	31,77	7,43	24	0	0	61,9	53,8	8,04	0,7	0,7
06.07.2024	-	0,635	0,385	39,18	31,88	0	38,46	31,4	7,06	24	0	0	61,8	53,8	8,05	0,7	0,7
07.07.2024	-	0,637	0,385	38,9	31,57	0	38,18	31,09	7,09	24	0	0	61,8	53,8	8	0,7	0,7
08.07.2024	-	0,638	0,389	39,03	31,61	0	38,31	31,13	7,18	24	0	0	61,9	54	7,88	0,7	0,7
09.07.2024	-	0,629	0,383	38,97	31,7	0	38,25	31,22	7,03	24	0	0	61,9	54	7,91	0,7	0,7
10.07.2024	-	0,577	0,333	38,64	32,27	0	37,92	31,79	6,13	24	0	0	61,9	54,2	7,67	0,7	0,7
11.07.2024	-	0,596	0,361	38,88	32,02	0	38,16	31,54	6,62	24	0	0	61,9	54,3	7,54	0,7	0,7
12.07.2024	-	0,599	0,355	39,04	32,28	0	38,32	31,8	6,52	24	0	0	61,9	54,2	7,64	0,7	0,7
13.07.2024	-	0,602	0,362	38,94	32,05	0	38,22	31,57	6,65	24	0	0	61,9	54,3	7,61	0,7	0,7
14.07.2024	-	0,611	0,371	38,93	31,85	0	38,21	31,37	6,84	24	0	0	61,9	54,2	7,61	0,7	0,7
15.07.2024	-	0,567	0,33	38,15	31,85	0	37,43	31,37	6,06	24	0	0	61,9	54,2	7,67	0,7	0,7
16.07.2024	-	0,584	0,354	38,07	31,32	0	37,37	30,84	6,53	24	0	0	61,9	54,4	7,49	0,7	0,7
17.07.2024	-	0,573	0,341	37,95	31,49	0	37,25	31,01	6,24	24	0	0	61,9	54,4	7,48	0,7	0,7
18.07.2024	-	0,557	0,321	37,55	31,44	0	36,86	30,96	5,9	24	0	0	61,9	54,2	7,64	0,7	0,7
19.07.2024	-	0,559	0,32	37,52	31,39	0	36,83	30,91	5,92	24	0	0	61,8	54,1	7,77	0,7	0,7
20.07.2024	-	0,617	0,384	38,2	30,91	0	37,5	30,43	7,07	24	0	0	61,9	54,1	7,74	0,7	0,7
21.07.2024	-	0,618	0,386	38,13	30,81	0	37,43	30,33	7,1	24	0	0	61,9	54,2	7,67	0,7	0,7
22.07.2024	-	0,572	0,338	37,38	30,96	0	36,7	30,48	6,22	24	0	0	61,9	54,2	7,65	0,7	0,7
23.07.2024	-	0,599	0,37	37,24	30,23	0	36,56	29,75	6,81	24	0	0	61,9	54,2	7,7	0,7	0,7
Итого:	-	18,284	11,013	1166,12	956,71	0	1144,74	942,31	202,43	720	0	-	61,87	54,13	7,73	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.06.2024	6,451	258,76	113,26	0	255,08	111,59
23.07.2024	24,735	1424,88	1069,97	0	1399,82	1053,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения