

#142537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113
5054
ВКТ-7
00159639
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,678	0,426	42,55	33,97	0	41,83	33,51	8,32	24	0	0	59,5	52,1	7,37	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,754	0,519	43,76	33,4	0	43,04	32,92	10,12	24	0	0	59,3	52,3	6,99	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,737	0,496	43,45	33,59	0	42,73	33,12	9,61	24	0	0	59,5	52,3	7,21	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,739	0,5	43,52	33,54	0	42,8	33,07	9,73	24	0	0	59,4	52,3	7,11	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,756	0,509	43,74	33,54	0	43,02	33,06	9,96	24	0	0	59,4	52,2	7,21	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,667	0,42	42,64	34,23	0	41,92	33,75	8,17	24	0	0	59,4	52,1	7,25	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,631	0,373	41,95	34,48	0	41,23	34	7,23	24	0	0	59,6	52,2	7,48	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,672	0,424	42,56	34,13	0	41,84	33,65	8,19	24	0	0	59,6	52,2	7,34	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,575	0,318	41,14	34,84	0	40,42	34,36	6,06	24	0	0	60	52,5	7,47	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,615	0,357	41,68	34,54	0	40,96	34,06	6,9	24	0	0	60,1	52,7	7,41	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,659	0,414	42,4	34,25	0	41,68	33,77	7,91	24	0	0	60	52,6	7,31	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,589	0,337	41,68	34,97	0	40,96	34,49	6,47	24	0	0	60	52,7	7,29	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,708	0,463	43,44	34,15	0	42,72	33,67	9,05	24	0	0	59,6	52,6	6,99	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,753	0,511	44,07	34,05	0	43,35	33,57	9,78	24	0	0	60,1	53	7,04	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,746	0,507	44,05	34,04	0	43,33	33,56	9,77	24	0	0	59,9	53	6,94	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,679	0,426	42,93	34,49	0	42,21	34,01	8,2	24	0	0	60,1	52,9	7,2	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,774	0,535	44,23	33,62	0	43,51	33,14	10,37	24	0	0	59,8	52,8	6,98	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,798	0,558	44,53	33,55	0	43,81	33,07	10,74	24	0	0	59,8	52,7	7,11	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,761	0,527	43,86	33,5	0	43,14	33,02	10,12	24	0	0	59,8	52,7	7,09	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,631	0,388	42,03	34,27	0	41,31	33,79	7,52	24	0	0	59,7	52,7	7,01	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,641	0,392	42,56	34,79	0	41,84	34,31	7,53	24	0	0	60,2	53	7,15	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,691	0,444	43,36	34,66	0	42,64	34,18	8,46	24	0	0	60,3	53,1	7,18	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,567	0,322	40,96	34,58	0	40,24	34,1	6,14	24	0	0	60,3	53,1	7,19	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,595	0,337	41,53	34,87	0	40,81	34,39	6,42	24	0	0	60,4	53	7,36	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,613	0,35	41,83	34,88	0	41,11	34,4	6,71	24	0	0	60,4	52,8	7,52	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,634	0,38	42	34,57	0	41,28	34,09	7,19	24	0	0	60,6	53,1	7,47	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,614	0,362	41,66	34,6	0	40,94	34,12	6,82	24	0	0	60,9	53,6	7,27	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,631	0,383	41,81	34,47	0	41,09	33,99	7,1	24	0	0	61,7	54,4	7,29	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,642	0,394	41,94	34,32	0	41,22	33,84	7,38	24	0	0	61,3	54	7,31	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,645	0,4	41,95	34,21	0	41,23	33,73	7,5	24	0	0	61,2	54,1	7,17	0,7	0,7	-
Итого:	20,195	0	1279,81	1027,1	0	1258,21	1012,74	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,195																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	242,171	14572,35	11676,48	0	14323,36	11520
23.07.2025	262,366	15852,16	12703,58	0	15581,57	12532,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 15:00:43