

#22489#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,65	0,338	62,5	56,27	0	61,35	55,32	6,03	24	0	0	63,1	57,4	5,72	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,64	0,326	62,3	56,22	0	61,16	55,26	5,9	24	0	0	63,1	57,5	5,61	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,618	0,314	62,25	56,44	0	61,1	55,48	5,62	24	0	0	63,2	57,6	5,52	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,652	0,343	63,07	56,67	0	61,91	55,71	6,2	24	0	0	63,2	57,7	5,49	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,61	0,305	62,43	56,75	0	61,27	55,79	5,48	24	0	0	63,2	57,6	5,53	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,61	0,303	62,25	56,6	0	61,1	55,64	5,46	24	0	0	63,2	57,6	5,52	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,653	0,339	62,72	56,45	0	61,56	55,49	6,07	24	0	0	63,2	57,5	5,63	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,663	0,348	62,79	56,35	0	61,65	55,39	6,26	24	0	0	63,2	57,5	5,66	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,667	0,352	62,83	56,32	0	61,69	55,37	6,32	24	0	0	63,1	57,4	5,7	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,668	0,343	63,56	57,19	0	62,41	56,24	6,17	24	0	0	63,1	57,4	5,77	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,712	0,383	65,35	58,2	0	64,15	57,24	6,91	24	0	0	63,1	57,4	5,71	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,707	0,383	65,21	58,1	0	64	57,15	6,85	24	0	0	63,1	57,4	5,72	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,727	0,398	65,37	57,96	0	64,16	57	7,16	24	0	0	63,1	57,4	5,74	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,682	0,347	64,56	58,06	0	63,36	57,1	6,26	24	0	0	63,1	57,3	5,85	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,735	0,407	65,01	57,45	0	63,81	56,49	7,32	24	0	0	63,1	57,3	5,82	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,689	0,364	64,36	57,62	0	63,16	56,66	6,5	24	0	0	63,1	57,3	5,83	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,702	0,371	64,59	57,69	0	63,39	56,73	6,66	24	0	0	63,1	57,3	5,82	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,674	0,346	64,22	57,79	0	63,02	56,84	6,18	24	0	0	63,1	57,3	5,81	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,708	0,376	64,65	57,61	0	63,45	56,65	6,8	24	0	0	63,1	57,3	5,79	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,731	0,404	64,93	57,47	0	63,73	56,51	7,22	24	0	0	63,1	57,3	5,81	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,669	0,342	63,07	56,6	0	61,88	55,68	6,2	24	0	0	63,1	57,3	5,86	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,661	0,341	62,08	55,71	0	60,93	54,81	6,12	24	0	0	63,1	57,3	5,86	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,665	0,345	62,14	55,68	0	61,01	54,8	6,21	24	0	0	63,1	57,3	5,84	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,68	0,36	62,5	55,76	0	61,34	54,86	6,48	24	0	0	63,1	57,3	5,83	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,664	0,339	62,18	55,81	0	61,03	54,93	6,1	24	0	0	63,1	57,2	5,91	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,695	0,365	63,49	56,74	0	62,34	55,8	6,54	24	0	0	63,1	57,2	5,95	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,686	0,35	63,77	57,26	0	62,6	56,31	6,29	24	0	0	63,1	57,2	5,93	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,674	0,335	63,57	57,33	0	62,41	56,37	6,04	24	0	0	63,1	57,1	6	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,709	0,371	63,89	56,99	0	62,73	56,05	6,68	24	0	0	63,1	57,1	6	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,692	0,354	63,6	57,02	0	62,44	56,07	6,37	24	0	0	63,1	57,1	6	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,692	0,352	63,79	57,15	0	62,61	56,22	6,39	24	0	0	63,1	57,1	6,02	0,7	0,7	-
Итого:	20,985	0	1969,03	1765,26	0	1932,75	1735,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,985																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	379,656	21307,46	16167,22	0	20932,43	15931,36
23.08.2021	400,641	23276,49	17932,48	0	22865,18	17667,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 16:37:29