

#22470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,616	0,362	45,69	38,77	0	44,92	38,29	6,63	24	0	0	62	55,3	6,65	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,605	0,35	45,47	38,76	0	44,7	38,28	6,42	24	0	0	62	55,3	6,66	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,615	0,362	45,39	38,52	0	44,65	38,04	6,61	24	0	0	62	55,3	6,72	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,63	0,372	45,17	38,11	0	44,42	37,63	6,79	24	0	0	62	55,1	6,88	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,622	0,364	45,3	38,38	0	44,54	37,9	6,64	24	0	0	62	55	6,91	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,601	0,399	36,06	28,3	0	35,44	27,96	7,48	24	0	0	61,5	54,4	7,08	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,653	0,378	46,1	38,83	0	45,29	38,35	6,94	24	0	0	62	54,8	7,16	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,673	0,404	46,22	38,49	0	45,41	38,01	7,4	24	0	0	62	54,8	7,11	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,647	0,387	45,95	38,54	0	45,16	38,06	7,1	24	0	0	62	55,1	6,88	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,591	0,325	45,03	38,78	0	44,25	38,3	5,95	24	0	0	62	55	6,92	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,619	0,359	45,42	38,56	0	44,66	38,08	6,58	24	0	0	62	55,1	6,89	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,588	0,333	44,61	38,28	0	43,86	37,8	6,06	24	0	0	62	55,2	6,84	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,578	0,323	45,25	39,1	0	44,5	38,62	5,88	24	0	0	62	55,4	6,64	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,59	0,329	45,05	38,78	0	44,3	38,3	6	24	0	0	62	55,2	6,83	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,581	0,316	44,99	38,91	0	44,23	38,43	5,8	24	0	0	62	55	6,93	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,622	0,36	45,45	38,57	0	44,68	38,09	6,59	24	0	0	62	55	6,94	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,597	0,329	45,05	38,75	0	44,3	38,27	6,03	24	0	0	62	55	7	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,619	0,354	45,38	38,61	0	44,61	38,13	6,48	24	0	0	62	55	7	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,579	0,303	44,68	38,84	0	43,94	38,36	5,58	24	0	0	62	54,9	7,11	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,606	0,343	45,14	38,57	0	44,37	38,09	6,28	24	0	0	62	55,1	6,94	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,571	0,308	44,68	38,78	0	43,94	38,3	5,64	24	0	0	62	55,1	6,9	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,629	0,373	45,88	38,73	0	45,08	38,25	6,83	24	0	0	62	55,3	6,73	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,56	0,302	44,92	39,14	0	44,17	38,66	5,51	24	0	0	62	55,3	6,71	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,588	0,336	45,46	39,03	0	44,68	38,55	6,13	24	0	0	62	55,4	6,57	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,556	0,304	44,9	39,03	0	44,14	38,55	5,59	24	0	0	62	55,5	6,53	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,555	0,309	44,93	39,05	0	44,18	38,57	5,61	24	0	0	62	55,6	6,45	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,552	0,299	44,84	39,07	0	44,1	38,59	5,51	24	0	0	62	55,5	6,51	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,54	0,285	44,67	39,18	0	43,92	38,7	5,22	24	0	0	62	55,5	6,54	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,57	0,326	45,16	38,96	0	44,39	38,48	5,91	24	0	0	62	55,5	6,5	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,583	0,326	45,2	38,98	0	44,43	38,5	5,93	24	0	0	62	55,3	6,74	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,552	0,297	44,84	39,09	0	44,07	38,61	5,46	24	0	0	62	55,4	6,6	0,7	0,7	-
Итого:	18,488	0	1392,88	1191,49	0	1369,33	1176,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,488																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	641,713	40742,1	32749,63	0	40018,77	32258,42
23.08.2022	660,201	42134,98	33941,12	0	41388,1	33435,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:55:25