

#28960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,621	0,358	44,26	37,47	0	43,53	36,99	6,54	24	0	0	62	54,8	7,15	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,622	0,359	44,23	37,37	0	43,49	36,89	6,6	24	0	0	62	54,8	7,16	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,65	0,388	44,57	37,19	0	43,8	36,71	7,09	24	0	0	62	54,8	7,12	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,615	0,35	44,26	37,57	0	43,51	37,09	6,42	24	0	0	61,9	54,7	7,18	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,644	0,375	44,77	37,59	0	44	37,11	6,89	24	0	0	62	54,8	7,19	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,637	0,371	44,75	37,65	0	43,97	37,17	6,8	24	0	0	62	54,9	7,14	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,669	0,413	45,4	37,51	0	44,61	37,03	7,58	24	0	0	62	55,1	6,91	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,666	0,412	45,33	37,53	0	44,54	37,05	7,49	24	0	0	62	55	6,99	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,615	0,349	44,34	37,67	0	43,59	37,19	6,4	24	0	0	62	54,8	7,17	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,665	0,405	44,89	37,19	0	44,13	36,71	7,42	24	0	0	62	54,9	7,1	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,657	0,394	45,07	37,54	0	44,3	37,06	7,24	24	0	0	62	55	7,05	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,612	0,353	43,66	36,91	0	42,91	36,43	6,48	24	0	0	62	54,9	7,12	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,648	0,397	43,88	36,36	0	43,14	35,88	7,26	24	0	0	62	55	6,99	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,647	0,397	44,14	36,62	0	43,38	36,14	7,24	24	0	0	62	55	6,98	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,61	0,349	43,55	36,9	0	42,83	36,42	6,41	24	0	0	62	54,9	7,11	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,65	0,396	44,18	36,7	0	43,42	36,22	7,2	24	0	0	62	54,8	7,17	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,668	0,409	44,48	36,7	0	43,7	36,22	7,48	24	0	0	62	54,8	7,22	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,685	0,42	44,67	36,7	0	43,91	36,22	7,69	24	0	0	62	54,7	7,29	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,669	0,406	44,45	36,76	0	43,69	36,28	7,41	24	0	0	62	54,7	7,29	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,66	0,401	44,41	36,79	0	43,68	36,31	7,37	24	0	0	62	54,8	7,2	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,668	0,42	44,58	36,63	0	43,81	36,15	7,66	24	0	0	62	55	6,97	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,605	0,348	43,56	36,96	0	42,83	36,48	6,35	24	0	0	62	54,9	7,08	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,589	0,334	43,38	36,98	0	42,65	36,5	6,15	24	0	0	62	55	6,97	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,592	0,348	43,52	36,9	0	42,78	36,42	6,36	24	0	0	62	55,2	6,78	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,579	0,327	43,16	36,91	0	42,41	36,43	5,98	24	0	0	62	55,1	6,86	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,584	0,338	43,35	36,94	0	42,62	36,46	6,16	24	0	0	62	55,2	6,82	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,546	0,295	42,72	37,07	0	42	36,59	5,41	24	0	0	62	55,2	6,81	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,604	0,366	43,63	36,75	0	42,91	36,27	6,64	24	0	0	62	55,4	6,68	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,757	0,531	43,27	33,21	0	42,52	32,78	9,74	24	0	0	62	55	7,03	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,534	0,313	38	32	0	37,36	31,63	5,73	24	0	0	62	55	6,98	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,601	0,345	44,22	37,6	0	43,46	37,12	6,34	24	0	0	62	55,2	6,84	0,7	0,7	-
Итого:	19,569	0	1362,68	1140,67	0	1339,48	1125,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,569																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	887,767	56773,28	45930,18	0	55774,12	45271,46
23.08.2023	907,336	58135,96	47070,85	0	57113,6	46397,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 11:40:23