

#93061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,583	0,35	36,68	30,09	0	36,01	29,61	6,4	24	0	0	61,9	54	7,91	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,596	0,363	37,03	30,17	0	36,35	29,69	6,66	24	0	0	61,9	54	7,83	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,622	0,381	37,45	30,41	0	36,77	29,93	6,84	24	0	0	63	54,8	8,17	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,612	0,362	36,99	30,32	0	36,27	29,84	6,43	24	0	0	63,9	55,5	8,42	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,616	0,369	36,91	30,14	0	36,19	29,66	6,53	24	0	0	63,7	55,2	8,43	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,651	0,397	37,07	29,72	0	36,35	29,24	7,11	24	0	0	63,5	54,8	8,68	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,602	0,343	36,71	30,35	0	36	29,87	6,13	24	0	0	63,6	55	8,64	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,585	0,323	37,03	31	0	36,31	30,52	5,79	24	0	0	63,6	55,1	8,53	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,636	0,381	37,49	30,48	0	36,77	30	6,77	24	0	0	63,7	55,2	8,49	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,645	0,391	37,48	30,28	0	36,76	29,8	6,96	24	0	0	63,8	55,4	8,48	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,564	0,306	36,36	30,69	0	35,64	30,21	5,43	24	0	0	63,7	55,2	8,58	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,611	0,36	36,83	30,18	0	36,11	29,7	6,41	24	0	0	63,6	55,2	8,46	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,624	0,374	36,85	29,96	0	36,13	29,48	6,65	24	0	0	63,7	55,2	8,54	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,641	0,393	36,96	29,69	0	36,25	29,21	7,04	24	0	0	63,6	55,2	8,4	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,585	0,337	36,05	29,83	0	35,35	29,35	6	24	0	0	63,7	55,2	8,49	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,606	0,362	36,13	29,47	0	35,45	28,99	6,46	24	0	0	63,6	55,2	8,4	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,651	0,407	36,67	29,21	0	35,97	28,73	7,24	24	0	0	63,7	55,3	8,41	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,623	0,376	36,1	29,16	0	35,4	28,68	6,72	24	0	0	63,5	55	8,49	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,582	0,334	35,38	29,2	0	34,71	28,72	5,99	24	0	0	63,4	54,8	8,61	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,618	0,368	35,45	28,64	0	34,78	28,16	6,62	24	0	0	63,5	54,8	8,73	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,62	0,371	35,88	29,08	0	35,21	28,6	6,61	24	0	0	63,6	54,8	8,71	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,623	0,371	36,45	29,59	0	35,75	29,11	6,64	24	0	0	63,7	55,1	8,53	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,593	0,344	35,67	29,28	0	34,98	28,8	6,18	24	0	0	63,7	55,2	8,56	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,629	0,391	35,98	28,81	0	35,29	28,34	6,95	24	0	0	63,7	55,3	8,36	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,589	0,351	35,37	28,9	0	34,68	28,42	6,26	24	0	0	63,8	55,5	8,27	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,592	0,359	35,34	28,74	0	34,67	28,26	6,41	24	0	0	63,5	55,3	8,2	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,569	0,327	34,88	28,89	0	34,21	28,41	5,8	24	0	0	63,7	55,2	8,46	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,579	0,338	34,95	28,72	0	34,28	28,24	6,04	24	0	0	63,6	55,1	8,51	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,606	0,372	35,15	28,38	0	34,48	27,9	6,58	24	0	0	63,6	55,2	8,41	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,621	0,382	35,13	28,12	0	34,46	27,65	6,81	24	0	0	63,5	54,9	8,61	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,618	0,375	34,88	28,02	0	34,22	27,55	6,67	24	0	0	63,6	54,8	8,77	0,7	0,7	-
Итого:	18,892	0	1123,3	915,52	0	1101,8	900,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,892																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	24,735	1424,88	1069,97	0	1399,82	1053,9
23.08.2024	43,627	2548,18	1985,49	0	2501,62	1954,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 12:46:03