

#145406#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113
5054
ВКТ-7
00159639
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,587	0,337	41,13	34,57	0	40,41	34,09	6,32	24	0	0	61	53,7	7,26	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,601	0,353	41,27	34,45	0	40,55	33,97	6,58	24	0	0	61,2	53,9	7,3	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,556	0,297	40,6	34,77	0	39,88	34,29	5,59	24	0	0	61,4	54	7,39	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,582	0,325	40,99	34,64	0	40,27	34,16	6,11	24	0	0	61,2	53,8	7,36	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,6	0,35	41,2	34,49	0	40,48	34,01	6,47	24	0	0	61,5	54,2	7,31	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,572	0,316	40,95	34,82	0	40,23	34,34	5,89	24	0	0	61,4	54	7,39	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,548	0,284	40,32	34,78	0	39,6	34,3	5,3	24	0	0	61,3	53,6	7,66	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,595	0,333	41,01	34,55	0	40,29	34,07	6,22	24	0	0	61,2	53,6	7,61	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,594	0,342	40,99	34,37	0	40,27	33,89	6,38	24	0	0	61,4	53,9	7,43	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,572	0,319	40,79	34,53	0	40,07	34,05	6,02	24	0	0	60,8	53,4	7,4	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,442	0,223	33,37	29	0	32,77	28,6	4,17	20	4	1	61,2	53,6	7,61	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,616	0,369	41,4	34,31	0	40,68	33,83	6,85	24	0	0	61,2	53,8	7,34	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,581	0,331	40,95	34,51	0	40,23	34,03	6,2	24	0	0	60,7	53,4	7,28	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,62	0,374	41,54	34,19	0	40,82	33,71	7,11	24	0	0	60,3	53,1	7,27	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,661	0,406	41,97	34,08	0	41,26	33,61	7,65	24	0	0	60,9	53,3	7,6	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,664	0,398	42,68	34,93	0	41,96	34,45	7,51	24	0	0	61	53,4	7,6	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,679	0,425	42,94	34,69	0	42,22	34,21	8,01	24	0	0	60,8	53,5	7,33	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,661	0,407	42,77	34,81	0	42,05	34,33	7,72	24	0	0	60,6	53,4	7,25	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,602	0,338	41,81	35,18	0	41,09	34,7	6,39	24	0	0	60,8	53,3	7,56	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,492	0,217	38,94	34,65	0	38,26	34,19	4,07	24	0	0	61	52,9	8,07	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,646	0,397	42,92	35,21	0	42,18	34,73	7,45	24	0	0	61,3	54,3	7,03	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,557	0,297	41,47	35,66	0	40,75	35,18	5,57	24	0	0	61,2	53,9	7,31	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,573	0,315	40,86	34,71	0	40,14	34,23	5,91	24	0	0	61,4	54	7,39	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,555	0,302	40,78	34,81	0	40,06	34,33	5,73	24	0	0	60,8	53,5	7,29	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,556	0,3	40,8	34,87	0	40,08	34,39	5,69	24	0	0	60,6	53,3	7,38	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,569	0,318	40,95	34,66	0	40,23	34,18	6,05	24	0	0	60,4	53,2	7,25	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,645	0,398	42,04	34,25	0	41,32	33,77	7,55	24	0	0	60,4	53,1	7,28	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,628	0,376	42,13	34,72	0	41,41	34,24	7,17	24	0	0	60,2	52,9	7,31	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,553	0,297	40,78	34,83	0	40,06	34,35	5,71	24	0	0	60	52,6	7,43	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,599	0,348	41,39	34,47	0	40,67	33,99	6,68	24	0	0	59,8	52,5	7,33	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,676	0,43	42,55	33,9	0	41,83	33,42	8,41	24	0	0	59,2	52	7,21	0,7	0,7	-
Итого:	18,382	0	1274,29	1068,41	0	1252,12	1053,64	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,382																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	262,366	15852,16	12703,58	0	15581,57	12532,74
23.08.2025	280,748	17126,45	13771,99	0	16833,69	13586,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:53:22