

#22492#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,71	0,37	63,92	57,01	0	62,75	56,09	6,66	24	0	0	63,1	57,1	6,04	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,722	0,386	63,96	56,84	0	62,8	55,91	6,89	24	0	0	63,1	57,1	6,03	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,693	0,357	63,63	57,01	0	62,46	56,06	6,4	24	0	0	63,1	57,1	6,01	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,748	0,416	64,43	56,68	0	63,26	55,77	7,49	24	0	0	63,1	57,1	5,99	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,746	0,41	64,2	56,55	0	63,02	55,63	7,39	24	0	0	63,1	57,1	6,02	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,732	0,399	64,01	56,59	0	62,84	55,68	7,16	24	0	0	63,1	57,1	5,99	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,719	0,385	64,02	56,86	0	62,85	55,94	6,91	24	0	0	63,1	57,1	6	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,748	0,412	64,3	56,65	0	63,13	55,73	7,4	24	0	0	63,1	57	6,05	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,738	0,402	64	56,48	0	62,84	55,6	7,24	24	0	0	63,1	57	6,06	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,733	0,39	63,86	56,52	0	62,69	55,63	7,06	24	0	0	63,1	57	6,14	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,726	0,379	63,71	56,56	0	62,54	55,66	6,88	24	0	0	63,1	56,9	6,16	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,845	0,507	65,3	55,83	0	64,12	55,02	9,1	24	0	0	63,1	57	6,13	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,79	0,448	64,48	55,99	0	63,32	55,16	8,16	24	0	0	62,9	56,8	6,13	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,778	0,436	64,31	56,1	0	63,14	55,27	7,87	24	0	0	63,1	56,9	6,18	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,763	0,426	64,09	56,13	0	62,91	55,27	7,64	24	0	0	63,1	56,9	6,15	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,733	0,39	63,67	56,32	0	62,5	55,46	7,04	24	0	0	63,1	57	6,14	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,728	0,395	63,63	56,26	0	62,46	55,36	7,1	24	0	0	63,1	57,1	6,02	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,677	0,346	62,99	56,57	0	61,82	55,63	6,19	24	0	0	63,1	57,1	6,01	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,752	0,427	64,08	56,1	0	62,93	55,21	7,72	24	0	0	63,1	57,3	5,83	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,728	0,405	63,75	56,18	0	62,59	55,27	7,32	24	0	0	63,1	57,2	5,83	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,679	0,354	62,94	56,32	0	61,78	55,4	6,38	24	0	0	63,1	57,2	5,9	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,68	0,351	62,8	56,27	0	61,64	55,35	6,29	24	0	0	63,1	57,2	5,93	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,719	0,395	63,3	55,9	0	62,14	55,05	7,09	24	0	0	63,1	57,2	5,93	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,703	0,371	62,92	55,9	0	61,77	55,09	6,68	24	0	0	63,1	57	6,05	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,733	0,401	63,17	55,63	0	62,02	54,84	7,18	24	0	0	63,1	57	6,06	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,784	0,46	59,08	50,41	0	57,99	49,69	8,3	24	0	0	63	56,5	6,55	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,775	0,445	58,85	50,46	0	57,79	49,74	8,05	24	0	0	62,9	56,2	6,62	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,792	0,461	58,87	50,21	0	57,84	49,49	8,35	24	0	0	62,9	56,2	6,66	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,777	0,439	58,5	50,23	0	57,46	49,51	7,95	24	0	0	63	56,2	6,81	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,498	0,328	59,8	49,7	0	59,23	49,32	9,91	24	0	0	43,7	40,9	2,83	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,766	0,44	58,57	50,19	0	57,62	49,51	8,11	24	0	0	60,6	53,9	6,71	0,7	0,7	-
Итого:	22,715	0	1949,14	1710,45	0	1914,25	1684,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,715																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	400,641	23276,49	17932,48	0	22865,18	17667,32
23.09.2021	423,356	25225,63	19642,93	0	24779,43	19351,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:33:18