

#35689#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,596 | 0,344 | 44 | 37,48 | 0 | 43,26 | 37 | 6,26 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55,2 | 6,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.08.2023 | 0,554 | 0,305 | 41,45 | 35,6 | 0 | 40,75 | 35,14 | 5,61 | 23 | 1 | 1 | 62 | 55,1 | 6,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.08.2023 | 0,601 | 0,353 | 44,43 | 37,7 | 0 | 43,69 | 37,22 | 6,47 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55,3 | 6,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.08.2023 | 0,566 | 0,316 | 43,78 | 37,76 | 0 | 43,04 | 37,28 | 5,76 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55,2 | 6,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.08.2023 | 0,559 | 0,3 | 43,38 | 37,65 | 0 | 42,64 | 37,17 | 5,47 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.08.2023 | 0,572 | 0,312 | 43,52 | 37,53 | 0 | 42,79 | 37,05 | 5,74 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,9 | 7,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.08.2023 | 0,581 | 0,32 | 43,64 | 37,48 | 0 | 42,9 | 37 | 5,9 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,9 | 7,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.08.2023 | 0,625 | 0,363 | 44,2 | 37,28 | 0 | 43,45 | 36,8 | 6,65 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,9 | 7,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.09.2023 | 0,619 | 0,354 | 43,98 | 37,28 | 0 | 43,24 | 36,8 | 6,44 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,7 | 7,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.09.2023 | 0,638 | 0,373 | 44,28 | 37,24 | 0 | 43,53 | 36,76 | 6,77 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,6 | 7,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.09.2023 | 0,622 | 0,354 | 44,14 | 37,38 | 0 | 43,38 | 36,9 | 6,48 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 54,6 | 7,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.09.2023 | 0,606 | 0,342 | 43,86 | 37,32 | 0 | 43,11 | 36,84 | 6,27 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 54,5 | 7,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.09.2023 | 0,608 | 0,341 | 43,88 | 37,37 | 0 | 43,13 | 36,89 | 6,24 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,7 | 7,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.09.2023 | 0,621 | 0,361 | 44,15 | 37,27 | 0 | 43,4 | 36,79 | 6,61 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,8 | 7,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.09.2023 | 0,6 | 0,333 | 43,87 | 37,51 | 0 | 43,11 | 37,03 | 6,08 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,7 | 7,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.09.2023 | 0,6 | 0,333 | 43,82 | 37,46 | 0 | 43,07 | 36,98 | 6,09 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,8 | 7,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.09.2023 | 0,627 | 0,371 | 44,4 | 37,29 | 0 | 43,64 | 36,81 | 6,83 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55,1 | 6,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.09.2023 | 0,64 | 0,383 | 44,5 | 37,22 | 0 | 43,74 | 36,74 | 7 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55 | 6,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.09.2023 | 0,605 | 0,347 | 44,02 | 37,41 | 0 | 43,28 | 36,93 | 6,35 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.09.2023 | 0,603 | 0,349 | 43,98 | 37,35 | 0 | 43,24 | 36,87 | 6,37 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55,1 | 6,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.09.2023 | 0,584 | 0,329 | 43,73 | 37,44 | 0 | 42,98 | 36,96 | 6,02 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55,1 | 6,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.09.2023 | 0,575 | 0,316 | 43,51 | 37,49 | 0 | 42,77 | 37,01 | 5,76 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,9 | 7,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.09.2023 | 0,6 | 0,334 | 43,76 | 37,35 | 0 | 43,02 | 36,87 | 6,15 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,8 | 7,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.09.2023 | 0,627 | 0,361 | 44,16 | 37,25 | 0 | 43,42 | 36,77 | 6,65 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,7 | 7,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.09.2023 | 0,659 | 0,392 | 44,52 | 37,06 | 0 | 43,75 | 36,58 | 7,17 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,7 | 7,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.09.2023 | 0,597 | 0,333 | 43,52 | 37,19 | 0 | 42,77 | 36,71 | 6,06 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,7 | 7,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.09.2023 | 0,609 | 0,344 | 43,62 | 37,06 | 0 | 42,88 | 36,58 | 6,3 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,8 | 7,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.09.2023 | 0,661 | 0,395 | 44,31 | 36,84 | 0 | 43,58 | 36,36 | 7,22 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,6 | 7,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.09.2023 | 0,59 | 0,321 | 44,42 | 38,3 | 0 | 43,68 | 37,82 | 5,86 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,8 | 7,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.09.2023 | 0,601 | 0,335 | 45,28 | 38,85 | 0 | 44,5 | 38,37 | 6,13 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.09.2023 | 0,603 | 0,336 | 45,18 | 38,74 | 0 | 44,4 | 38,26 | 6,14 | 24 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 18,749 | 0 | 1363,29 | 1160,15 | 0 | 1340,14 | 1145,29 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,749 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.08.2023 | 907,336 | 58135,96 | 47070,85 | 0 | 57113,6 | 46397,41 |
| 23.09.2023 | 926,085 | 59499,25 | 48231 | 0 | 58453,74 | 47542,7 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 9:49:20