

#95383#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5054
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159639
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,551	0,307	34,08	28,35	0	33,42	27,87	5,55	24	0	0	63,5	54,8	8,7	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,536	0,291	33,71	28,34	0	33,08	27,88	5,2	24	0	0	63,4	54,6	8,72	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,546	0,301	33,75	28,23	0	33,11	27,75	5,36	24	0	0	63,4	54,7	8,75	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,555	0,312	33,76	28,02	0	33,11	27,57	5,54	24	0	0	63,6	54,7	8,89	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,56	0,316	33,64	27,8	0	33,01	27,34	5,67	24	0	0	63,5	54,6	8,88	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,562	0,321	33,64	27,69	0	32,99	27,23	5,76	24	0	0	63,5	54,7	8,79	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,578	0,347	33,8	27,49	0	33,15	27,03	6,12	24	0	0	63,8	55,2	8,6	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,559	0,323	33,63	27,68	0	33	27,23	5,77	24	0	0	63,4	54,8	8,68	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,583	0,345	33,95	27,47	0	33,32	27,04	6,28	24	0	0	63,1	54,4	8,66	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,596	0,358	33,71	27,12	0	33,05	26,68	6,37	24	0	0	63,6	54,7	8,95	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,56	0,32	33,49	27,64	0	32,86	27,18	5,68	24	0	0	63,7	54,9	8,81	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,615	0,366	37,64	30,91	0	36,92	30,43	6,49	24	0	0	63,9	55,8	8,12	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,593	0,344	37,06	30,69	0	36,34	30,21	6,13	24	0	0	63,8	55,6	8,23	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,607	0,361	36,82	30,16	0	36,11	29,68	6,43	24	0	0	63,8	55,6	8,23	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,56	0,312	36,04	30,24	0	35,33	29,76	5,57	24	0	0	63,9	55,6	8,27	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,584	0,346	36,42	30,08	0	35,73	29,6	6,13	24	0	0	63,6	55,5	8,15	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,582	0,338	35,76	29,56	0	35,07	29,08	5,99	24	0	0	63,8	55,3	8,48	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,626	0,383	36,13	29,11	0	35,43	28,63	6,8	24	0	0	63,6	55,1	8,49	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,588	0,336	35,43	29,22	0	34,75	28,74	6,01	24	0	0	63,7	55	8,72	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,619	0,37	35,95	29,16	0	35,25	28,68	6,57	24	0	0	63,5	54,8	8,72	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,629	0,381	35,88	28,85	0	35,21	28,37	6,84	24	0	0	63,2	54,4	8,79	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,628	0,38	35,76	28,72	0	35,08	28,24	6,84	24	0	0	63	54,2	8,79	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,623	0,377	35,76	28,6	0	35,07	28,14	6,93	24	0	0	62,4	53,8	8,6	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,65	0,409	36,04	28,36	0	35,37	27,91	7,46	24	0	0	62,6	54,1	8,54	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,404	0,29	27,9	20,24	0	27,58	20,06	7,52	22	2	1	47,2	42,2	5,07	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,509	0,317	28,43	22,52	0	27,89	22,17	5,72	20	4	1	62,5	53,7	8,78	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,608	0,366	34,96	28,11	0	34,28	27,66	6,62	24	0	0	63	54,3	8,69	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,661	0,425	35,38	27,44	0	34,72	27,02	7,7	24	0	0	63	54,3	8,66	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,604	0,365	34,62	27,79	0	33,98	27,33	6,65	24	0	0	62,7	53,9	8,73	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,63	0,392	35,01	27,52	0	34,37	27,13	7,24	24	0	0	62,2	53,6	8,63	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,604	0,355	34,9	28,24	0	34,28	27,82	6,46	24	0	0	62,8	54	8,8	0,7	0,7	-
Итого:	18,11	0	1073,05	871,35	0	1052,86	857,46	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,11																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	43,627	2548,18	1985,49	0	2501,62	1954,57
23.09.2024	61,737	3621,23	2856,84	0	3554,48	2812,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:25:38