

#148804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 10-16, Калининград

4113

5054

ВКТ-7

00159639

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,596	0,358	41,83	34,3	0	41,15	33,86	7,29	24	0	0	57,3	50,4	6,88	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,235	0,167	41,02	33,94	0	40,76	33,84	6,92	24	0	0	33,6	31,8	1,71	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,098	0,08	39,24	34,39	0	39,24	34,39	4,85	24	0	0	24,1	23,7	0,45	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,052	0,053	38,49	34,55	0	38,49	34,55	3,94	24	0	0	21	21	0	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,053	0,054	38,42	34,49	0	38,42	34,49	3,93	24	0	0	20,9	20,9	-0,02	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,039	0,041	37,81	34,78	0	37,81	34,78	3,03	24	0	0	21,1	21,2	-0,07	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,148	0,111	39,18	34,19	0	39,1	34,15	4,95	24	0	0	26,2	24,6	1,69	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,63	0,4	41,52	33,19	0	40,89	32,74	8,15	24	0	0	56,5	49,3	7,13	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,634	0,394	40,21	32,14	0	39,52	31,7	7,82	23	1	1	58,8	51,6	7,25	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,535	0,284	40,61	34,74	0	39,9	34,26	5,64	24	0	0	58,8	51,6	7,18	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,543	0,302	40,84	34,59	0	40,14	34,13	6,01	24	0	0	58,4	51,4	6,97	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,579	0,337	41,21	34,33	0	40,49	33,85	6,64	24	0	0	58,9	51,8	7,1	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,59	0,345	41,24	34,27	0	40,52	33,79	6,73	24	0	0	59,3	52,1	7,16	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,578	0,334	41,17	34,43	0	40,45	33,95	6,5	24	0	0	59,2	52,2	7,06	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,601	0,365	41,83	34,27	0	41,11	33,8	7,31	24	0	0	58,5	51,8	6,73	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,566	0,322	41,27	34,74	0	40,55	34,26	6,29	24	0	0	59	52	7,04	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,568	0,328	41,46	34,77	0	40,74	34,29	6,45	24	0	0	58,8	51,8	7	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,588	0,35	41,31	34,15	0	40,62	33,69	6,93	24	0	0	58,6	51,6	6,97	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,55	0,298	40,92	34,88	0	40,2	34,4	5,8	24	0	0	59,6	52,4	7,29	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,56	0,307	40,96	34,76	0	40,24	34,28	5,96	24	0	0	59,4	52	7,38	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,552	0,298	40,96	34,86	0	40,24	34,38	5,86	24	0	0	59	51,8	7,28	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,611	0,377	41,99	34,2	0	41,3	33,73	7,57	24	0	0	58,1	51,3	6,8	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,573	0,32	41,06	34,42	0	40,34	33,94	6,4	24	0	0	58,6	51,3	7,3	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,579	0,33	41,43	34,68	0	40,71	34,2	6,51	24	0	0	58,4	51,1	7,3	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,586	0,347	40,68	33,31	0	40,03	32,91	7,12	24	0	0	56,9	49,8	7,05	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,602	0,336	41,43	34,77	0	40,71	34,29	6,42	24	0	0	60,3	52,6	7,74	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,586	0,313	40,82	34,62	0	40,1	34,14	5,96	24	0	0	60,7	52,8	7,88	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,596	0,326	40,45	34	0	39,73	33,52	6,21	24	0	0	60,9	53	7,84	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,573	0,319	40,36	34,04	0	39,64	33,56	6,08	24	0	0	60,8	53,4	7,39	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,585	0,327	40,33	33,88	0	39,61	33,4	6,21	24	0	0	60,7	53	7,65	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,64	0,38	41,01	33,46	0	40,29	33	7,29	24	0	0	60,5	52,8	7,66	0,7	0,7	-
Итого:	15,226	0	1261,06	1062,14	0	1243,04	1050,27	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,226																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	280,748	17126,45	13771,99	0	16833,69	13586,38
23.09.2025	295,974	18387,51	14834,13	0	18076,73	14636,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:10:17