

#66666#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.11.2023 по 22.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00159639	Показания прибора, Гкал 22.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 24.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1150,177	1089,366	60.811
Количество тепловой энергии, система 2	990,101	969,477	20.624

Подпись исполнителя _____



#66664#

Отчёт за период с 24.11.2023 по 22.01.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5053
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159639
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
27.12.2023	-	2,144	0	195,87	195,24	0	192,56	192,98	0	0	24	0	0	60,9	49,7	11,15	0,7	0,7
28.12.2023	-	0,992	0	110,74	110,55	0	109,2	109,44	0	0	14	0	0	55	45,9	9,11	0,7	0,7
29.12.2023	-	1,67	0	194,35	194,12	0	191,71	192,22	0	0	24	0	0	53,4	44,6	8,73	0,7	0,7
30.12.2023	-	1,698	0	194,5	194,23	0	191,86	192,31	0	0	24	0	0	54	45,1	8,87	0,7	0,7
31.12.2023	-	1,843	0	194,91	194,51	0	192,07	192,54	0	0	24	0	0	56,2	46,6	9,63	0,7	0,7
01.01.2024	-	2,063	0	195,42	194,81	0	192,22	192,61	0	0	24	0	0	59,5	48,7	10,75	0,7	0,7
02.01.2024	-	2,307	0	196,09	195,26	0	192,52	192,86	0	0	24	0	0	63	51	11,99	0,7	0,7
03.01.2024	-	2,492	0	196,24	195,27	0	192,43	192,82	0	0	24	0	0	65,3	52,3	12,98	0,7	0,7
04.01.2024	-	2,596	0	196,39	195,35	0	192,44	192,83	0	0	24	0	0	66,5	53	13,48	0,7	0,7
05.01.2024	-	2,415	0	196,04	195,13	0	192,4	192,73	0	0	24	0	0	63,8	51,2	12,57	0,7	0,7
06.01.2024	-	2,396	0	196,19	195,3	0	192,58	192,9	0	0	24	0	0	63,4	51	12,46	0,7	0,7
07.01.2024	-	3,022	0	197,7	196,38	0	193,21	193,56	0	0	24	0	0	71,5	55,9	15,64	0,7	0,7
08.01.2024	-	3,194	0	197,65	196,21	0	192,89	193,24	0	0	24	0	0	73,6	57,1	16,57	0,7	0,7
09.01.2024	-	2,651	0	196,33	195,21	0	192,39	192,66	0	0	24	0	0	66,7	52,9	13,81	0,7	0,7
10.01.2024	-	2,294	0	195,72	194,9	0	192,32	192,68	0	0	24	0	0	61,8	49,8	11,95	0,7	0,7
11.01.2024	-	2,154	0	195,64	194,97	0	192,42	192,83	0	0	24	0	0	59,8	48,6	11,22	0,7	0,7
12.01.2024	-	2,302	0	195,91	195,09	0	192,42	192,78	0	0	24	0	0	62,3	50,3	11,98	0,7	0,7
13.01.2024	-	2,303	0	195,93	195,12	0	192,42	192,76	0	0	24	0	0	62,4	50,4	11,98	0,7	0,7
14.01.2024	-	2,18	0	195,65	194,92	0	192,29	192,67	0	0	24	0	0	61,2	49,8	11,35	0,7	0,7
15.01.2024	-	2,252	0	195,98	195,21	0	192,55	192,84	0	0	24	0	0	62,2	50,5	11,7	0,7	0,7
16.01.2024	-	2,38	0	196,61	195,73	0	192,99	193,32	0	0	24	0	0	63,9	51,5	12,35	0,7	0,7
17.01.2024	-	2,524	0	196,45	195,43	0	192,61	192,92	0	0	24	0	0	66	52,8	13,11	0,7	0,7
18.01.2024	-	2,294	0	196,01	195,19	0	192,5	192,84	0	0	24	0	0	62,7	50,8	11,93	0,7	0,7
19.01.2024	-	2,353	0	196,05	195,21	0	192,44	192,81	0	0	24	0	0	63,4	51,2	12,23	0,7	0,7
20.01.2024	-	2,271	0	195,82	195,03	0	192,35	192,7	0	0	24	0	0	62,3	50,5	11,82	0,7	0,7
21.01.2024	-	2,252	0	195,8	195,01	0	192,32	192,72	0	0	24	0	0	61,9	50,2	11,72	0,7	0,7
22.01.2024	-	2,066	0	195,38	194,78	0	192,21	192,62	0	0	24	0	0	59,3	48,6	10,77	0,7	0,7
Итого:	-	61,108	0	5205,37	5184,16	0	5112,32	5122,19	0	0	638	0	-	62,3	50,37	11,92	0,7	0,7

Общее время работы системы 1416 час.

Период нормальной работы системы 638 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
24.11.2023	1089,366	122634,11	122531,77	0	120986,63	121387,29	0
22.01.2024	1150,177	127838,31	127714,99	0	126098,28	126508,8	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#66665#

Отчёт за период с 24.11.2023 по 22.01.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5054
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159639
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
27.12.2023	-	1,057	0,826	48,31	32,74	0	47,43	32,26	15,17	24	0	0	61,9	54,7	7,2	0,7	0,7
28.12.2023	-	0,465	0,316	25,32	19,28	0	24,89	19,01	5,88	14	0	0	61,2	53,4	7,8	0,7	0,7
29.12.2023	-	0,769	0,502	44,69	35,09	0	43,95	34,61	9,34	24	0	0	61,3	53,6	7,72	0,7	0,7
30.12.2023	-	0,898	0,655	45,55	32,74	0	44,78	32,27	12,51	24	0	0	60,2	52,8	7,45	0,7	0,7
31.12.2023	-	0,872	0,63	45,32	32,76	0	44,59	32,3	12,29	24	0	0	59,5	52,4	7,15	0,7	0,7
01.01.2024	-	0,694	0,42	41,89	33,92	0	41,17	33,44	7,73	24	0	0	61,7	53,6	8,14	0,7	0,7
02.01.2024	-	0,701	0,43	42,07	33,9	0	41,35	33,42	7,93	24	0	0	61,8	53,7	8,1	0,7	0,7
03.01.2024	-	0,748	0,472	42,75	33,81	0	42,01	33,33	8,68	24	0	0	61,8	53,5	8,25	0,7	0,7
04.01.2024	-	0,762	0,485	43,28	34,12	0	42,55	33,64	8,91	24	0	0	61,8	53,4	8,33	0,7	0,7
05.01.2024	-	0,742	0,462	43,03	34,32	0	42,29	33,84	8,45	24	0	0	61,8	53,4	8,34	0,7	0,7
06.01.2024	-	0,858	0,585	44,67	33,6	0	43,89	33,12	10,77	24	0	0	61,7	53,5	8,22	0,7	0,7
07.01.2024	-	0,797	0,521	43,67	33,8	0	42,91	33,32	9,59	24	0	0	61,7	53,4	8,33	0,7	0,7
08.01.2024	-	0,828	0,547	43,96	33,67	0	43,2	33,19	10,01	24	0	0	61,7	53,2	8,58	0,7	0,7
09.01.2024	-	0,8	0,523	43,1	33,15	0	42,37	32,67	9,7	24	0	0	61,7	53,3	8,39	0,7	0,7
10.01.2024	-	0,72	0,442	41,35	32,96	0	40,63	32,48	8,15	24	0	0	61,6	53	8,61	0,7	0,7
11.01.2024	-	0,761	0,497	41,76	32,26	0	41,04	31,78	9,26	24	0	0	61,3	53	8,27	0,7	0,7
12.01.2024	-	0,708	0,446	40,07	31,6	0	39,36	31,12	8,24	24	0	0	61,6	53,1	8,49	0,7	0,7
13.01.2024	-	0,799	0,543	40,7	30,51	0	40,03	30,03	10	24	0	0	61,7	53,1	8,6	0,7	0,7
14.01.2024	-	0,744	0,486	40,12	30,97	0	39,47	30,49	8,98	24	0	0	61,6	53,1	8,49	0,7	0,7
15.01.2024	-	0,722	0,461	39,88	31,15	0	39,19	30,67	8,52	24	0	0	61,6	53,1	8,53	0,7	0,7
16.01.2024	-	0,729	0,47	39,99	31,19	0	39,31	30,71	8,6	24	0	0	61,7	53,2	8,51	0,7	0,7
17.01.2024	-	0,75	0,491	40,08	30,82	0	39,38	30,35	9,03	24	0	0	61,7	53,1	8,59	0,7	0,7
18.01.2024	-	0,718	0,461	39,44	30,72	0	38,76	30,24	8,52	24	0	0	61,6	53,1	8,55	0,7	0,7
19.01.2024	-	0,765	0,51	39,98	30,35	0	39,3	29,87	9,43	24	0	0	61,7	53,2	8,52	0,7	0,7
20.01.2024	-	0,716	0,458	39	30,38	0	38,33	29,9	8,43	24	0	0	61,7	53	8,67	0,7	0,7
21.01.2024	-	0,773	0,524	39,85	29,86	0	39,2	29,41	9,79	24	0	0	61,1	52,6	8,54	0,7	0,7
22.01.2024	-	0,728	0,479	39,09	29,88	0	38,42	29,43	8,99	24	0	0	60,9	52,5	8,41	0,7	0,7
Итого:	-	20,624	13,642	1118,92	859,55	0	1099,8	846,9	252,9	638	0	-	61,47	53,22	8,25	0,7	0,7

Общее время работы системы

1416 час.

Период нормальной работы системы

638 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
24.11.2023	969,477	62274,52	50498,79	0	61181,82	49780,81
22.01.2024	990,101	63393,44	51358,34	0	62281,62	50627,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения