

#117074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 2, г.Калининград
3370
3912
ТЭМ-104
1443438
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 4,692 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 45,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 25.01.2025 | 4,334 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 44,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 26.01.2025 | 4,343 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 43,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 27.01.2025 | 4,042 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 43,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 28.01.2025 | 3,888 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 43 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 29.01.2025 | 3,886 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 43,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 30.01.2025 | 3,792 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 41 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 31.01.2025 | 4,305 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 44,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 01.02.2025 | 4,798 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 46,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 02.02.2025 | 5,094 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 46,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 03.02.2025 | 5,059 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 48,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 04.02.2025 | 4,603 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 46,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 05.02.2025 | 4,827 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 47 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 06.02.2025 | 4,353 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 44,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 07.02.2025 | 4,764 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 46,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 08.02.2025 | 5,555 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 50,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 09.02.2025 | 5,9 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 50,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 10.02.2025 | 5,812 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,9 | 51,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 11.02.2025 | 6,113 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,4 | 50,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 12.02.2025 | 5,862 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82 | 50 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 13.02.2025 | 5,807 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 49,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 14.02.2025 | 5,557 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 50,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 15.02.2025 | 5,849 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 51 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 16.02.2025 | 6,025 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 49,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 17.02.2025 | 5,616 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 50 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 18.02.2025 | 5,437 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 49 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 19.02.2025 | 5,283 | 0 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 48,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 20.02.2025 | 5,547 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 81,3 | 49,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 21.02.2025 | 5,412 | 141225,688 | 141377,337 | 0 | 137947,062 | 139859,734 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80 | 48,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 22.02.2025 | 5,027 | 172,359 | 172,812 | 0 | 167,938 | 171,047 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 76,5 | 46,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0,1 | - |
| 23.02.2025 | 5,236 | 192,781 | 193,672 | 0 | 188 | 191,641 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 47,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 156,818 | 141590,828 | 141744,106 | 0 | 138303 | 140222,422 | 0 | 743,98 | 743,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 156,818 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|--------|------------|-------|----------|--------|
| 23.01.2025 | 3226,363 | 0 | 6,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26073,22 | 0,13 |
| 23.02.2025 | 3383,181 | 141590,828 | 141750,484 | 0 | 138303 | 140222,422 | 0 | 26817,17 | 0,13 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:00:29