

#22339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5050
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170005
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	1,721	1,134	53,8	33,47	0	52,96	33,19	19,77	24	0	0	58,6	41,6	16,98	0,7	0,7	-
24.05.2021	1,618	1,056	50,69	32,33	0	49,84	32,07	17,77	24	0	0	59,8	42,6	17,2	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,627	1,008	54,73	37,42	0	53,78	37,08	16,7	24	0	0	60,8	44,4	16,48	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,584	0,927	54,97	38,72	0	54,01	38,37	15,64	24	0	0	60,2	43,5	16,75	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,656	1,025	56,03	37,71	0	55,09	37,42	17,67	24	0	0	59,3	43	16,25	0,7	0,7	-
28.05.2021	1,666	1,042	56,37	37,8	0	55,45	37,52	17,93	24	0	0	58,8	42,5	16,31	0,7	0,7	11
29.05.2021	1,677	1,062	56,59	37,52	0	55,66	37,21	18,45	24	0	0	58,2	42,1	16,13	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,774	1,175	57,47	36,1	0	56,57	35,82	20,75	24	0	0	57,8	41,8	15,99	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,571	0,946	55,37	38,29	0	54,48	37,98	16,5	24	0	0	58,4	42,4	15,95	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,583	0,968	55,6	38,33	0	54,71	38,03	16,68	24	0	0	58,6	42,6	15,94	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,574	0,945	55,3	38,34	0	54,41	38,03	16,38	24	0	0	58,7	42,6	16,09	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,555	0,956	55,36	38,27	0	54,47	37,97	16,5	24	0	0	58,6	43,1	15,46	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,5	0,891	54,95	39,2	0	54,06	38,88	15,18	24	0	0	59,1	43,6	15,5	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,551	0,959	55,65	38,66	0	54,76	38,35	16,41	24	0	0	58,9	43,6	15,25	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,55	0,964	55,68	38,47	0	54,73	38,12	16,61	24	0	0	58,9	43,9	15	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,458	0,856	54,64	39,54	0	53,71	39,18	14,53	24	0	0	59,4	44,3	15,15	0,7	0,7	-
08.06.2021	1,514	0,9	54,84	39,4	0	53,89	38,99	14,9	24	0	0	60,7	45,1	15,61	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	1,627	1,022	56,12	38,66	0	55,16	38,28	16,88	24	0	0	60,9	45,2	15,65	0,7	0,7	21
10.06.2021	1,453	0,826	54,2	39,89	0	53,24	39,49	13,75	24	0	0	60,7	45,1	15,59	0,7	0,7	-
11.06.2021	1,48	0,867	54,5	39,62	0	53,54	39,22	14,32	24	0	0	60,8	45,2	15,61	0,7	0,7	-
12.06.2021	1,548	0,929	55,19	39,16	0	54,23	38,82	15,41	24	0	0	60,7	44,9	15,76	0,7	0,7	-
13.06.2021	1,437	0,818	54,01	39,75	0	53,05	39,39	13,66	24	0	0	60,2	44,6	15,59	0,7	0,7	-
14.06.2021	1,502	0,887	54,61	39,13	0	53,66	38,76	14,9	24	0	0	60,1	44,4	15,65	0,7	0,7	-
15.06.2021	1,538	0,912	54,87	39,11	0	53,91	38,73	15,18	24	0	0	60,6	44,6	15,98	0,7	0,7	-
16.06.2021	1,462	0,831	54,01	39,61	0	53,06	39,22	13,84	24	0	0	60,6	44,7	15,89	0,7	0,7	-
17.06.2021	1,544	0,926	54,98	39,04	0	54,04	38,67	15,37	24	0	0	60,7	44,9	15,78	0,7	0,7	-
18.06.2021	1,466	0,843	54,25	39,96	0	53,31	39,54	13,77	24	0	0	61,4	45,7	15,71	0,7	0,7	-
19.06.2021	1,356	0,752	52,74	39,98	0	51,78	39,53	12,25	24	0	0	61,8	46,6	15,2	0,7	0,7	-
20.06.2021	1,394	0,821	53,05	39,26	0	52,1	38,81	13,29	24	0	0	61,9	47,1	14,77	0,7	0,7	-
21.06.2021	1,325	0,759	52,44	39,67	0	51,49	39,21	12,28	24	0	0	62	47,6	14,42	0,7	0,7	-
22.06.2021	1,27	0,706	51,84	39,86	0	50,89	39,4	11,49	24	0	0	61,8	47,6	14,2	0,7	0,7	-
Итого:	47,581	0	1694,85	1192,27	0	1666,04	1181,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,581																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	260,871	8222,93	5270,78	0	8089,49	5227,87
22.06.2021	308,452	9917,78	6463,05	0	9755,53	6409,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:40:37