

#132375#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170005	Показания прибора, Гкал 22.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	292,339	292,223	0.116
Количество тепловой энергии, система 2	210,333	183,742	26.591

Подпись исполнителя



#132374#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 22.06.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5050
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170005
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	1,605	0,954	68,62	50,91	0	67,62	50,43	17,19	24	0	0	56,2	43,5	12,69	0,7	0,7
25.05.2025	-	1,639	1,01	69,71	50,73	0	68,7	50,25	18,45	24	0	0	55,7	43,5	12,21	0,7	0,7
26.05.2025	-	1,545	0,905	67,85	51	0	66,88	50,52	16,36	24	0	0	56,1	43,7	12,38	0,7	0,7
27.05.2025	-	1,532	0,889	67,39	50,91	0	66,41	50,43	15,98	24	0	0	56,4	44	12,46	0,7	0,7
28.05.2025	-	1,503	0,857	66,66	50,91	0	65,68	50,43	15,25	24	0	0	57,1	44,5	12,54	0,7	0,7
29.05.2025	-	1,326	0,777	55	41,05	0	54,12	40,69	13,43	24	0	0	58,3	45	13,27	0,7	0,7
30.05.2025	-	1,297	0,784	54,24	40,3	0	53,38	39,91	13,47	24	0	0	59,2	46,6	12,57	0,7	0,7
31.05.2025	-	1,635	1,006	67,12	49,39	0	65,99	48,91	17,08	24	0	0	59,4	46,7	12,72	0,7	0,7
01.06.2025	-	1,686	1,02	70,65	52,39	0	69,53	51,91	17,62	24	0	0	58,9	46,4	12,48	0,7	0,7
02.06.2025	-	1,489	0,878	61,21	45,3	0	60,26	44,88	15,38	24	0	0	58,2	44,9	13,27	0,7	0,7
03.06.2025	-	1,759	1,075	71,26	52,26	0	70,1	51,78	18,32	24	0	0	59,5	46,6	12,95	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,673	0,409	44,78	35,02	0	44,31	34,78	9,53	24	0	0	45,9	39	6,89	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,076	0,077	4,68	1,63	0	4,68	1,63	3,05	24	0	0	24	23,3	0,65	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,004	0,003	1,33	1,5	0	1,33	1,5	-0,17	24	0	0	21,7	21	0,72	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,004	0,004	0,58	0,27	0	0,58	0,27	0,31	24	0	0	20,2	20,1	0,15	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,121	0,121	6,19	0,17	0	6,19	0,17	6,02	24	0	0	20,1	19,7	0,39	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,063	0,063	3,73	0,49	0	3,73	0,49	3,24	24	0	0	19,3	18,7	0,57	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,036	0,036	1,91	0,01	0	1,91	0,01	1,9	24	0	0	18	18,9	-0,93	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,035	0,035	1,92	0	0	1,92	0	1,92	24	0	0	17,8	18,7	-0,86	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,036	0,036	2,14	0,02	0	2,14	0,02	2,12	24	0	0	17,8	18,1	-0,31	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,036	0,036	1,88	0	0	1,88	0	1,88	24	0	0	17,6	18,2	-0,56	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,041	0,041	2,32	0,01	0	2,32	0,01	2,31	24	0	0	17,8	18,3	-0,44	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,039	0,039	2,06	0,01	0	2,06	0,01	2,05	24	0	0	18	18,6	-0,66	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,085	0,099	27,44	22,34	0	27,44	22,34	5,1	24	0	0	19,8	20,5	-0,7	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,902	0,655	55,49	40,62	0	55,11	40,51	14,6	24	0	0	37,5	28,7	8,81	0,7	0,7
18.06.2025	-	1,539	0,884	55,51	40,18	0	54,61	39,81	14,8	24	0	0	60,1	43,8	16,32	0,7	0,7
19.06.2025	-	1,493	0,84	52,93	38,31	0	52,02	38,07	13,95	24	0	0	60,5	43,5	17,05	0,7	0,7
20.06.2025	-	1,506	0,847	53,13	38,45	0	52,23	38,21	14,02	24	0	0	60,7	43,6	17,14	0,7	0,7
21.06.2025	-	1,416	0,759	51,77	38,56	0	50,89	38,32	12,57	24	0	0	60,5	43,4	17,11	0,7	0,7
22.06.2025	-	1,47	0,83	53	38,43	0	52,1	38,19	13,91	24	0	0	60,2	43,6	16,59	0,7	0,7
Итого:	-	26,591	15,969	1142,5	831,17	0	1126,12	824,48	301,64	720	0	-	41,75	33,84	7,92	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	183,742	7697,6	5891,63	0	7570,59	5834,64
22.06.2025	210,333	8840,1	6722,8	0	8696,71	6659,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения