

#142535#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
4113
5050
ВКТ-7
00170005
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2025	1,386	0,736	51,49	38,7	0	50,62	38,46	12,16	24	0	0	60,7	43,9	16,84	0,7	0,7	-
24.06.2025	1,479	0,815	52,68	38,51	0	51,79	38,27	13,52	24	0	0	60,7	43,5	17,21	0,7	0,7	-
25.06.2025	1,485	0,827	52,95	38,46	0	52,04	38,22	13,82	24	0	0	60,4	43,4	16,98	0,7	0,7	-
26.06.2025	1,487	0,836	53,05	38,52	0	52,15	38,28	13,87	24	0	0	60,5	43,6	16,92	0,7	0,7	-
27.06.2025	1,48	0,827	52,89	38,56	0	51,99	38,27	13,72	24	0	0	60,6	43,8	16,9	0,7	0,7	-
28.06.2025	1,43	0,772	52,1	38,61	0	51,19	38,37	12,82	24	0	0	60,6	43,6	17,02	0,7	0,7	-
29.06.2025	1,487	0,837	53,15	38,45	0	52,24	38,19	14,05	24	0	0	60,3	43,5	16,77	0,7	0,7	-
30.06.2025	1,428	0,777	52,05	38,63	0	51,15	38,36	12,79	24	0	0	60,8	43,9	16,92	0,7	0,7	-
01.07.2025	1,462	0,813	52,77	38,58	0	51,85	38,31	13,54	24	0	0	60,6	43,9	16,69	0,7	0,7	-
02.07.2025	1,376	0,736	51,43	38,8	0	50,53	38,42	12,11	24	0	0	61,1	44,6	16,51	0,7	0,7	-
03.07.2025	1,368	0,734	51,27	38,72	0	50,38	38,29	12,09	24	0	0	61,2	44,8	16,39	0,7	0,7	-
04.07.2025	1,362	0,718	51,17	38,85	0	50,28	38,48	11,8	24	0	0	61,1	44,5	16,65	0,7	0,7	-
05.07.2025	1,376	0,737	51,26	38,7	0	50,39	38,33	12,06	24	0	0	61,1	44,4	16,73	0,7	0,7	-
06.07.2025	1,456	0,826	52,7	38,46	0	51,8	38,11	13,69	24	0	0	60,8	44,5	16,37	0,7	0,7	-
07.07.2025	1,388	0,758	51,46	38,54	0	50,56	38,13	12,43	24	0	0	61,2	44,8	16,45	0,7	0,7	-
08.07.2025	1,413	0,781	51,77	38,38	0	50,89	38,05	12,84	24	0	0	61	44,5	16,54	0,7	0,7	-
09.07.2025	1,407	0,771	51,62	38,31	0	50,74	38,01	12,73	24	0	0	61	44,4	16,58	0,7	0,7	-
10.07.2025	1,41	0,77	51,64	38,3	0	50,73	38,01	12,72	24	0	0	60,9	44,2	16,73	0,7	0,7	-
11.07.2025	1,396	0,746	52,08	39,28	0	51,2	38,92	12,28	24	0	0	61,1	44,4	16,64	0,7	0,7	-
12.07.2025	1,372	0,725	51,35	38,86	0	50,46	38,53	11,93	24	0	0	60,9	44,2	16,72	0,7	0,7	-
13.07.2025	1,438	0,805	52,22	38,38	0	51,35	38,06	13,29	24	0	0	60,8	44,2	16,56	0,7	0,7	-
14.07.2025	1,445	0,812	52,19	38,28	0	51,28	37,96	13,32	24	0	0	61,2	44,6	16,63	0,7	0,7	-
15.07.2025	1,429	0,794	51,82	38,19	0	50,92	37,86	13,06	24	0	0	61,2	44,6	16,61	0,7	0,7	-
16.07.2025	1,378	0,747	50,96	38,14	0	50,07	37,8	12,27	24	0	0	61,2	44,6	16,6	0,7	0,7	-
17.07.2025	1,282	0,709	45,52	33,53	0	44,73	33,2	11,53	22	2	1	61,7	44,6	17,15	0,7	0,7	-
18.07.2025	1,417	0,779	51,41	38,19	0	50,53	37,83	12,7	24	0	0	61,5	44,8	16,74	0,7	0,7	-
19.07.2025	1,365	0,742	50,85	38,15	0	49,95	37,81	12,14	24	0	0	61,2	44,8	16,46	0,7	0,7	-
20.07.2025	1,336	0,721	50,43	38,12	0	49,55	37,73	11,82	24	0	0	61,3	45,1	16,21	0,7	0,7	-
21.07.2025	1,349	0,726	50,36	38,15	0	49,47	37,71	11,76	24	0	0	62	45,5	16,46	0,7	0,7	-
22.07.2025	1,31	0,688	49,81	38,21	0	48,91	37,77	11,14	24	0	0	61,9	45,4	16,43	0,7	0,7	-
23.07.2025	1,388	0,754	50,87	38,14	0	49,96	37,74	12,22	24	0	0	61,8	45,1	16,72	0,7	0,7	-
Итого:	43,585	0	1597,32	1187,7	0	1569,7	1177,48	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,585																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2025	210,333	8840,1	6722,8	0	8696,71	6659,12
23.07.2025	253,918	10437,42	7910,5	0	10266,41	7836,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 10:24:34