

#22318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5050
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170005
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 1,532 | 0,954 | 48,27 | 31,87 | 0 | 47,46 | 31,63 | 15,83 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 42,6 | 18,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.07.2022 | 1,385 | 0,787 | 46,56 | 33,13 | 0 | 45,81 | 32,89 | 12,92 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 43 | 18,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.07.2022 | 1,342 | 0,732 | 45,98 | 33,46 | 0 | 45,23 | 33,22 | 12,01 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 43,1 | 18,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.07.2022 | 1,435 | 0,833 | 47,09 | 32,76 | 0 | 46,31 | 32,52 | 13,79 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 42,2 | 18,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.07.2022 | 1,472 | 0,87 | 47,46 | 32,44 | 0 | 46,69 | 32,2 | 14,49 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 41,9 | 18,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.07.2022 | 1,383 | 0,767 | 46,49 | 33,26 | 0 | 45,73 | 33,02 | 12,71 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 42,1 | 18,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.07.2022 | 1,461 | 0,857 | 47,28 | 32,56 | 0 | 46,49 | 32,32 | 14,17 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 42 | 18,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.07.2022 | 1,474 | 0,877 | 47,61 | 32,3 | 0 | 46,83 | 32,06 | 14,77 | 24 | 0 | 0 | 60 | 41,7 | 18,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.08.2022 | 1,484 | 0,878 | 47,58 | 32,48 | 0 | 46,77 | 32,24 | 14,53 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 42,2 | 18,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.08.2022 | 1,488 | 0,879 | 47,97 | 32,91 | 0 | 47,18 | 32,67 | 14,51 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 42,2 | 18,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.08.2022 | 1,535 | 0,935 | 48,2 | 32,22 | 0 | 47,38 | 31,98 | 15,4 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 42,5 | 18,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.08.2022 | 1,369 | 0,77 | 46,43 | 33,25 | 0 | 45,65 | 33,01 | 12,64 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 43,2 | 18,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.08.2022 | 1,356 | 0,765 | 46,36 | 33,34 | 0 | 45,56 | 33,1 | 12,46 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 43,6 | 17,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.08.2022 | 1,406 | 0,817 | 46,86 | 32,86 | 0 | 46,06 | 32,62 | 13,44 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 43,3 | 17,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.08.2022 | 1,399 | 0,807 | 46,84 | 32,87 | 0 | 46,05 | 32,63 | 13,42 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 42,7 | 17,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.08.2022 | 1,436 | 0,854 | 47,02 | 32,39 | 0 | 46,25 | 32,15 | 14,1 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 42,7 | 18,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.08.2022 | 1,397 | 0,801 | 46,25 | 32,58 | 0 | 45,48 | 32,34 | 13,14 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 43 | 18,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.08.2022 | 1,443 | 0,844 | 47,29 | 32,89 | 0 | 46,52 | 32,65 | 13,87 | 24 | 0 | 0 | 61 | 42,8 | 18,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.08.2022 | 1,376 | 0,762 | 46,29 | 33,35 | 0 | 45,5 | 33,11 | 12,39 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 43,1 | 18,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.08.2022 | 1,378 | 0,768 | 46,11 | 33,07 | 0 | 45,31 | 32,83 | 12,48 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 43,3 | 18,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.08.2022 | 1,26 | 0,668 | 44,27 | 32,91 | 0 | 43,53 | 32,67 | 10,86 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 43,6 | 18,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.08.2022 | 1,325 | 0,751 | 45,16 | 32,31 | 0 | 44,41 | 32,07 | 12,34 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 43,5 | 17,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.08.2022 | 1,284 | 0,71 | 44,67 | 32,61 | 0 | 43,92 | 32,37 | 11,55 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 44 | 17,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.08.2022 | 1,235 | 0,659 | 44,06 | 32,95 | 0 | 43,31 | 32,71 | 10,6 | 24 | 0 | 0 | 62 | 44,4 | 17,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.08.2022 | 1,242 | 0,675 | 44,26 | 32,84 | 0 | 43,51 | 32,6 | 10,91 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 44,4 | 17,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.08.2022 | 1,209 | 0,644 | 43,86 | 32,92 | 0 | 43,11 | 32,68 | 10,43 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 44,5 | 17,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.08.2022 | 1,105 | 0,53 | 42,68 | 33,58 | 0 | 41,95 | 33,34 | 8,61 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 44,8 | 17,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.08.2022 | 1,212 | 0,649 | 43,92 | 32,87 | 0 | 43,19 | 32,63 | 10,56 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 44,6 | 17,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.08.2022 | 1,243 | 0,719 | 43,26 | 30,87 | 0 | 42,54 | 30,64 | 11,9 | 23 | 1 | 1 | 61 | 44 | 16,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.08.2022 | 1,241 | 0,667 | 44,25 | 32,84 | 0 | 43,48 | 32,6 | 10,88 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 44 | 17,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.08.2022 | 1,25 | 0,675 | 44,18 | 32,73 | 0 | 43,43 | 32,49 | 10,94 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 44,1 | 17,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 42,157 | 0 | 1424,51 | 1015,42 | 0 | 1400,64 | 1007,99 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 42,157 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.07.2022 | 905,52 | 28838,38 | 18676,33 | 0 | 28370,18 | 18523,97 |
| 23.08.2022 | 947,677 | 30262,89 | 19691,75 | 0 | 29770,82 | 19531,96 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:54:55