

#93057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5050
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170005
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	1,161	0,641	37,95	27,08	0	37,29	26,84	10,45	24	0	0	61,3	41,9	19,4	0,7	0,7	-
25.07.2024	1,144	0,618	37,64	27,17	0	36,98	26,93	10,05	24	0	0	61,5	41,9	19,54	0,7	0,7	-
26.07.2024	1,162	0,639	37,82	27,04	0	37,15	26,8	10,35	24	0	0	61,4	41,7	19,66	0,7	0,7	-
27.07.2024	1,126	0,603	37,36	27,12	0	36,71	26,88	9,83	24	0	0	61,3	41,8	19,47	0,7	0,7	-
28.07.2024	1,146	0,63	37,65	26,85	0	36,99	26,61	10,38	24	0	0	60,8	41,4	19,39	0,7	0,7	-
29.07.2024	1,206	0,678	38,47	26,84	0	37,8	26,6	11,2	24	0	0	60,6	40,9	19,76	0,7	0,7	-
30.07.2024	1,169	0,647	36,81	25,75	0	36,15	25,51	10,64	24	0	0	60,9	40,5	20,38	0,7	0,7	-
31.07.2024	1,188	0,667	37,03	25,67	0	36,39	25,43	10,96	24	0	0	60,9	40,3	20,53	0,7	0,7	-
01.08.2024	1,172	0,651	36,8	25,67	0	36,17	25,43	10,74	24	0	0	60,9	40,5	20,39	0,7	0,7	-
02.08.2024	1,138	0,615	36,27	25,82	0	35,62	25,58	10,04	24	0	0	61,2	40,7	20,46	0,7	0,7	-
03.08.2024	1,216	0,697	37,39	25,56	0	36,75	25,32	11,43	24	0	0	61,1	40,7	20,4	0,7	0,7	-
04.08.2024	1,194	0,685	37,23	25,53	0	36,58	25,29	11,29	24	0	0	60,8	40,7	20,09	0,7	0,7	-
05.08.2024	1,17	0,656	36,83	25,62	0	36,18	25,38	10,8	24	0	0	60,9	40,8	20,13	0,7	0,7	-
06.08.2024	1,167	0,66	36,89	25,59	0	36,24	25,35	10,89	24	0	0	60,8	40,8	19,95	0,7	0,7	-
07.08.2024	1,202	0,699	37,32	25,43	0	36,67	25,19	11,48	24	0	0	60,8	40,9	19,99	0,7	0,7	-
08.08.2024	1,173	0,669	36,9	25,48	0	36,27	25,24	11,03	24	0	0	60,9	41	19,93	0,7	0,7	-
09.08.2024	1,097	0,582	35,66	25,72	0	35,04	25,48	9,56	24	0	0	61,1	40,9	20,15	0,7	0,7	-
10.08.2024	1,149	0,633	36,41	25,54	0	35,77	25,3	10,47	24	0	0	60,8	40,5	20,31	0,7	0,7	-
11.08.2024	1,238	0,727	37,61	25,11	0	36,97	24,87	12,1	24	0	0	60,3	40	20,31	0,7	0,7	-
12.08.2024	1,203	0,694	36,99	25,16	0	36,33	24,92	11,41	24	0	0	60,7	40	20,66	0,7	0,7	-
13.08.2024	1,184	0,671	36,64	25,2	0	35,99	24,96	11,03	24	0	0	60,7	40,2	20,52	0,7	0,7	-
14.08.2024	1,208	0,694	36,95	25,12	0	36,29	24,88	11,41	24	0	0	61	40,4	20,55	0,7	0,7	-
15.08.2024	1,185	0,676	36,64	25,14	0	36	24,9	11,1	24	0	0	61	40,6	20,39	0,7	0,7	-
16.08.2024	1,117	0,617	35,84	25,32	0	35,21	25,08	10,13	24	0	0	61	41	19,94	0,7	0,7	-
17.08.2024	1,122	0,627	35,88	25,24	0	35,28	25	10,28	24	0	0	61,1	41,2	19,84	0,7	0,7	-
18.08.2024	1,138	0,654	36,3	25,07	0	35,67	24,83	10,84	24	0	0	60,7	41,2	19,46	0,7	0,7	-
19.08.2024	1,088	0,591	35,36	25,3	0	34,74	25,06	9,68	24	0	0	61	41,3	19,78	0,7	0,7	-
20.08.2024	1,152	0,658	36,23	25,02	0	35,6	24,78	10,82	24	0	0	60,9	41	19,93	0,7	0,7	-
21.08.2024	1,14	0,646	36,01	25,02	0	35,38	24,78	10,6	24	0	0	60,9	40,8	20,03	0,7	0,7	-
22.08.2024	1,244	0,743	37,39	24,69	0	36,73	24,45	12,28	24	0	0	60,5	40	20,53	0,7	0,7	-
23.08.2024	1,222	0,712	37,13	24,99	0	36,47	24,75	11,72	24	0	0	60,8	40,2	20,62	0,7	0,7	-
Итого:	36,221	0	1143,4	795,86	0	1123,41	788,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,221																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1936,881	60558,58	39064,54	0	59582,19	38751,11
23.08.2024	1973,102	61701,98	39860,4	0	60705,6	39539,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 12:45:52