

#145404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5050

ВКТ-7

00170005

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,311	0,684	49,8	38,24	0	48,95	37,85	11,1	24	0	0	61,6	45	16,6	0,7	0,7	-
25.07.2025	1,351	0,721	50,36	38,12	0	49,47	37,73	11,74	24	0	0	61,7	45,1	16,66	0,7	0,7	-
26.07.2025	1,343	0,716	50,19	38,11	0	49,31	37,68	11,63	24	0	0	61,8	45,3	16,52	0,7	0,7	-
27.07.2025	1,328	0,707	50,07	38,07	0	49,19	37,65	11,54	24	0	0	61,7	45,4	16,3	0,7	0,7	-
28.07.2025	1,3	0,682	49,27	37,78	0	48,4	37,37	11,03	24	0	0	61,9	45,3	16,54	0,7	0,7	-
29.07.2025	1,298	0,667	49,49	38,18	0	48,62	37,77	10,85	24	0	0	61,7	45	16,67	0,7	0,7	-
30.07.2025	1,353	0,71	50,25	38,13	0	49,34	37,78	11,56	24	0	0	61,7	44,8	16,91	0,7	0,7	-
31.07.2025	1,362	0,722	50,35	38,07	0	49,46	37,71	11,75	24	0	0	61,6	44,8	16,89	0,7	0,7	-
01.08.2025	1,333	0,692	49,86	38,11	0	48,97	37,75	11,22	24	0	0	61,7	44,7	16,98	0,7	0,7	-
02.08.2025	1,239	0,658	45,99	34,76	0	45,17	34,47	10,7	22	2	1	61,5	44,7	16,82	0,7	0,7	-
03.08.2025	1,363	0,739	50,44	37,79	0	49,54	37,48	12,06	24	0	0	61,4	44,7	16,66	0,7	0,7	-
04.08.2025	1,25	0,611	48,5	38,05	0	47,67	37,73	9,94	24	0	0	61,6	44,6	16,97	0,7	0,7	-
05.08.2025	1,33	0,69	49,84	37,84	0	48,96	37,59	11,37	24	0	0	61,1	44,2	16,88	0,7	0,7	-
06.08.2025	1,386	0,737	50,6	37,74	0	49,71	37,5	12,21	24	0	0	60,8	43,6	17,18	0,7	0,7	-
07.08.2025	1,353	0,691	49,83	37,88	0	48,98	37,64	11,34	24	0	0	61,2	43,7	17,48	0,7	0,7	-
08.08.2025	1,382	0,727	50,39	37,81	0	49,5	37,57	11,93	24	0	0	61,2	43,9	17,32	0,7	0,7	-
09.08.2025	1,362	0,718	50,13	37,71	0	49,25	37,47	11,78	24	0	0	61,2	44	17,18	0,7	0,7	-
10.08.2025	1,394	0,761	50,85	37,61	0	49,96	37,37	12,59	24	0	0	60,7	43,9	16,82	0,7	0,7	-
11.08.2025	1,447	0,808	51,45	37,55	0	50,55	37,31	13,24	24	0	0	61,1	43,9	17,14	0,7	0,7	-
12.08.2025	1,04	0,617	51,26	36,94	0	50,68	36,74	13,94	24	0	0	47,7	37,6	10,17	0,7	0,7	-
13.08.2025	1,387	0,778	52,06	38,27	0	51,22	38,01	13,21	24	0	0	59,5	43,7	15,83	0,7	0,7	-
14.08.2025	1,298	0,694	50,49	38,25	0	49,65	37,99	11,66	24	0	0	59,9	44,1	15,79	0,7	0,7	-
15.08.2025	1,269	0,675	49,94	38,08	0	49,14	37,79	11,35	24	0	0	59,9	44,3	15,62	0,7	0,7	-
16.08.2025	1,216	0,625	49,16	38,06	0	48,39	37,77	10,62	24	0	0	59,4	43,9	15,46	0,7	0,7	-
17.08.2025	1,357	0,765	51,45	37,77	0	50,63	37,53	13,1	24	0	0	59,1	43,6	15,51	0,7	0,7	-
18.08.2025	1,287	0,691	50,1	37,74	0	49,29	37,5	11,79	24	0	0	59,1	43,3	15,78	0,7	0,7	-
19.08.2025	1,297	0,702	50,12	37,58	0	49,36	37,34	12,02	24	0	0	58,8	43	15,85	0,7	0,7	-
20.08.2025	1,325	0,727	50,53	37,52	0	49,74	37,28	12,46	24	0	0	58,8	42,9	15,91	0,7	0,7	-
21.08.2025	1,319	0,715	50,29	37,49	0	49,51	37,25	12,26	24	0	0	58,8	42,7	16,07	0,7	0,7	-
22.08.2025	1,366	0,765	51,06	37,3	0	50,25	37,06	13,19	24	0	0	58,4	42,3	16,12	0,7	0,7	-
23.08.2025	1,42	0,83	52,18	37,12	0	51,39	36,88	14,51	24	0	0	57,6	41,7	15,88	0,7	0,7	-
Итого:	41,066	0	1556,3	1169,67	0	1530,25	1160,56	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,066																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	253,918	10437,42	7910,5	0	10266,41	7836,6
23.08.2025	294,984	11993,72	9080,17	0	11796,66	8997,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:11:28