

#95380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5050
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170005
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,249	0,746	37,52	24,82	0	36,87	24,58	12,29	24	0	0	60,7	40,3	20,39	0,7	0,7	-
25.08.2024	1,213	0,72	37,09	24,67	0	36,45	24,43	12,02	24	0	0	60,4	40,4	19,97	0,7	0,7	-
26.08.2024	1,18	0,679	36,43	24,75	0	35,79	24,51	11,28	24	0	0	60,6	40,3	20,24	0,7	0,7	-
27.08.2024	1,183	0,677	36,28	24,66	0	35,65	24,42	11,23	24	0	0	60,7	40,1	20,53	0,7	0,7	-
28.08.2024	1,232	0,738	37,03	24,42	0	36,4	24,18	12,22	24	0	0	60,4	40	20,43	0,7	0,7	-
29.08.2024	1,135	0,637	35,69	24,84	0	35,08	24,6	10,48	24	0	0	60,7	40,5	20,26	0,7	0,7	-
30.08.2024	1,113	0,621	35,17	24,66	0	34,52	24,42	10,1	24	0	0	61,3	41	20,28	0,7	0,7	-
31.08.2024	1,148	0,661	35,7	24,44	0	35,07	24,2	10,87	24	0	0	60,8	40,7	20,12	0,7	0,7	-
01.09.2024	1,236	0,76	37	23,86	0	36,4	23,62	12,78	24	0	0	59,9	40	19,89	0,7	0,7	-
02.09.2024	1,129	0,623	35,12	24,42	0	34,53	24,18	10,35	24	0	0	60,7	40	20,62	0,7	0,7	-
03.09.2024	1,195	0,702	36,23	24,23	0	35,61	23,99	11,62	24	0	0	60,6	40,2	20,45	0,7	0,7	-
04.09.2024	1,207	0,717	36,4	24,22	0	35,77	23,98	11,79	24	0	0	60,9	40,5	20,44	0,7	0,7	-
05.09.2024	1,16	0,674	35,81	24,26	0	35,2	24,02	11,18	24	0	0	60,6	40,5	20,09	0,7	0,7	-
06.09.2024	1,119	0,63	35,14	24,33	0	34,57	24,09	10,48	24	0	0	60,4	40,3	20,04	0,7	0,7	-
07.09.2024	1,105	0,616	34,89	24,4	0	34,29	24,16	10,13	24	0	0	60,8	40,5	20,28	0,7	0,7	-
08.09.2024	1,201	0,725	36,33	23,88	0	35,7	23,64	12,06	24	0	0	60,4	40,4	20,01	0,7	0,7	-
09.09.2024	1,18	0,696	35,81	23,88	0	35,2	23,64	11,56	24	0	0	60,5	40,2	20,34	0,7	0,7	-
10.09.2024	1,13	0,647	35,04	23,92	0	34,45	23,68	10,77	24	0	0	60,3	40	20,28	0,7	0,7	-
11.09.2024	1,249	0,769	36,34	23,16	0	35,71	22,92	12,79	24	0	0	60,3	39,4	20,87	0,7	0,7	-
12.09.2024	1,178	0,695	35,4	23,37	0	34,81	23,13	11,68	24	0	0	59,7	39	20,66	0,7	0,7	-
13.09.2024	1,228	0,744	36,11	23,2	0	35,49	22,96	12,53	24	0	0	59,6	38,8	20,84	0,7	0,7	-
14.09.2024	1,219	0,744	36,14	23,18	0	35,56	22,94	12,62	24	0	0	59,2	38,6	20,6	0,7	0,7	-
15.09.2024	1,329	0,868	37,9	22,66	0	37,28	22,42	14,86	24	0	0	58,7	38,4	20,3	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,872	0,587	36,2	22,61	0	35,84	22,5	13,34	24	0	0	45	33	12,07	0,7	0,7	-
17.09.2024	1,211	0,719	35,56	23,2	0	34,99	22,96	12,03	24	0	0	60	38,8	21,21	0,7	0,7	-
18.09.2024	1,158	0,671	35,04	23,46	0	34,46	23,22	11,24	24	0	0	60	39,2	20,84	0,7	0,7	-
19.09.2024	1,159	0,672	35,07	23,48	0	34,5	23,24	11,26	24	0	0	60	39,2	20,84	0,7	0,7	-
20.09.2024	1,185	0,693	35,35	23,46	0	34,74	23,22	11,52	24	0	0	60,3	39,2	21,02	0,7	0,7	-
21.09.2024	1,191	0,709	35,54	23,26	0	34,95	23,02	11,93	24	0	0	59,8	39	20,81	0,7	0,7	-
22.09.2024	1,228	0,759	36,29	22,88	0	35,69	22,65	13,04	24	0	0	58,9	38,6	20,35	0,7	0,7	-
23.09.2024	1,235	0,755	36,08	23	0	35,48	22,76	12,72	24	0	0	59,6	38,7	20,9	0,7	0,7	-
Итого:	36,557	0	1115,7	739,58	0	1097,05	732,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,557																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1973,102	61701,98	39860,4	0	60705,6	39539,53
23.09.2024	2009,659	62817,68	40599,98	0	61802,65	40271,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:25:25